



Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bogø Renseanlæg**

Delopland	Areal	Befæs.- ha. grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		

Bogø

309-11	1,4	0,00	Spv	1	34	0	0	60	21	1	55		
Sum område:	1,4			1	34	0	0		21	1	55		

Bogøby

309-01	14,5	0,00	Spv	61	2.345	10	383	60	1.637	71	4.366		
309-02	11,2	0,00	Spv	68	2.621	6	230	60	1.711	74	4.562		
309-03	27,7	0,00	Spv	167	6.416	6	230	60	3.987	173	10.633		
309-04	23,0	0,00	Spv	159	6.071	2	77	60	3.688	161	9.836		
309-05	21,2	0,00	Spv	88	3.346	24	920	60	2.559	112	6.825		
309-06	20,9	0,00	Spv	120	4.588	0	0	60	2.753	120	7.340		
309-07	18,8	0,00	Spv	51	1.966	0	0	60	1.180	51	3.146		
309-08	13,6	0,00	Spv	83	3.173	10	383	60	2.134	93	5.690		
309-09	15,9	0,00	Spv	138	5.277	8	307	60	3.350	146	8.934		
Sum område:	166,6			935	35.803	66	2.529		23.000	1.001	61.332		
Sum renseanlæg:	168,0			936	35.838	66	2.529		23.020	1.002	61.387		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bøged Strandvej**

Delopland	Areal	Befæs.- ha. grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		

Bøged Strandvej

241-01-P	1,7	0,00	SpvPrv	32	1.226	0	0	100	1.226	32	2.453		Stavreby Strandvej
Sum område:	1,7			32	1.226	0	0		1.226	32	2.453		
Sum renseanlæg:	1,7			32	1.226	0	0		1.226	32	2.453		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bønsvig-Stavreby Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år		
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år				

Bønsvig-Stavreby

237-01.1	2,2	0,30	Separat	31	1.187	2	77	190	2.400	33	3.663	377-224	Jungshoved
237-02.1	2,9	0,30	Separat	37	1.384	6	230	190	3.067	43	4.681	377-220	Jungshoved
237-02.4	0,6	0,30	Separat	4	148	0	0	190	282	4	430	377-220	
237-04	0,2	0,00	Spv	1	49	0	0	190	94	1	143		Jungshoved
237-05.1	0,4	0,00	Spv	5	198	0	0	190	376	5	573		Jungshoved
237-05.2	3,3	0,00	Spv	27	1.038	4	153	190	2.264	31	3.455		Jungshoved
237-06	4,3	0,00	Spv	40	1.533	0	0	190	2.912	40	4.445		Jungshoved
238-01.1	2,2	0,30	Fælles	23	890	0	0	190	1.691	23	2.581	377-256F	Togeholt
238-01.2	1,2	0,30	Spv	8	297	0	0	190	564	8	860		Togeholt
238-02	0,1	0,00	Spv	1	49	0	0	190	94	1	143		Togeholt
238-03	1,3	0,00	Spv	14	544	0	0	190	1.033	14	1.577		Togeholt
238-04	0,2	0,30	Fælles	1	49	0	0	190	94	1	143	377-256F	Togeholt
238-05	0,2	0,00	Spv	4	148	0	0	190	282	4	430		Togeholt
238-06	0,7	0,00	Spv	4	148	0	0	190	282	4	430		Togeholt
238-07	0,8	0,00	Spv	4	148	0	0	190	282	4	430		Togeholt
238-08	0,2	0,00	Spv	1	49	0	0	190	94	1	143		Togeholt
239-01.1	62,2	0,00	Spv	558	21.358	2	77	190	40.725	560	62.160		Bønsvig Strand
239-01.2	2,6	0,00	Spv	17	643	2	77	190	1.367	19	2.086		Bønsvig Strand
239-01.3	4,1	0,00	Spv	23	890	0	0	190	1.691	23	2.581		Bønsvig Strand
240-05.1	0,2	0,00	Spv	1	49	0	0	190	94	1	143		Stavreby
244-01	10,4	0,00	Spv	74	2.867	0	0	190	5.448	74	8.316		Roneklint
245-01	20,2	0,00	Spv	220	8.405	2	77	190	16.115	222	24.596		Kohave-Roneklint
Sum område:	120,6			1.098	42.073	18	690		81.249	1.116	124.012		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bønsvig-Stavreby Renseanlæg**

Delopland	Areal	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Sum renseanlæg:	120.6			1.098	42.073	18	690		81.249	1.116	124.012		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Damme-Askeby Renseanlæg**

Delopland			Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
	Areal	Befæs.- ha. grad		Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		

Damme-Askeby

308-01	20,5	0,00	Spv	146	5.605	23	889	149	9.676	169	16.170		
308-01.1	2,1	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	149	0	0	0	365-218	
308-02	37,1	0,00	Spv	189	7.243	41	1.556	149	13.111	230	21.911		
308-02.1	0,4	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	149	0	0	0	365-215	
308-02.2	0,6	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	149	0	0	0	365-227R	
308-02.3	0,1	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	149	0	0	0	365-217	
308-02.4	0,1	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	149	0	0	0	365-221	
308-02.5	0,2	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	149	0	0	0	365-216	
308-02.6	0,3	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	149	0	0	0	365-219	
308-03	12,0	0,00	Spv	78	2.961	0	0	149	4.411	78	7.372		
308-03.1	1,4	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	149	0	0	0	365-218	
Sum område:	74,9			413	15.809	64	2.445		27.199	477	45.453		
Sum renseanlæg:	74,9			413	15.809	64	2.445		27.199	477	45.453		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Jungshoved Observationskoloni**

Delopland	Areal	Befæs.- ha. grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		

Jungshoved Observationskolon

242-01-P	1,0	0,00	SpvPrv	24	920	0	0	100	920	24	1.840		Bøgestrømsskolen
Sum område:	1,0			24	920	0	0		920	24	1.840		
Sum renseanlæg:	1,0			24	920	0	0		920	24	1.840		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Kalvehave Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år		
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år				
Kalvehave													
442	60,8	0,25	Separat	734	28.131	45	1.725	62	18.510	779	48.365	361-205	Gammel Kalvehave
442-02	0,5	0,00	Spv	6	230	0	0	62	143	6	373		G. Kalvehave
443	8,9	0,25	Fælles	202	7.742	0	0	62	4.800	202	12.541	361-306	Kalvehave NV
444	4,4	0,25	Fælles	76	2.913	0	0	62	1.806	76	4.719	361-351	Kalvehave N
445-01	1,2	0,00	Spv	8	307	0	0	62	190	8	497		Kalvehave
445-02	4,6	0,25	Separat	76	2.913	100	3.833	62	4.182	176	10.927	361-206	Kalvehave
445-03	5,4	0,25	Separat	112	4.292	25	958	62	3.255	137	8.506	361-207	Kalvehave
446-01	0,6	0,00	Spv	14	537	0	0	62	333	14	869		G. Kalvehave
446-02	6,7	0,25	Separat	168	6.439	5	192	62	4.111	173	10.741	361-203	Kalvehave
446-03	2,3	0,00	Spv	4	153	35	1.341	62	927	39	2.421		Kalvehave
446-05	7,1	0,25	Separat	108	4.139	0	0	62	2.566	108	6.705	361-210	Kalvehave
446-06	1,6	0,25	Separat	36	1.380	0	0	62	855	36	2.235	361-204	Kalvehave
446-07	0,7	0,25	Separat	8	307	5	192	62	309	13	807	361-211	Kalvehave
447	15,3	0,00	Spv	228	8.738	0	0	62	5.418	228	14.156		Kalvehave Sommerhuse
Sum område:	120,0			1.780	68.219	215	8.240		47.404	1.995	123.863		
Sum renseanlæg:	120,0			1.780	68.219	215	8.240		47.404	1.995	123.863		

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Klintholm Havn Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Klintholm Havn													
303-01.1	23,5	0,25	Separat	109	4.197	143	5.480	42	4.064	252	13.741	365-222	Klintholm Havn
303-01.2	2,9	0,25	Separat	28	1.092	3	125	42	511	31	1.728	365-223	Klintholm Havn
303-01.3	5,8	0,25	Separat	105	4.024	0	0	42	1.690	105	5.714	365-224	Klintholm Havn
303-11	16,9	0,00	Spv	132	5.059	0	0	42	2.125	132	7.184		Busemarke
303-12.1	3,4	0,00	Spv	38	1.437	3	125	42	656	41	2.218		Mandemarke
303-12.2	4,3	0,00	Spv	38	1.437	0	0	42	604	38	2.041		Mandemarke
303-13	2,0	0,00	Spv	38	1.437	0	0	42	604	38	2.041		Busene
303-14.1	3,2	0,00	Spv	0	0	6	249	42	105	6	354		Geocenter Møns Klint
303-14.2	1,4	0,00	Spv	6	230	0	0	42	97	6	327		Geocenter Møns Klint
Sum område:	63,3			494	18.913	155	5.979		10.455	649	35.347		
Sum renseanlæg:	63,3			494	18.913	155	5.979		10.455	649	35.347		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Oddermose Strand**

Delopland	Areal	Befæs.- ha. grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		

Oddermose Strand

305-01-P	7,7	0,00	SpvSortPrv	110	4.216	5	192	100	4.407	115	8.815		Privat kloakområde
Sum område:	7,7			110	4.216	5	192		4.407	115	8.815		
Sum renseanlæg:	7,7			110	4.216	5	192		4.407	115	8.815		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Petersværft Renseanlæg**

Delopland			Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
	Areal	Befæs.- grad		Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		

Langebæk

437-01	11,5	0,00	Spv	53	2.024	5	184	397	8.764	58	10.971		
439-01	2,1	0,25	Separat	35	1.349	0	0	397	5.356	35	6.705	361-213	
440	2,4	0,25	Fælles	27	1.054	7	276	397	5.280	34	6.609	361-307	
440-01	10,7	0,00	Spv	29	1.096	0	0	397	4.351	29	5.448		Langebæk
440-02.1	4,7	0,25	Fælles	28	1.096	7	276	397	5.447	35	6.819	361-307	
440-02.2	4,7	0,25	Fælles	31	1.180	2	92	397	5.051	33	6.324	361-308	Langebæk
441	1,8	0,00	Spv	6	253	0	0	397	1.004	6	1.257		
441-01	1,6	0,25	Separat	4	169	2	92	397	1.035	6	1.295	361-212	
441-02	2,9	0,25	Separat	70	2.698	10	368	397	12.172	80	15.238	361-212	
451	5,8	0,00	Spv	44	1.686	0	0	397	6.695	44	8.381		
Sum område:	48,2			327	12.605	33	1.288		55.154	360	69.047		

Langebæk Stationsby

435-03	2,4	0,00	Spv	15	590	0	0	397	2.343	15	2.933		
436	2,7	0,25	Spv	26	1.012	0	0	397	4.017	26	5.029		
436-01	0,2	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	397	0	0	0	361-216	
438	3,4	0,00	Spv	21	801	2	92	397	3.545	23	4.438		
Sum område:	8,7			62	2.403	2	92		9.905	64	12.400		

Petersværft

435-01	8,4	0,00	Spv	72	2.782	0	0	397	11.046	72	13.829		Skovhuse
435-02	6,3	0,00	Spv	29	1.138	10	368	397	5.980	39	7.486		Østergårdsstræde
437	3,7	0,00	Spv	20	759	7	276	397	4.108	27	5.143		Langebæk Savværk
450-01	57,7	0,25	Separat	488	18.676	48	1.840	397	81.446	536	101.961	361-209	Stensved

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Petersværft Renseanlæg**

Delopland	Areal	Befæs.- ha. grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		

Petersværft

450-02	5,5	0,25	Separat	57	2.192	2	92	397	9.068	59	11.352	361-209	Stensved
450-02.1	7,5	0,25	Separat	87	3.330	24	920	397	16.873	111	21.124	361-209	Stensved
450-02.2	3,2	0,25	Separat	58	2.234	7	276	397	9.966	65	12.476	361-209	Stensved
450-03	12,0	0,25	Separat	79	3.035	48	1.840	397	19.354	127	24.228	361-252	Stensved
450-04	4,9	0,25	Separat	76	2.909	0	0	397	11.548	76	14.457	361-209	Stensved
450-05	2,6	0,00	Spv	14	548	0	0	397	2.176	14	2.724		Stensved
450-07	8,4	0,00	Spv	5	211	7	276	397	1.932	12	2.419		Stensved
450-08	19,6		Spv	2	84	14	552	397	2.526	16	3.162		Stensved (E.08.02)
450-09	8,8		Spv	0	0	0	0	397	0	0	0		Erhvervsområde Stensved (E.09.04)
452	2,1	0,00	Spv	1	42	17	644	397	2.723	18	3.410		Østergårdsskolen
Sum område:	150,9			988	37.942	184	7.082		178.746	1.172	223.770		

Stensby

432	18,0	0,00	Spv	138	5.312	12	460	397	22.914	150	28.686		
Sum område:	18,0			138	5.312	12	460		22.914	150	28.686		
Sum renseanlæg:	225,7			1.515	58.262	231	8.922		266.719	1.746	333.903		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Præstø Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Præstø													
201-00	0,9	0,30	Fælles	0	0	12	460	191	878	12	1.338	377-400	Præstø Renseanlæg
201-01.1	2,9	0,50	Fælles	8	307	40	1.533	191	3.514	48	5.353	377-308	Ny Esbjergvej (øen)
201-01.2.1	0,6	0,50	Spv	0	0	24	920	191	1.757	24	2.677	377-217	Ny Esbjergvej (øen)
201-01.2.2	0,9	0,50	Spv	2	77	0	0	191	146	2	223	377-218	Ny Esbjergvej (øen)
201-01.3	0,4	0,50	Separat	0	0	12	460	191	878	12	1.338	377-205	Ny Esbjergvej (Rema 1000)
201-02.1	3,4	0,30	Separat	38	1.456	0	0	191	2.782	38	4.238	377-205	Præstø By
201-02.2	4,5	0,30	Separat	36	1.380	36	1.380	191	5.270	72	8.030	377-204	Præstø Erhvervsområde
201-03.1	10,0	0,50	Fælles	58	2.223	56	2.146	191	8.345	114	12.714	377-311	Præstø By
201-04.1	31,1	0,30	Fælles	716	27.441	72	2.759	191	57.682	788	87.882	377-322	Præstø By
201-04.2	4,2	0,40	SeparatF	108	4.139	12	460	191	8.784	120	13.383	377-322	Præstø By
201-04.3	5,3	0,10	-	0	0	0	0	191	0	0	0		Præstø By
201-04.4	2,2	0,30	Fælles	100	3.833	0	0	191	7.320	100	11.153	377-322	Præstø By
201-04-1-P	1,4		-	0	0	0	0	191	0	0	0		
201-05	1,6	0,00	Spv	12	460	20	767	191	2.342	32	3.569		Præstø By (øen)
201-06.1	5,9	0,30	Fælles	252	9.658	32	1.226	191	20.789	284	31.673	377-321	Præstø By (øen)
201-06.2	0,9	0,30	Separat	0	0	4	153	191	293	4	446	377-210	Frederiksminde (øen)
201-07.1.1	11,2	0,30	Separat	168	6.439	0	0	191	12.298	168	18.736	377-214	Hestehaven
201-07.1.2	8,0	0,30	Separat	128	4.906	0	0	191	9.370	128	14.275	377-213	Hestehaven
201-07.1.3	1,8	0,30	Separat	46	1.763	8	307	191	3.953	54	6.022	377-212	Hestehaven
201-07.2	4,5	0,00	Spv	64	2.453	4	153	191	4.978	68	7.584		Hestehaven
201-08	5,5	0,25	Fælles	88	3.373	0	0	191	6.442	88	9.814	377-325	Præstø By
201-09	0,7	0,25	Separat	8	307	0	0	191	586	8	892	377-257	Hestehavevej
201-10	14,7	0,25	Fælles	270	10.348	0	0	191	19.764	270	30.112	377-326	Præstø By
201-11	1,9	0,25	Separat	30	1.150	0	0	191	2.196	30	3.346	377-255	Hestehavevej

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Præstø Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Præstø													
201-12.1	7,7	0,30	Fælles	154	5.902	0	0	191	11.273	154	17.175	377-327	Præstø By
201-13	0,9	0,30	Separat	18	690	0	0	191	1.318	18	2.007	377-251	Hestehavevej
201-14.1	34,0	0,30	Fælles	1.038	39.781	12	460	191	76.861	1.050	117.102	377-328	Præstø By
201-14.2	2,5	0,05	-	0	0	0	0	191	0	0	0		Præstø By
201-14.3	0,4	0,30	Fælles	2	77	0	0	191	146	2	223	377-328	Præstø By
201-14.4	1,0	0,25	Fælles	48	1.840	0	0	191	3.514	48	5.353	377-328	Præstø By
201-14.5	0,3	0,05	-	0	0	0	0	191	0	0	0		Præstø By
201-14.7	0,6	0,30	Fælles	0	0	0	0	191	0	0	0	377-328	Præstø By
201-14.8	0,8	0,30	Fælles	28	1.073	0	0	191	2.050	28	3.123	377-328	Præstø By
201-14.9	0,3	0,30	Fælles	8	307	0	0	191	586	8	892	377-328	Præstø By
201-15	2,7	0,30	Separat	114	4.369	4	153	191	8.638	118	13.160	377-211	Hestehavevej
201-16.1	4,5	0,30	Fælles	210	8.048	64	2.453	191	20.057	274	30.558	377-324	Præstø By, øen
201-16.11	0,5	0,50	Fælles	0	0	0	0	191	0	0	0	377-309	Præstø By, øen
201-16.12	4,4	0,30	Fælles	220	8.431	28	1.073	191	18.154	248	27.658	377-314	Præstø By, øen
201-16.13	0,5	0,40	Fælles	24	920	0	0	191	1.757	24	2.677	377-324	Præstø By, øen
201-16.2	5,6	0,30	Fælles	438	16.786	4	153	191	32.355	442	49.294	377-355	Præstø By, øen
201-16.3	0,7	0,40	Fælles	16	613	8	307	191	1.757	24	2.677	377-309	Præstø By, øen
201-16.4	0,4	0,30	SeparatF	6	230	4	153	191	732	10	1.115	377-314	Præstø By, øen
201-16.5	4,2	0,30	Separat	336	12.877	96	3.679	191	31.623	432	48.179	377-252	Præstø By, øen
201-16.6	0,8	0,30	SeparatF	36	1.380	0	0	191	2.635	36	4.015	377-314	Præstø By, øen
201-16.7	2,5	0,30	Fælles	104	3.986	8	307	191	8.198	112	12.491	377-320	Præstø By, øen
201-17.1	0,3	0,30	Separat	14	537	12	460	191	1.903	26	2.900	377-208	Præstø By, øen
201-17.2	0,3	0,30	Separat	0	0	8	307	191	586	8	892	377-209	Præstø By, øen
201-18	2,3	0,25	Separat	48	1.840	0	0	191	3.514	48	5.353	377-254	Hestehavevej

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Præstø Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Præstø													
201-19.1	8,8	0,30	Separat	4	153	72	2.759	191	5.563	76	8.476	377-203	Præstø Erhvervsområde
201-19.2	5,9	0,05	-	0	0	0	0	191	0	0	0		Præstø By
201-19.3	3,8	0,30	Separat	80	3.066	0	0	191	5.856	80	8.922	377-203	Præstø By
201-20.1	2,9	0,30	SeparatF	110	4.216	0	0	191	8.052	110	12.268	377-328	Præstø By
201-20.4	1,1	0,00	Spv	10	383	0	0	191	732	10	1.115		Christinelund
201-20.5	0,1	0,00	Spv	2	77	0	0	191	146	2	223		Christinelund
201-21.1	26,1	0,50	Spv	0	0	0	0	191	0	0	0		Antonihøjen
218-01.1	20,3	0,30	Separat	358	13.720	4	153	191	26.499	362	40.372	377-206	Skibinge
218-01.3	0,3	0,30	Separat	4	153	0	0	191	293	4	446	377-207	Skibinge
218-01.5	1,3	0,00	Spv	6	230	0	0	191	439	6	669		Skibinge
218-01.6	2,3	0,00	Spv	26	996	0	0	191	1.903	26	2.900		Skibinge
218-02	0,7	0,00	Spv	8	307	0	0	191	586	8	892		Vægtevej
220-01	2,1	0,00	Spv	60	2.300	0	0	191	4.392	60	6.692		Ny Esbjerg
220-02	2,5	0,00	Spv	52	1.993	4	153	191	4.099	56	6.245		Rødeled
221-01	4,8	0,30	Spv	34	1.303	0	0	191	2.489	34	3.792	377-219	
221-02	13,9		Spv	0	0	0	0	191	0	0	0		Tokai
230-01.1	5,5	0,30	Fælles	74	2.836	0	0	191	5.417	74	8.253	377-315	Præstø Overdrev
231-01	1,0	0,00	Spv	14	537	0	0	191	1.025	14	1.561		Lundegård
231-01.1	5,3	0,30	Separat	78	2.989	0	0	191	5.710	78	8.699	377-253	Lundegård
231-01.2	3,2	0,30	Separat	64	2.453	8	307	191	5.270	72	8.030	377-253	Lundegård
231-01.7	1,4	0,30	Separat	8	307	0	0	191	586	8	892	377-216	Lundegård
231-01.8	0,5	0,30	Separat	8	307	0	0	191	586	8	892	377-216	Lundegård
231-01.9	0,0	0,00	Spv	2	77	0	0	191	146	2	223		Lundegård
231-02	1,0	0,30	Separat	10	383	0	0	191	732	10	1.115	377-253	Lundegård

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Præstø Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Præstø													
233-01	6,2	0,30	Fælles	72	2.759	0	0	191	5.270	72	8.030	377-301	Tjørnehoved
234-01	2,1	0,00	Spv	20	767	0	0	191	1.464	20	2.231		Rekkende
234-02	2,8	0,00	Spv	46	1.763	0	0	191	3.367	46	5.130		Rekkende
235-01	5,7	0,00	Spv	62	2.376	0	0	191	4.538	62	6.915		Øen Smidstrup
235-02	4,4	0,00	Spv	62	2.376	0	0	191	4.538	62	6.915		Øen Smidstrup
236-01	3,7	0,00	Spv	58	2.223	0	0	191	4.246	58	6.468		Stenstrup
258-01	0,7	0,00	Spv	12	460	0	0	191	878	12	1.338		Evensølundvej
259-01	1,1	0,00	Spv	18	690	0	0	191	1.318	18	2.007		Oregaardsvængevej
260-01	2,8	0,00	Spv	44	1.686	0	0	191	3.221	44	4.907		Broskov
262-01	3,9	0,00	Spv	60	2.300	0	0	191	4.392	60	6.692		Endegårde
263-01	0,2	0,00	Spv	4	153	0	0	191	293	4	446		Egebjergvej
263-02.1	0,4	0,00	Spv	4	153	0	0	191	293	4	446		Tjørnehoved
263-02.2	3,9	0,00	Spv	38	1.456	24	920	191	4.538	62	6.915		Nihøjvej
Sum område:	355,1			6.506	249.342	692	26.521		526.899	7.198	802.762		
Sum renseanlæg:	355,1			6.506	249.342	692	26.521		526.899	7.198	802.762		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Rødninge-Sprove Pileanlæg**

Delopland	Areal	Befæs.- ha. grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		

Rødninge-Sprove

3012-P	16,3		SpvPrv	260	9.965	20	767	0	0	280	10.731		Rødninge-Sprove Spildevandslauget, cvr 34740925
Sum område:	16,3			260	9.965	20	767		0	280	10.731		
Sum renseanlæg:	16,3			260	9.965	20	767		0	280	10.731		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Råbylille Strand Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Råbylille Strand													
304-01	58,2	0,00	Spv	551	21.127	4	153	116	24.685	555	45.965		Råbylille Strand
304-03	6,7		Spv	42	1.629	0	0	116	1.889	42	3.518		Råbylille Strand
Sum område:	64,9			593	22.755	4	153		26.574	597	49.483		
Sum renseanlæg:	64,9			593	22.755	4	153		26.574	597	49.483		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Skipperbyen**

Delopland	Areal	Befæs.- ha. grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		

Skipperbyen

306-01-P	1,2	0,00	SpvPrv	10	383	0	0	100	383	10	767		Hårbølle Bro
Sum område:	1,2			10	383	0	0		383	10	767		
Sum renseanlæg:	1,2			10	383	0	0		383	10	767		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Sprove Husrække 12**

Delopland	Areal	Befæs.- ha. grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		

Sprove Husrække

3013-P	1,5		SpvPrv	22	843	0	0	100	843	22	1.686	
Sum område:	1,5			22	843	0	0		843	22	1.686	
Sum renseanlæg:	1,5			22	843	0	0		843	22	1.686	

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Spurvekrogen, Kindvig**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Spurvekrogen, Kindvig													
426-02-P	1,0	0,00	SpvPrv	14	537	0	0	100	537	14	1.073		Spurvekrogen
Sum område:	1,0			14	537	0	0		537	14	1.073		
Sum renseanlæg:	1,0			14	537	0	0		537	14	1.073		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Stege Renseanlæg**

Delopland			Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
	Areal	Befæs.- ha.		Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		

Damsholte/Ny Æblehøjs

307-01.1	13,9	0,50	Separat	134	5.174	15	575	191	10.980	149	16.729	365-314R	Damsholte - Ny Æblehøjs
307-01.2	12,7	0,50	Separat	91	3.507	3	115	191	6.917	94	10.539	365-313R	Damsholte - Ny Æblehøjs
Sum område:	26,5			225	8.681	18	690		17.898	243	27.268		

Keldby

3008	19,0	0,00	Spv	216	8.278	12	460	191	16.690	228	25.428		Magleby
3011	4,5	0,00	Spv	40	1.552	0	0	191	2.965	40	4.517		Pollerup
301-47	15,6	0,00	Spv	134	5.174	45	1.725	191	13.176	179	20.075		Keldbymagle by
301-48.2	13,3	0,00	Spv	80	3.104	9	345	191	6.588	89	10.037		Råbylille
301-48.3	3,1	0,00	Spv	14	517	0	0	191	988	14	1.506		Keldbymagle by
301-48.4	3,1		Spv	16	632	9	345	191	1.867	25	2.844		Keldby Øst
301-49	25,9	0,00	Spv	176	6.726	24	920	191	14.604	200	22.249		Hjertebjerg by - Elmelunde
302-01	15,0	0,00	Spv	128	4.886	3	115	191	9.553	131	14.554		Borre
302-02	12,2	0,00	Spv	117	4.484	27	1.035	191	10.541	144	16.060		Borre
302-03	13,8	0,00	Spv	66	2.529	18	690	191	6.149	84	9.368		Borre
302-04	9,5	0,00	Spv	40	1.552	6	230	191	3.404	46	5.186		Borre
302-07	3,7	0,00	Spv	30	1.150	0	0	191	2.196	30	3.346		Borre Vest
Sum område:	138,7			1.057	40.586	153	5.864		88.719	1.210	135.169		

Lendemarke

301.27.2	1,7	0,20	Separat	26	977	0	0	191	1.867	26	2.844	365-205	Lendemarke
301-26	5,4	0,70	Separat	4	172	72	2.759	191	5.600	76	8.532	365-207	Lendemarke
301-27.1	6,0	0,20	Separat	82	3.104	18	690	191	7.247	100	11.041	365-206	Lendemarke
301-27.3	2,1	0,20	Separat	26	977	0	0	191	1.867	26	2.844	365-204	Lendemarke

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Stege Renseanlæg**

Delopland			Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
	Areal	Befæs.- grad		Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		

Lendemarke

301-28	8,9	0,25	Separat	105	4.024	6	230	191	8.125	111	12.379	365-210	Lendemarke
301-29	7,6	0,35	Separat	123	4.714	33	1.265	191	11.419	156	17.398	365-210	Lendemarke
301-30.1	5,5	0,35	Separat	98	3.737	9	345	191	7.796	107	11.877	365-201	Lendemarke
301-30.2	2,7	0,35	Separat	30	1.150	0	0	191	2.196	30	3.346	365-202	Lendemarke
301-31.2	11,8	0,20	Fælles	141	5.404	3	115	191	10.541	144	16.060	365-309	Lendemarke
301-32.1	11,1	0,25	Fælles	148	5.691	39	1.495	191	13.725	187	20.911	365-310	Lendemarke
301-32.2	0,4	0,25	Separat	0	0	3	115	191	220	3	335	365-220	Lendemarke
301-33	3,9	0,25	Spv	60	2.300	0	0	191	4.392	60	6.692	365-229	Lendemarke
301-34	10,6	0,25	Separat	243	9.313	3	115	191	18.007	246	27.435	365-220	Lendemarke
301-35	10,3	0,00	Spv	72	2.759	81	3.104	191	11.200	153	17.063	365-208	Lendemarke
301-50.1	0,6	0,00	Spv	0	0	3	115	191	220	3	335		Tjørnemark
301-50.2	7,0	0,20	Separat	52	2.012	0	0	191	3.843	52	5.855	365-301	Tjørnemark
301-50.6	0,3	0,20	Separat	4	172	0	0	191	329	4	502	365-301	Tjørnemark
301-51	5,0	0,20	Separat	54	2.070	6	230	191	4.392	60	6.692	365-302	Noble
301-51.1	0,5	0,00	Spv	6	230	0	0	191	439	6	669		Noble NV
301-51.2	1,0	0,00	Spv	9	345	0	0	191	659	9	1.004		Noble SV
301-51.3	2,1	0,00	Spv	10	402	0	0	191	769	10	1.171		Noble SØ
301-51.4	0,8	0,00	Spv	4	172	0	0	191	329	4	502		Noble NØ
3022	11,8	0,00	Spv	72	2.759	0	0	191	5.270	72	8.030		Æbelnæs
3023	0,7	0,00	Spv	8	345	0	0	191	659	8	1.004		Æbelnæs Nord
307-02	1,0	0,00	Spv	8	287	0	0	191	549	8	836		Damsholte - Ny Æbelnæs
307-03	2,0	0,00	Spv	20	747	0	0	191	1.427	20	2.175		Ny Æbelnæs Nord
Sum område:	120,7			1.405	53.866	276	10.578		123.087	1.681	187.531		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Stege Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år		
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år				
Stege													
301-01.1	3,0		-	0	0	0	0	191	0	0	0		
301-01.2	18,8	0,35	Separat	296	11.325	9	345	191	22.290	305	33.960	365-213	Stege
301-01.3	3,0	0,35	Separat	0	0	24	920	191	1.757	24	2.677	365-214	Stege
301-01.4	3,6	0,35	Fælles	51	1.955	0	0	191	3.733	51	5.688	365-351	
301-02.1	1,4	0,25	Spv	22	862	0	0	191	1.647	22	2.509		Stege
301-02.2	10,5	0,25	Fælles	145	5.576	6	230	191	11.090	151	16.896	365-351	Stege
301-02.3	0,3	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	191	0	0	0	365-226R	
301-03	13,9	0,25	Fælles	214	8.221	33	1.265	191	18.117	247	27.603	365-351	Stege
301-04	15,7	0,15	Fælles	180	6.899	9	345	191	13.835	189	21.078	365-352	Stege
301-05	3,1	0,25	Fælles	60	2.300	36	1.380	191	7.027	96	10.706	365-352	Stege
301-06	13,0	0,70	Fælles	338	12.935	177	6.784	191	37.662	515	57.380	365-353	Stege
301-06.1	0,8	0,80	Separat	0	0	3	115	191	220	3	335	365-306R	
301-07	4,0	0,50	Fælles	178	6.841	12	460	191	13.945	190	21.246	365-307	Stege
301-08	12,7	0,50	Fælles	561	21.500	192	7.358	191	55.120	753	83.979	365-308F	Stege
301-08.1	0,1	0,25	Separat	0	0	0	0	191	0	0	0	365-211	
301-08.2	1,1	0,80	Separat	0	0	0	0	191	0	0	0	365-308R	
301-09	2,9	0,50	Fælles	156	5.979	21	805	191	12.957	177	19.740	365-307	Stege
301-10	2,5	0,25	Fælles	108	4.139	3	115	191	8.125	111	12.379	365-352	Stege
301-11	9,2	0,20	Fælles	99	3.794	45	1.725	191	10.541	144	16.060	365-354	Stege
301-11.1	3,8	0,20	Fælles	50	1.897	0	0	191	3.623	50	5.521	365-355	
301-12	8,5	0,25	Spv	147	5.634	3	115	191	10.980	150	16.729	365-212	Stege
301-13	10,0	0,25	Separat	104	4.024	6	230	191	8.125	110	12.379	365-213	Stege
301-14	7,0	0,35	Fælles	80	3.047	15	575	191	6.917	95	10.539	365-351	Stege
301-15	30,4	0,70	Separat	84	3.219	84	3.219	191	12.298	168	18.736	365-213	Stege
301-18	3,8	0,30	Spv	42	1.610	0	0	191	3.074	42	4.684		Stege

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Stege Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Stege													
301-18.1	0,8	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	191	0	0	0	365-213	Privat vejafvanding
301-19	1,9		Separat	0	0	0	0	191	0	0	0	365-213	Stege
301-30.3	3,9	0,35	Separat	87	3.334	0	0	191	6.368	87	9.703	365-203	Lendemarke
301-31.1	6,4	0,20	Spv	33	1.265	3	115	191	2.635	36	4.015		Lendemarke
301-37	12,5	0,00	Spv	144	5.519	0	0	191	10.541	144	16.060		Ulvshale
301-38	11,8	0,00	Spv	156	5.979	0	0	191	11.419	156	17.398		Ulvshale
301-39	7,2	0,00	Spv	92	3.507	0	0	191	6.698	92	10.205		Ulvshale
301-40	22,5	0,00	Spv	261	10.003	0	0	191	19.105	261	29.108		Ulvshale
301-41	9,2	0,00	Spv	100	3.852	0	0	191	7.357	100	11.208		Ulvshale
301-42	14,7	0,00	Spv	153	5.864	0	0	191	11.200	153	17.063		Ulvshale
301-43	10,2	0,00	Spv	110	4.197	0	0	191	8.015	110	12.212		Ulvshale
301-44	14,8	0,00	Spv	177	6.784	6	230	191	13.396	183	20.409		Ulvshale
301-48.1	1,2	0,00	Spv	9	345	0	0	191	659	9	1.004		Slotshøj
3018	11,1	0,00	Spv	36	1.380	15	575	191	3.733	51	5.688		Vandværksbakken
Sum område:	311,3			4.273	163.782	702	26.904		364.210	4.975	554.896		
Sum renseanlæg:	597,2			6.960	266.914	1.149	44.035		593.914	8.109	904.864		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Store Lind Pileanlæg 1 (vest)**

Delopland	Areal	Befæs.- ha. grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		

Store Lind Vest

3014.1-P	0,9		SpvPrv	27	1.054	0	0	0	0	27	1.054		St. Lind Spildevandslaug, cvr. 34409137
3014.4-P	6,6		SpvPrv	76	2.874	5	192	0	0	81	3.066		St. Lind Spildevandslaug, cvr. 34409137
Sum område:	7,5			103	3.928	5	192		0	108	4.120		
Sum renseanlæg:	7,5			103	3.928	5	192		0	108	4.120		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Store Lind Pileanlæg 2 (syd)**

Delopland	Areal	Befæs.- ha. grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		

Store Lind Syd

3014.2-P	2,9		SpvPrv	38	1.437	0	0	0	0	38	1.437	St. Lind Spildevandslaug, cvr. 34409137
Sum område:	2,9			38	1.437	0	0		0	38	1.437	
Sum renseanlæg:	2,9			38	1.437	0	0		0	38	1.437	

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Ternevej Masnedø Sommerhuse Vest**

Delopland	Areal	Befæs.- ha. grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		

Ternevej Masnedø Sommerhus

133-01-P	0,9	0,00	SpvPrv	20	767	0	0	100	767	20	1.533		Masnedø Erhvervsareal
Sum område:	0,9			20	767	0	0		767	20	1.533		
Sum renseanlæg:	0,9			20	767	0	0		767	20	1.533		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Viemose Erhvervsområde Renseanlæg**

Delopland	Areal	Befæs.- ha. grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		

Viemose Erhvervsområde

448	2,1	0,00	Spv	0	0	27	1.035	100	1.035	27	2.070		Viemose E
Sum område:	2,1			0	0	27	1.035		1.035	27	2.070		
Sum renseanlæg:	2,1			0	0	27	1.035		1.035	27	2.070		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland			Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
	Areal	Befæs.- ha. grad		Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		

Allerslev

228-01.1	33,9	0,30	Separat	456	17.476	49	1.878	109	21.096	505	40.450	377-318R	
228-01.11	12,1		Spv	68	2.606	4	134	109	2.987	72	5.727		Allerslev Syd
228-01.2	0,8	0,30	Spv	10	383	0	0	109	418	10	801		Allerslev-Ammendrup
228-01.7	0,3		Spv	4	153	0	0	109	167	4	320		Allerslev-Ammendrup
228-01.8	0,1		Spv	12	460	0	0	109	501	12	961		Allerslev-Ammendrup
228-01.9	0,4		Spv	2	77	0	0	109	84	2	160		Allerslev-Ammendrup
229-07	0,4	0,00	Spv	6	230	0	0	109	251	6	481		Ugledige
Sum område:	48,0			558	21.385	53	2.012		25.503	611	48.901		

Bakkebølle Strand

104-01.1	41,3	0,10	Separat	514	19.699	4	134	109	21.618	518	41.451	397-208	
104-01.2	0,6	0,10	Separat	0	0	0	0	109	0	0	0	397-209	
104-01.3	5,6	0,10	Separat	64	2.453	0	0	109	2.674	64	5.126	397-210	
104-01.4	20,5	0,10	Separat	202	7.742	4	134	109	8.585	206	16.460	397-211	
104-02	14,4	0,05	Spv	20	767	18	671	109	1.567	38	3.004		
104-03	5,7	0,05	Spv	82	3.143	0	0	109	3.425	82	6.568		
Sum område:	88,1			882	33.803	26	939		37.868	908	72.610		

Bårse

224-01.1	41,6	0,30	Fælles	578	22.152	91	3.488	109	27.947	669	53.586	377-221	Bårse
224-01.2	1,8	0,10	Fælles	0	0	0	0	109	0	0	0	377-221	Bårse
224-04.3	8,3	0,30	Spv	0	0	28	1.073	109	1.170	28	2.243	377-226	Bårse
224-06.1	2,7	0,30	Separat	4	153	24	939	109	1.191	28	2.283	377-221R	Bårse
224-07	2,3	0,00	Spv	24	920	0	0	109	1.003	24	1.922		Næstvedvej

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland			Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
	Areal	Befæs.- grad		Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				ha.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år		

Bårse

224-08	4,1	0,00	Spv	20	767	10	402	109	1.274	30	2.443		Bårse Runddel
224-11	0,4	0,00	Spv	0	0	0	0	109	0	0	0		Vandsports Center KUN SANITÆRE FACILITETER. SKAL AFGRÆNSE.
251-01	4,0	0,00	Spv	56	2.146	0	0	109	2.339	56	4.486		Risby
252-01	1,4	0,00	Spv	18	690	0	0	109	752	18	1.442		Bårse Nakke
252-02	1,4	0,00	Spv	22	843	0	0	109	919	22	1.762		Næstvedvej
256-01	5,6	0,00	Spv	66	2.529	0	0	109	2.757	66	5.287		Faksinge
257-01	3,5	0,00	Spv	54	2.070	0	0	109	2.256	54	4.325		Næstvedvej
257-02	1,8	0,00	Spv	30	1.150	0	0	109	1.253	30	2.403		Næstvedvej
Sum område:	78,9				872	33.419	153	5.902		42.860	1.025	82.182	

Klarskov

112-01	12,7	0,25	Separat	218	8.355	4	134	109	9.253	222	17.742	397-254	Klarskov Midt
112-02	4,8	0,15	Spv	36	1.380	4	134	109	1.650	40	3.164		Klarskov Vest
112-03	0,8	0,00	Spv	10	383	0	0	109	418	10	801		Klarskov Midt-Vest
122	7,7	0,20	Spv	116	4.446	4	134	109	4.992	120	9.572		Over Vindinge
123	6,5	0,20	Spv	86	3.296	0	0	109	3.593	86	6.889		Snertinge
124	4,7	0,20	Spv	92	3.526	7	268	109	4.136	99	7.930		Neble
126	14,3	0,30	Spv	128	4.906	7	268	109	5.640	135	10.813		Grumløse
126-01	0,3	0,00	Spv	2	77	0	0	109	84	2	160		Grumløse Nord
226-01	11,3	0,00	Spv	114	4.369	21	805	109	5.640	135	10.813		Hastrup
227-01	4,9	0,00	Spv	58	2.223	4	134	109	2.569	62	4.926		Dyrlev
227-02	0,7	0,00	Spv	4	153	0	0	109	167	4	320		Dyrlev

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år		
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år				

Klarskov

253-01	5,2	0,00	Spv	52	1.993	0	0	109	2.172	52	4.165		Gishale
253-02	1,9	0,00	Spv	20	767	10	402	109	1.274	30	2.443		Gishale
255-01	3,5	0,00	Spv	10	383	4	134	109	564	14	1.081		Beldringe
255-02	1,7	0,00	Spv	32	1.226	0	0	109	1.337	32	2.563		Beldringe
Sum område:	81,0			978	37.482	65	2.414		43.487	1.043	83.383		

Køng-Kostræde

119-01	16,4	0,25	Separat	256	9.811	28	1.073	109	11.864	284	22.748	397-203	Køng Nord
119-02	4,4	0,25	Spv	84	3.219	4	134	109	3.655	88	7.009		Køng Højbro
119-03.1	2,3	0,18	Spv	30	1.150	7	268	109	1.546	37	2.964		Køng Kirkevej
119-04	4,8	0,25	Spv	32	1.226	7	268	109	1.629	39	3.124		Køng Togårdsvej
120-01.02	18,6	0,20	Fælles	238	9.121	18	671	109	10.673	256	20.465	397-359	Kostræde Banker
120-01.1	0,9	0,20	Fælles	4	153	0	0	109	167	4	320	397-360	Køng Møllevej
120-01.3	22,6	0,20	Fælles	308	11.804	0	0	109	12.866	308	24.671	397-356	Kostræde Banker
120-02	14,0	0,15	Spv	156	5.979	7	268	109	6.809	163	13.056		Højdevej
120-03.4	10,8	0,15	Spv	118	4.522	0	0	109	4.929	118	9.452		Kviemarken
120-04	2,0	0,20	Spv	10	383	0	0	109	418	10	801		Kostræde Banker
120-05	5,6	0,15	Spv	64	2.453	4	134	109	2.820	68	5.407		Bankevejen Nord
120-06	0,9	0,15	Spv	16	613	0	0	109	668	16	1.282		Bankevejen 16-26
120-07	4,9	0,30	Separat	58	2.223	4	134	109	2.569	62	4.926	397-203	Bankevejen Syd
Sum område:	108,2			1.374	52.659	79	2.951		60.614	1.453	116.224		

Lundby

117-01	3,2	0,25	Separat	44	1.686	0	0	109	1.838	44	3.524	397-204	Lundby Vest
--------	-----	------	---------	----	-------	---	---	-----	-------	----	-------	---------	-------------

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år		
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år				

Lundby

117-02.1	1,1	0,30	Separat	10	383	0	0	109	418	10	801	397-204	Lundby Midt
117-02.2	23,1	0,30	Separat	468	17.936	84	3.219	109	23.059	552	44.215	397-204	Lundby Midt
117-03.1	18,4	0,25	Separat	338	12.954	14	537	109	14.705	352	28.195	397-201	Lundby Syd
117-03.2	1,9	0,25	Separat	0	0	0	0	109	0	0	0	397-273	Lundby Syd
117-04	5,0	0,50	Spv	8	307	49	1.878	109	2.381	57	4.566		Efterskole
117-05.1	4,7	0,25	Spv	0	0	10	402	109	439	10	841		Svend Gøngeskolen
117-06.2	2,4	0,30	Separat	44	1.686	0	0	109	1.838	44	3.524	397-273	Lundby Øst
118	20,5	0,25	Spv	172	6.592	28	1.073	109	8.355	200	16.020		Gl. Lundby
224-09	3,3	0,00	Spv	52	1.993	0	0	109	2.172	52	4.165		Lundbyvej
Sum område:	83,6			1.136	43.537	185	7.109		55.205	1.321	105.851		

Mern

404	17,5		Spv	132	5.059	7	268	109	5.807	139	11.134		Ø. Egesborg
407	9,9		Spv	54	2.070	7	268	109	2.548	61	4.886		Stårby
409	4,5	0,20	Separat	104	3.986	21	805	109	5.222	125	10.012	361-303R	Mern
410	14,5	0,25	Separat	252	9.658	0	0	109	10.527	252	20.185	361-202	Mern V
410-01	2,8	0,25	Separat	42	1.610	0	0	109	1.755	42	3.364	361-202	Mern
410-02	5,0	0,00	Spv	36	1.380	18	671	109	2.235	54	4.285		Mern
410-03	0,3		Spv	8	307	0	0	109	334	8	641		Mern
411-01	0,6	0,25	Spv	42	1.610	7	268	109	2.047	49	3.925		Mern
411-02.1	2,4	0,25	Separat	52	1.993	4	134	109	2.318	56	4.446	361-201	Mern NV
412	2,7	0,25	Separat	36	1.380	4	134	109	1.650	40	3.164	361-251	Mern SØ
413-01	18,1	0,25	Separat	400	15.330	60	2.280	109	19.195	460	36.806	361-251	Mern
413-02	8,3	0,25	Separat	130	4.982	24	939	109	6.454	154	12.375	361-305R	Mern

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år		
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år				

Mern

Sum område:	86,4			1.288	49.363	152	5.768		60.092	1.440	115.223		
-------------	------	--	--	-------	--------	-----	-------	--	--------	-------	---------	--	--

Nyråd

102-01.1	1,2	0,10	Spv	2	77	0	0	109	84	2	160		Drejerskovvej Syd
102-01.2	1,6	0,30	Separat	30	1.150	0	0	109	1.253	30	2.403	397-256	Florkevænget
102-01.3	18,6	0,30	Fælles	300	11.498	0	0	109	12.532	300	24.030	397-344	Florke
102-01.4	2,2	0,30	Separat	24	920	0	0	109	1.003	24	1.922	397-228	Nyråd Mark
102-01.5	3,9	0,30	Separat	80	3.066	0	0	109	3.342	80	6.408	397-274	Clemensmindevej
102-01.6	0,8	0,30	Fælles	8	307	0	0	109	334	8	641	397-357	Florke
102-02.1	5,9	0,30	Separat	84	3.219	4	134	109	3.655	88	7.009	O17R	Dalstrøget
102-02.2	4,9	0,30	Separat	160	6.132	7	268	109	6.976	167	13.377	O17R	Bjørnevænget
102-02.3	8,2	0,30	Separat	182	6.975	18	671	109	8.334	200	15.980	O17R	Nyråd HG 28-59
102-03.1	5,5	0,30	Separat	294	11.268	4	134	109	12.428	298	23.830	O17R	Kirsebærplantagen
102-03.2	9,9	0,30	Separat	238	9.121	4	134	109	10.088	242	19.344	O17R	Nyråd HG Øst
102-03.3	4,2	0,30	Separat	86	3.296	0	0	109	3.593	86	6.889	O17R	Nyråd HG 60-80
102-04.3	5,0	0,30	Separat	128	4.906	0	0	109	5.347	128	10.253	O17R	Nyråd HG Vest
102-04.4	6,1	0,30	Separat	98	3.756	0	0	109	4.094	98	7.850	397-228	Nyråd Nord Vest
102-04.5	4,1	0,30	Separat	66	2.529	0	0	109	2.757	66	5.287	O17R	Hjortevænget
102-05.1	5,2	0,30	Separat	82	3.143	0	0	109	3.425	82	6.568	397-213	Hulemosevej
102-05.2	1,9	0,10	Spv	8	307	0	0	109	334	8	641		Kalvehavevej 2-8
102-06.1	11,6	0,30	Separat	166	6.362	0	0	109	6.935	166	13.296	397-229	Hulemose Sø Nord
102-06.2.1	3,3	0,30	Separat	58	2.223	0	0	109	2.423	58	4.646	397-264	Hulemose Sø Øst
102-06.2.2	1,1	0,30	Separat	26	996	0	0	109	1.086	26	2.083	397-258	Hulemose Sø Øst
102-06.2.3	0,4	0,30	Separat	0	0	0	0	109	0	0	0	397-257	Hulemose Sø Øst

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland			Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
	Areal	Befæs.- ha. grad		Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		

Nyråd

102-06.3	7,5	0,30	Separat	84	3.219	0	0	109	3.509	84	6.728	397-279	Ålevænget
102-06.4	1,8	0,30	Separat	58	2.223	0	0	109	2.423	58	4.646	397-281	Oldsbjergvej
102-06.5	0,4	0,10	Spv	6	230	0	0	109	251	6	481		Kalvehavevej 13-15
102-06.6	0,5	0,10	Spv	12	460	0	0	109	501	12	961		Nyråd Skovstræde Øst
102-06.7	8,4	0,30	Separat	90	3.449	0	0	109	3.760	90	7.209	397-281	Oldsbjergvej Vest
103-01	1,3	0,05	Spv	10	383	0	0	109	418	10	801	397-280	Kalvehavevej Trix
103-01.1	0,3	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	109	0	0	0	397-280	
103-02.1	2,4	0,05	Spv	14	537	0	0	109	585	14	1.121		Bakkebøllevej
103-03	1,7	0,30	Separat	4	153	4	134	109	313	8	601	397-212	Vintersbølle Skole
105-01	11,8	0,10	Separat	244	9.351	7	268	109	10.485	251	20.105	397-401	Vintersbølle Strand
106-01.1	0,7	0,00	Spv	14	537	0	0	109	585	14	1.121		Bakkebølle Nord
106-01.2.1	1,3	0,30	Separat	28	1.073	0	0	109	1.170	28	2.243	397-299R	Bakkebølle Nord
106-01.2.2	1,4	0,30	Separat	38	1.456	0	0	109	1.587	38	3.044	397-300R	
106-02	7,0	0,15	Spv	112	4.292	0	0	109	4.679	112	8.971		Bakkebølle Syd
106-03	4,1	0,15	Spv	54	2.070	35	1.341	109	3.718	89	7.129		Strandgårdsvej
109-07	0,9		Separat	0	0	4	134	109	146	4	280	397-229	Nyråd Skovstræde Syd
138	4,4	0,60	Spv	72	2.759	0	0	109	3.008	72	5.767		Glæsbjerg
Sum område:	161,7			2.960	113.442	87	3.219		127.161	3.047	243.822		

Ugledige

229-01	5,1	0,20	Separat	62	2.376	0	0	109	2.590	62	4.966	377-222	Ugledige
229-02	3,0	0,00	Spv	56	2.146	0	0	109	2.339	56	4.486		
229-03	0,2	0,00	Spv	2	77	0	0	109	84	2	160		Ugledige
229-05	0,4	0,00	Spv	12	460	0	0	109	501	12	961		Ugledige

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland			Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
	Areal	Befæs.- ha. grad		Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		

Ugledige

229-06	0,1	0,00	Spv	10	383	0	0	109	418	10	801		
229-08	0,8	0,00	Spv	8	307	0	0	109	334	8	641		
229-09	0,2	0,00	Spv	2	77	0	0	109	84	2	160		
229-16	2,0	0,00	Spv	20	767	0	0	109	835	20	1.602		
229-17	0,7	0,00	Spv	12	460	0	0	109	501	12	961		
Sum område:	12,3			184	7.052	0	0		7.686	184	14.738		

Vordingborg

101-01.1	32,9	0,10	Spv	802	30.737	0	0	109	33.503	802	64.240		Ore Vest
101-01.10	27,7	0,30	Fælles	676	25.908	10	402	109	28.678	686	54.988	397-320	
101-01.2	12,2	0,30	Fælles	248	9.505	4	134	109	10.506	252	20.145	397-365	Ore Nord
101-01.3-P	0,4	0,30	SeparatFPrv	28	1.073	0	0	109	1.170	28	2.243	397-320	Frøvænget
101-01.4	1,5	0,30	Separat	28	1.073	0	0	109	1.170	28	2.243	397-259	Klitrosevej
101-01.5	2,9	0,30	Separat	96	3.679	0	0	109	4.010	96	7.690	397-226	Storstrømsparken
101-01.6	0,9	0,30	Fælles	20	767	4	134	109	982	24	1.882	397-370	Nyvej
101-01.7	8,2	0,30	Separat	82	3.143	66	2.549	109	6.203	148	11.895	397-269	Ore Øst
101-01.8	1,8	0,15	Spv	12	460	0	0	109	501	12	961		Sundvej
101-01.9	2,2	0,30	Spv	68	2.606	116	4.427	109	7.666	184	14.698		Øre
101-02.1	40,2	0,30	Separat	1.438	55.111	112	4.292	109	64.750	1.550	124.154	397-269	Masnedsund
101-02.2	7,1	0,30	Separat	480	18.396	7	268	109	20.344	487	39.008	397-253	Parkvej
101-02.3	5,3	0,30	Separat	66	2.529	10	402	109	3.196	76	6.128	397-104	Marienbergskolen
101-02.4.1	31,7	0,30	Separat	16	613	77	2.951	109	3.885	93	7.449	397-268	Trellemarken
101-02.4.2	3,3	0,30	Separat	0	0	0	0	109	0	0	0	397-222	Trellemarken
101-02.5	27,3	0,20	Separat	4	153	32	1.207	109	1.483	36	2.844	397-403	Oringe Syd

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland			Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
	Areal	Befæs.- ha. grad		Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		

Vordingborg

101-02.6.1	9,1	0,20	Separat	98	3.756	7	268	109	4.386	105	8.410	397-405	Oringe Nord
101-02.6.2	18,2	0,20	Separat	2	77	7	268	109	376	9	721	397-404	Oringe Nord
101-02.6.3	2,1	0,20	Separat	36	1.380	4	134	109	1.650	40	3.164	397-405	Oringe Nord
101-03	3,0	0,50	Separat	168	6.439	84	3.219	109	10.527	252	20.185	397-250	Sydhavnen
101-03.1	35,7	0,30	Separat	1.316	50.436	122	4.695	109	60.092	1.438	115.223	397-253	Vordingborg Nord 1
101-03.10	8,0	0,30	Fælles	198	7.588	4	134	109	8.418	202	16.140	397-333	Fasanvej
101-03.11	1,6	0,30	Fælles	28	1.073	0	0	109	1.170	28	2.243	397-333	Nyrådsvej
101-03.12	1,7	0,30	Separat	74	2.836	0	0	109	3.091	74	5.927	397-246	Skrænten
101-03.13	2,2	0,30	Fælles	98	3.756	0	0	109	4.094	98	7.850	397-315	Østervej
101-03.14	4,4	0,30	Separat	398	15.253	10	402	109	17.065	408	32.721	397-220	Riddergade
101-03.15	4,1	0,30	Fælles	334	12.801	108	4.158	109	18.485	442	35.444	397-316	Algade Øst
101-03.16	7,4	0,30	Fælles	84	3.219	32	1.207	109	4.825	116	9.251	397-219F	Færgedgårdsvej Nord
101-03.17	2,4	0,10	Spv	0	0	42	1.610	109	1.755	42	3.364		Nordhavn
101-03.18	16,0	0,10	Separat	0	0	32	1.207	109	1.316	32	2.523	397-218	Parkvej / Tennisklub
101-03.19	0,3	0,50	Separat	0	0	10	402	109	439	10	841	397-251	Sydhavnen
101-03.1a	1,4	0,30	Fælles	108	4.139	4	134	109	4.658	112	8.931	397-370	Årsleffsgade
101-03.1b	0,9	0,30	Separat	36	1.380	4	134	109	1.650	40	3.164	397-262	Årsleffgade
101-03.2	14,5	0,30	Separat	344	13.184	18	671	109	15.101	362	28.956	397-219R	Skovvej
101-03.20	10,7	0,30	Separat	62	2.376	10	402	109	3.029	72	5.807	397-406	Seminarieret
101-03.21	0,4	0,50	Separat	0	0	0	0	109	0	0	0	397-249	Sydhavnen
101-03.21.1	5,8	0,30	Separat	178	6.822	35	1.341	109	8.898	213	17.061	397-245	Næstvedvej
101-03.21.2	3,3	0,30	Separat	342	13.107	7	268	109	14.579	349	27.955	397-243	Næstvedvej
101-03.22	9,4	0,30	Separat	204	7.818	7	268	109	8.814	211	16.901	397-244	Platanvej
101-03.23	2,5	0,30	Separat	162	6.209	10	402	109	7.206	172	13.817	397-244	Elmeallé Syd

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år		
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		

Vordingborg

101-03.24	3,5	0,30	Separat	116	4.446	0	0	109	4.846	116	9.292	397-262	Elmeallé Nord
101-03.25	3,3	0,30	Regn	0	0	0	0	109	0	0	0	397-105	
101-03.26	0,7	0,50	Separat	152	5.825	0	0	109	6.350	152	12.175	397-223	Sydhavnen
101-03.27	0,2	0,50	Separat	0	0	4	134	109	146	4	280	397-248	Sydhavnen
101-03.28	1,0	0,50	Separat	112	4.292	0	0	109	4.679	112	8.971	397-247	Sydhavnen
101-03.29	1,8	0,50	Separat	0	0	4	134	109	146	4	280	397-252	Sydhavnen
101-03.3	4,1	0,30	Fælles	142	5.442	32	1.207	109	7.248	174	13.897	397-219F	Kirketorvet
101-03.30	1,6	0,50	Separat	0	0	10	402	109	439	10	841	397-268	Sydhavnen
101-03.31	3,5	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	109	0	0	0	397-243	
101-03.32	0,9	1,00	Separat	0	0	0	0	109	0	0	0	397-253	
101-03.4	1,2	0,50	Separat	0	0	7	268	109	292	7	561	397-253	Sydhavnen
101-03.5	28,5	0,30	Fælles	1.450	55.571	640	24.547	109	87.329	2.090	167.447	397-219F	Vordingborg Midt
101-03.6	40,9	0,30	Separat	1.748	66.992	164	6.304	109	79.893	1.912	153.190	397-220	Vordingborg Nord 2-3
101-03.7	7,9	0,30	Separat	224	8.585	21	805	109	10.235	245	19.624	397-105	Kildemarksvej
101-03.8	9,4	0,30	Fælles	206	7.895	10	402	109	9.044	216	17.341	397-318	Solbakkevej Nord
101-03.9	11,1	0,30	Fælles	210	8.048	7	268	109	9.065	217	17.382	397-332	Hammerichsvej
101-05.1	28,6	0,30	Separat	448	17.170	0	0	109	18.715	448	35.884	397-227	Iselingen
101-06.1	16,0	0,30	Spv	8	307	0	0	109	334	8	641	397-106	Vordingborg Kaserne Vest
101-06.2	36,4	0,30	Spv	0	0	4	134	109	146	4	280	397-106	Vordingborg Kaserne Øst
102-07	2,8	0,10	Spv	0	0	4	134	109	146	4	280		Vejstation
102-07.1.1	46,5	0,30	Separat	74	2.836	273	10.463	109	14.496	347	27.794	397-270	Møllegården
102-07.1.2	14,4	0,30	Separat	18	690	42	1.610	109	2.506	60	4.806	397-234	Møllegården
102-07.1.3	1,0	0,30	Separat	0	0	4	134	109	146	4	280	397-236	Møllegården
102-07.1.4	1,2	0,30	Separat	0	0	10	402	109	439	10	841	397-235	Møllegården

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland			Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
	Areal	Befæs.- ha. grad		Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		

Vordingborg

102-07.1.5	0,3	0,30	Separat	0	0	0	0	109	0	0	0	397-233	Møllegården
102-07.2	1,1	0,20	Spv	20	767	0	0	109	835	20	1.602		Gammelsøvej Sigynsvej
102-07.3	9,7	0,30	Separat	300	11.498	14	537	109	13.117	314	25.151	397-101	Gammelsøvej Nord
102-07.4	4,9	0,30	Separat	96	3.679	0	0	109	4.010	96	7.690	397-101	Odinsvej
102-07.5	3,8	0,10	Separat	2	77	7	268	109	376	9	721	397-101	Gammelsøvej Sigynsvej
105-02	0,1	0,10	Spv	0	0	0	0	109	0	0	0		Vintersbølle Strand
107-01	8,7	0,20	Spv	76	2.913	7	268	109	3.467	83	6.648		Ornebjerg
108-01.1	2,0	0,30	Separat	36	1.380	0	0	109	1.504	36	2.884	397-271	Kallevadvej
108-01.2	3,6	0,30	Separat	30	1.150	10	402	109	1.692	40	3.244	397-271	Københavnsvej
108-01.3	18,6	0,30	Separat	312	11.957	18	671	109	13.765	330	26.393	397-206	Hartkornsvej
108-01.4	8,4	0,30	Fælles	44	1.686	24	939	109	2.862	68	5.487	397-361	Ugledigevej
108-01.5	3,9	0,30	Fælles	102	3.909	0	0	109	4.261	102	8.170	397-362	Søndervej
108-01.6	3,1	0,10	Separat	8	307	0	0	109	334	8	641	397-205	Ørslev Øst
108-02.1	13,3	0,30	Separat	424	16.250	18	671	109	18.443	442	35.364	397-205	Ydergård
108-02.2	3,8	0,30	Separat	34	1.303	10	402	109	1.859	44	3.564	397-205	Ringriddersvej
108-03.1	44,5	0,30	Separat	6	230	130	4.963	109	5.660	136	10.853	397-207	Industrivej
108-03.2	11,0	0,30	Separat	214	8.202	10	402	109	9.378	224	17.982	397-207	Svingkærvej
108-03.3	1,9	0,30	Separat	52	1.993	0	0	109	2.172	52	4.165	397-207	Høstvej Kernevej
108-03.4	3,0	0,30	SpvDirekte	0	0	66	2.549	109	2.778	66	5.327		Spirevej 5
108-03.5	18,5	0,30	Separat	8	307	0	0	109	334	8	641	397-207	Ørslev Industri Nord
108-03.6	0,9	0,10	Separat	4	153	0	0	109	167	4	320	397-207	Brydegård
108-04.1	19,4	0,30	Fælles	374	14.334	24	939	109	16.647	398	31.920	397-358	Ørslevvej
108-04.2	19,7	0,30	Fælles	266	10.194	46	1.744	109	13.013	312	24.951	397-324	Rørkær
108-04.3	1,4	0,20	SeparatF	8	307	0	0	109	334	8	641	397-324	Dyssevej

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Vordingborg													
108-04.4	1,7	0,10	Spv	30	1.150	0	0	109	1.253	30	2.403		Ørslevvej
108-04.5	0,5	0,10	Spv	16	613	4	134	109	815	20	1.562		Ørslevvej
108-05.2	3,3	0,30	Separat	26	996	0	0	109	1.086	26	2.083	397-205	Ørslev
109-01	41,6	0,30	Separat	780	29.894	10	402	109	33.023	790	63.318	397-231	Kastrup
109-02	2,0	0,20	Spv	22	843	0	0	109	919	22	1.762		Nygårdshave
109-03	0,4	0,20	Spv	4	153	0	0	109	167	4	320		Kastrup Enkeltejeendomme
109-04	1,9	0,20	Separat	46	1.763	4	134	109	2.068	50	3.965	397-231	Kastrup Enkeltejeendomme
110-01	6,6	0,30	Fælles	140	5.366	4	134	109	5.995	144	11.494	397-337	Langed
110-02	15,9	0,30	Separat	212	8.125	7	268	109	9.149	219	17.542	397-107	Neder Vindinge
110-03	1,1	0,30	Separat	14	537	0	0	109	585	14	1.121	397-101	Thorsvej
110-04	15,2	0,30	Fælles	288	11.038	14	537	109	12.616	302	24.190	397-337	Engvej
110-05	9,1	0,30	SeparatF	260	9.964	7	268	109	11.154	267	21.386	397-272	Troldeparken
110-06.1	0,1	0,25	Spv	6	230	0	0	109	251	6	481		Neder Vindinge Enkeltejeendomme
110-06.2	2,4	0,25	Spv	22	843	7	268	109	1.211	29	2.323		Neder Vindinge Enkeltejeendomme
111-01	10,4	0,25	Fælles	140	5.366	0	0	109	5.848	140	11.214	397-339	Stubby
111-02.1	1,5	0,25	Spv	0	0	7	268	109	292	7	561		Stubby Enkeltejeendomme
111-02.2	2,5	0,25	Spv	28	1.073	4	134	109	1.316	32	2.523		Stubby Enkeltejeendomme
113	7,3	0,20	Spv	114	4.369	0	0	109	4.762	114	9.131		Kastelev
113-02.1	0,4	0,20	Spv	4	153	10	402	109	606	14	1.161		Hellevad
113-02.2	0,9		Spv	20	767	0	0	109	835	20	1.602		Hellevad
114	3,5	0,20	Spv	34	1.303	4	134	109	1.567	38	3.004		Skaverup
115-01.1	9,8	0,10	Spv	138	5.289	0	0	109	5.765	138	11.054		Skaverup Strand Trix
115-02.2	20,1	0,10	Spv	284	10.884	0	0	109	11.864	284	22.748		Dalvej
115-02.3	31,9	0,10	Spv	502	19.239	0	0	109	20.971	502	40.210		Hejrevej

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Vordingborg													
115-02.4	12,8	0,10	Spv	160	6.132	0	0	109	6.684	160	12.816		Korshærsvej
116	7,2	0,25	Spv	126	4.829	7	268	109	5.556	133	10.653		Sværdborg
121	12,1	0,25	Spv	144	5.519	4	134	109	6.162	148	11.815		Bjergemarken
125	13,4	0,20	Spv	132	5.059	14	537	109	6.099	146	11.694		Udby
127-01	4,1	0,00	Spv	52	1.993	0	0	109	2.172	52	4.165		Skallerup
127-02	4,2	0,30	Spv	34	1.303	4	134	109	1.567	38	3.004		Københavnsvej
127-03	6,0		Spv	12	460	0	0	109	501	12	961		Spangsgård
128-01	5,7	0,25	Spv	70	2.683	10	402	109	3.363	80	6.448		Sallerup
128-02	7,3	0,25	Spv	64	2.453	0	0	109	2.674	64	5.126		Køng Firgård
128-03	3,0	0,25	Spv	42	1.610	0	0	109	1.755	42	3.364		Fiskebækhus
130-01.1	9,3	0,20	Fælles	116	4.446	10	402	109	5.284	126	10.133	397-341	Svinø Nord
131	6,4	0,20	Spv	60	2.300	4	134	109	2.653	64	5.086		Svinøvester
132-01	20,9	0,15	Spv	350	13.414	0	0	109	14.621	350	28.035		Svinø Strand Syd
132-02	1,3	0,15	Spv	10	383	4	134	109	564	14	1.081		Svinø Strand Nord
133	1,8	0,20	Fælles	42	1.610	0	0	109	1.755	42	3.364	397-355	Masnedøvej
133-02	35,6	0,00	Spv	40	1.533	63	2.414	109	4.303	103	8.250		Vordingborg Forsyning Masnedø
135	4,7	0,20	Spv	12	460	32	1.207	109	1.817	44	3.484		Avnø
136	1,5	0,20	Spv	30	1.150	0	0	109	1.253	30	2.403		Knudsby - Oreby
137	6,7	0,30	Spv	76	2.913	0	0	109	3.175	76	6.088		Kohavevej
139	3,2	0,30	Spv	36	1.380	7	268	109	1.796	43	3.444		Lillevang
224-05	3,2	0,00	Spv	40	1.533	0	0	109	1.671	40	3.204		Lundbyvej
401	5,1	0,00	Spv	36	1.380	0	0	109	1.504	36	2.884		Lekkende
402	6,3	0,00	Spv	46	1.763	24	939	109	2.945	70	5.647		Røstøfte Syd
406	5,7		Spv	48	1.840	18	671	109	2.736	66	5.247		Tolstrup

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Vordingborg													
411-03	1,5	0,25	Separat	22	843	0	0	109	919	22	1.762	361-201	Mern
Sum område:	1.222,3			20.588	789.035	2.898	110.932		980.964	23.486	1.880.931		
Sum renseanlæg:	1.970,7			30.820	1.181.177	3.698	141.247		1.441.441	34.518	2.763.865		
Sum Kommune:	3.804,1			51.748		6.349				58.097			
					1.983.523		242.946		3.054.993		5.281.462		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bogø Renseanlæg**

Delopland			Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
	Areal	Befæs.- grad		Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning				
				ha.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år			

Bogø

309-10	7,1	0,00	Spv	20	767	0	0	5	38	20	805		P
309-11	1,4	0,00	Spv	1	34	0	0	60	21	1	55		S+P
Sum område:	8,5			21	801		0	0		59	21	860	

Bogøby

309-01	14,5	0,00	Spv	61	2.345	10	383	60	1.637	71	4.366		S+P
309-02	11,2	0,00	Spv	68	2.621	6	230	60	1.711	74	4.562		S+P
309-03	27,7	0,00	Spv	167	6.416	6	230	60	3.987	173	10.633		S+P
309-04	23,0	0,00	Spv	159	6.071	2	77	60	3.688	161	9.836		S+P
309-05	21,2	0,00	Spv	88	3.346	24	920	60	2.559	112	6.825		S+P
309-06	20,9	0,00	Spv	120	4.588	0	0	60	2.753	120	7.340		S+P
309-07	18,8	0,00	Spv	51	1.966	0	0	60	1.180	51	3.146		S+P
309-08	13,6	0,00	Spv	83	3.173	10	383	60	2.134	93	5.690		S+P
309-09	15,9	0,00	Spv	138	5.277	8	307	60	3.350	146	8.934		S+P
Sum område:	166,6			935	35.803		66	2.529		23.000	1.001	61.332	
Sum renseanlæg:	175,1			956	36.604		66	2.529		23.059	1.022	62.192	

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bøged Strandvej**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning				
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Bøged Strandvej														
241-01-P	1,7	0,00	SpvPrv	32	1.226	0	0	100	1.226	32	2.453		S+P	Stavreby Strandvej
Sum område:	1,7			32	1.226			0	0	1.226	32	2.453		
Sum renseanlæg:	1,7			32	1.226			0	0	1.226	32	2.453		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renselanlæg : **Bønsvig-Stavreby Renselanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			

Bønsvig-Stavreby

237-01.2	1,9	0,30	Separat	48	1.840	0	0	5	92	48	1.932	377-224	P	Jungshoved
237-02.2	0,4	0,30	Separat	9	345	0	0	5	17	9	362	377-220	P	Jungshoved
237-02.3	4,4	0,30	Separat	109	4.177	0	0	5	209	109	4.386	377-220	P	Jungshoved
237-01.1	2,2	0,30	Separat	31	1.187	2	77	190	2.400	33	3.663	377-224	S+P	Jungshoved
237-02.1	2,9	0,30	Separat	37	1.384	6	230	190	3.067	43	4.681	377-220	S+P	Jungshoved
237-02.4	0,6	0,30	Separat	4	148	0	0	190	282	4	430	377-220	S+P	
237-04	0,2	0,00	Spv	1	49	0	0	190	94	1	143		S+P	Jungshoved
237-05.1	0,4	0,00	Spv	5	198	0	0	190	376	5	573		S+P	Jungshoved
237-05.2	3,3	0,00	Spv	27	1.038	4	153	190	2.264	31	3.455		S+P	Jungshoved
237-06	4,3	0,00	Spv	40	1.533	0	0	190	2.912	40	4.445		S+P	Jungshoved
238-01.1	2,2	0,30	Separat	23	890	0	0	190	1.691	23	2.581	377-256R	S+P	Togeholt
238-01.2	1,2	0,30	Spv	8	297	0	0	190	564	8	860		S+P	Togeholt
238-02	0,1	0,00	Spv	1	49	0	0	190	94	1	143		S+P	Togeholt
238-03	1,3	0,00	Spv	14	544	0	0	190	1.033	14	1.577		S+P	Togeholt
238-04	0,2	0,30	Separat	1	49	0	0	190	94	1	143	377-256R	S+P	Togeholt
238-05	0,2	0,00	Spv	4	148	0	0	190	282	4	430		S+P	Togeholt
238-06	0,7	0,00	Spv	4	148	0	0	190	282	4	430		S+P	Togeholt
238-07	0,8	0,00	Spv	4	148	0	0	190	282	4	430		S+P	Togeholt
238-08	0,2	0,00	Spv	1	49	0	0	190	94	1	143		S+P	Togeholt
239-01.1	62,2	0,00	Spv	558	21.358	2	77	190	40.725	560	62.160		S+P	Bønsvig Strand
239-01.2	2,6	0,00	Spv	17	643	2	77	190	1.367	19	2.086		S+P	Bønsvig Strand
239-01.3	4,1	0,00	Spv	23	890	0	0	190	1.691	23	2.581		S+P	Bønsvig Strand
240-05.1	0,2	0,00	Spv	1	49	0	0	190	94	1	143		S+P	Stavreby
244-01	10,4	0,00	Spv	74	2.867	0	0	190	5.448	74	8.316		S+P	Roneklint

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bønsvig-Stavreby Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning				
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Bønsvig-Stavreby														
245-01	20,2	0,00	Spv	220	8.405	2	77	190	16.115	222	24.596		S+P	Kohave-Roneklint
Sum område:	127,3			1.264	48.435			18	690	81.567	1.282	130.692		
Sum renseanlæg:	127,3			1.264	48.435			18	690	81.567	1.282	130.692		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Damme-Askeby Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning				
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Damme-Askeby														
308-01	20,5	0,00	Spv	146	5.605	23	889	149	9.676	169	16.170		S+P	
308-01.1	2,1	0,80	RegnPrv	0	0	0	0		0	0	0	365-218	S+P	
308-02	37,1	0,00	Spv	189	7.243	41	1.556	149	13.111	230	21.911		S+P	
308-02.1	0,4	0,80	RegnPrv	0	0	0	0		0	0	0	365-215	S+P	
308-02.2	0,6	0,80	RegnPrv	0	0	0	0		0	0	0	365-227R	S+P	
308-02.3	0,1	0,80	RegnPrv	0	0	0	0		0	0	0	365-217	S+P	
308-02.4	0,1	0,80	RegnPrv	0	0	0	0		0	0	0	365-221	S+P	
308-02.5	0,2	0,80	RegnPrv	0	0	0	0		0	0	0	365-216	S+P	
308-02.6	0,3	0,80	RegnPrv	0	0	0	0		0	0	0	365-219	S+P	
308-03	12,0	0,00	Spv	78	2.961	0	0	149	4.411	78	7.372		S+P	
308-03.1	1,4	0,80	RegnPrv	0	0	0	0		0	0	0	365-218	S+P	
Sum område:	74,9			413	15.809		64	2.445		27.199	477	45.453		
Sum renseanlæg:	74,9			413	15.809		64	2.445		27.199	477	45.453		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Jungshoved Observationskoloni**

Delopland	Areal	Befæs.- ha. grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning				
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			

Jungshoved Observationskoloni

242-01-P	1,0	0,00	SpvPv	24	920	0	0	100	920	24	1.840		S+P	Bøgestrømsskolen
Sum område:	1,0			24	920			0	0	920	24	1.840		
Sum renseanlæg:	1,0			24	920			0	0	920	24	1.840		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Kalvehave Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år					

Kalvehave

446-04	6,2	0,25	Separat	154	5.902	0	0	5	295	154	6.197	361-207	P	Kalvehave (B.10.18)
442	60,8	0,25	Separat	734	28.131	45	1.725	62	18.510	779	48.365	361-205	S+P	Gammel Kalvehave
442-02	0,5	0,00	Spv	6	230	0	0	62	143	6	373		S+P	G. Kalvehave
443	8,9	0,25	Separat	202	7.742	0	0	62	4.800	202	12.541	361-207	S+P	Kalvehave NV
444	4,4	0,25	Separat	76	2.913	0	0	62	1.806	76	4.719	361-206	S+P	Kalvehave N
445-01	1,2	0,00	Spv	8	307	0	0	62	190	8	497		S+P	Kalvehave
445-02	4,6	0,25	Separat	76	2.913	100	3.833	62	4.182	176	10.927	361-206	S+P	Kalvehave
445-03	5,4	0,25	Separat	112	4.292	25	958	62	3.255	137	8.506	361-207	S+P	Kalvehave
446-01	0,6	0,00	Spv	14	537	0	0	62	333	14	869		S+P	G. Kalvehave
446-02	6,7	0,25	Separat	168	6.439	5	192	62	4.111	173	10.741	361-203	S+P	Kalvehave
446-03	2,3	0,00	Spv	4	153	35	1.341	62	927	39	2.421		S+P	Kalvehave
446-05	7,1	0,25	Separat	108	4.139	0	0	62	2.566	108	6.705	361-210	S+P	Kalvehave
446-06	1,6	0,25	Separat	36	1.380	0	0	62	855	36	2.235	361-204	S+P	Kalvehave
446-07	0,7	0,25	Separat	8	307	5	192	62	309	13	807	361-211	S+P	Kalvehave
447	15,3	0,00	Spv	228	8.738	0	0	62	5.418	228	14.156		S+P	Kalvehave Sommerhuse
Sum område:	126,1			1.934	74.121		215	8.240		47.699	2.149	130.060		

Viemose

422	17,7		Spv	200	7.665	20	767	5	422	220	8.853		P	Sandvig, Det åbne land
426-01	13,7		Spv	100	3.833	10	383	5	211	110	4.427		P	Kindvig, Det åbne land
427	24,0		Spv	225	8.623	0	0	5	431	225	9.054		P	Kindvig Strand, Det åbne land
428	8,3		Spv	60	2.300	0	0	5	115	60	2.414		P	Sageby, Det åbne land
430	10,8		Spv	100	3.833	0	0	5	192	100	4.024		P	Balle, Det åbne land
449	26,6	0,00	Spv	300	11.498	0	0	5	575	300	12.072		P	Viemose N, Det åbne land

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Kalvehave Renseanlæg**

Delopland			Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
	Areal	Befæs.- grad		Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning				
				ha.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år			

Viemose

Sum område:	101,2			985	37.750			30	1.150	1.945	1.015	40.845		
-------------	-------	--	--	-----	--------	--	--	----	-------	-------	-------	--------	--	--

Viemose Erhvervsområde

448	2,1	0,00	Spv	0	0	27	1.035	100	1.035	27	2.070		S+P	Viemose E
Sum område:	2,1			0	0			27	1.035	1.035	27	2.070		
Sum renseanlæg:	229,4			2.919	111.871			272	10.424	50.679	3.191	172.974		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Klintholm Havn Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			

Klintholm Havn

303-03	3,4	0,20	Separat	85	3.258	0	0	5	163	85	3.421	365-224	P	Klintholm Havn
303-01.1	23,5	0,25	Separat	109	4.197	143	5.480	42	4.064	252	13.741	365-222	S+P	Klintholm Havn
303-01.2	2,9	0,25	Separat	28	1.092	3	125	42	511	31	1.728	365-223	S+P	Klintholm Havn
303-01.3	5,8	0,25	Separat	105	4.024	0	0	42	1.690	105	5.714	365-224	S+P	Klintholm Havn
303-11	16,9	0,00	Spv	132	5.059	0	0	42	2.125	132	7.184		S+P	Busemarke
303-12.1	3,4	0,00	Spv	38	1.437	3	125	42	656	41	2.218		S+P	Mandemarke
303-12.2	4,3	0,00	Spv	38	1.437	0	0	42	604	38	2.041		S+P	Mandemarke
303-13	2,0	0,00	Spv	38	1.437	0	0	42	604	38	2.041		S+P	Busene
303-14.1	3,2	0,00	Spv	0	0	6	249	42	105	6	354		S+P	Geocenter Møns Klint
303-14.2	1,4	0,00	Spv	6	230	0	0	42	97	6	327		S+P	Geocenter Møns Klint
Sum område:	66,7			579	22.171		155	5.979		10.618	734	38.767		
Sum renseanlæg:	66,7			579	22.171		155	5.979		10.618	734	38.767		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Petersværft Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år					

Langebæk

440-03	0,4	0,00	Spv	5	192	0	0	5	10	5	201		P	Langebæk, Det åbne land
440-04	0,4		Spv	5	192	0	0	5	10	5	201		P	Langebæk, Det åbne land
437-01	11,5	0,00	Spv	53	2.024	5	184	397	8.764	58	10.971		S+P	
439-01	2,1	0,25	Separat	35	1.349	0	0	397	5.356	35	6.705	361-213	S+P	
440	2,4	0,25	Separat	27	1.054	7	276	397	5.280	34	6.609	361-307R	S+P	
440-01	10,7	0,00	Spv	29	1.096	0	0	397	4.351	29	5.448		S+P	Langebæk
440-02.1	4,7	0,25	Separat	28	1.096	7	276	397	5.447	35	6.819	361-307R	S+P	
440-02.2	4,7	0,25	Separat	31	1.180	2	92	397	5.051	33	6.324	361-308R	S+P	Langebæk
441	1,8	0,00	Spv	6	253	0	0	397	1.004	6	1.257		S+P	
441-01	1,6	0,25	Separat	4	169	2	92	397	1.035	6	1.295	361-212	S+P	
441-02	2,9	0,25	Separat	70	2.698	10	368	397	12.172	80	15.238	361-212	S+P	
451	5,8	0,00	Spv	44	1.686	0	0	397	6.695	44	8.381		S+P	
Sum område:	49,0			337	12.988		33	1.288		55.174	370	69.450		

Langebæk Stationsby

435-03	2,4	0,00	Spv	15	590	0	0	397	2.343	15	2.933		S+P	
436	2,7	0,25	Spv	26	1.012	0	0	397	4.017	26	5.029		S+P	
436-01	0,2	0,80	RegnPrv	0	0	0	0		0	0	0	361-216	S+P	
438	3,4	0,00	Spv	21	801	2	92	397	3.545	23	4.438		S+P	
Sum område:	8,7			62	2.403		2	92		9.905	64	12.400		

Petersværft

442-03	2,4	0,00	Spv	35	1.341	0	0	5	67	35	1.408		P	Gl. Kalvehave, Det åbne land
450-10	10,9	0,00	Spv	0	0	271	10.386	5	519	271	10.905		P	Erhvervsområde Stensved (E.09.05)

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renselanlæg : **Petersværft Renselanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			

Petersværft

450-11	7,9	0,25	Separat	196	7.512	0	0	5	376	196	7.887	361-252	P	Boligområde Stensved (B.09.10)
450-12	2,1	0,30	Separat	40	1.533			5				361-209	P	
435-01	8,4	0,00	Spv	72	2.782	0	0	397	11.046	72	13.829		S+P	Skovhuse
435-02	6,3	0,00	Spv	29	1.138	10	368	397	5.980	39	7.486		S+P	Østergårdsstræde
437	3,7	0,00	Spv	20	759	7	276	397	4.108	27	5.143		S+P	Langebæk Savværk
450-01	57,7	0,25	Separat	488	18.676	48	1.840	397	81.446	536	101.961	361-209	S+P	Stensved
450-02	5,5	0,25	Separat	57	2.192	2	92	397	9.068	59	11.352	361-209	S+P	Stensved
450-02.1	7,5	0,25	Separat	87	3.330	24	920	397	16.873	111	21.124	361-209	S+P	Stensved
450-02.2	3,2	0,25	Separat	58	2.234	7	276	397	9.966	65	12.476	361-209	S+P	Stensved
450-03	12,0	0,25	Separat	79	3.035	48	1.840	397	19.354	127	24.228	361-252	S+P	Stensved
450-04	4,9	0,25	Separat	76	2.909	0	0	397	11.548	76	14.457	361-209	S+P	Stensved
450-05	2,6	0,00	Spv	14	548	0	0	397	2.176	14	2.724		S+P	Stensved
450-07	8,4	0,00	Spv	5	211	7	276	397	1.932	12	2.419		S+P	Stensved
450-08	19,6		Spv	2	84	14	552	397	2.526	16	3.162		S+P	Stensved (E.08.02)
450-09	8,8		Spv	0	0	30	1.150	0	0	30	1.150		S+P	Erhvervsområde Stensved (E.09.04)
452	2,1	0,00	Spv	1	42	17	644	397	2.723	18	3.410		S+P	Østergårdsskolen
Sum område:	174,0			1.259	48.328		485	18.618		179.708	1.704	245.121		

Stensby

432	18,0	0,00	Spv	138	5.312	12	460	397	22.914	150	28.686		S+P	
Sum område:	18,0			138	5.312		12	460		22.914	150	28.686		
Sum renselanlæg:	249,7			1.796	69.031		532	20.458		267.701	2.288	355.656		

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Præstø Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning				
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Bårse														
224-01.3	1,0	0,30	Separat	24	920	0	0	5	46	24	966	377-201	P	Bårse
224-02.1	2,5	0,30	Separat	62	2.376	0	0	5	119	62	2.495	377-241R	P	Bårse
224-03.1	0,7	0,30	Separat	18	690	0	0	5	34	18	724	377-202	P	Bårse
224-06.2	10,6	0,30	Separat	265	10.156	0	0	5	508	265	10.664	377-201	P	Bårse
224-01.1	41,6	0,30	Separat	578	22.152	91	3.488	109	27.947	669	53.586	377-241R	S+P	Bårse
224-01.2	1,8	0,10	Separat	0	0	0	0		0	0	0	377-241R	S+P	Bårse
224-04.3	8,3	0,30	Spv	0	0	28	1.073	109	1.170	28	2.243	377-226	S+P	Bårse
224-06.1	2,7	0,30	Separat	4	153	24	939	109	1.191	28	2.283	377-221R	S+P	Bårse
224-07	2,3	0,00	Spv	24	920	0	0	109	1.003	24	1.922		S+P	Næstvedvej
224-08	4,1	0,00	Spv	20	767	10	402	109	1.274	30	2.443		S+P	Bårse Runddel
224-11	0,4	0,00	Spv	10	383	0	0	0	0	10	383		S+P	Vandsports Center KUN SANITÆRE FACILITETER. SKAL AFGRÆNSESES.
251-01	4,0	0,00	Spv	56	2.146	0	0	109	2.339	56	4.486		S+P	Risby
252-01	1,4	0,00	Spv	18	690	0	0	109	752	18	1.442		S+P	Bårse Nakke
252-02	1,4	0,00	Spv	22	843	0	0	109	919	22	1.762		S+P	Næstvedvej
256-01	5,6	0,00	Spv	66	2.529	0	0	109	2.757	66	5.287		S+P	Faksinge
257-01	3,5	0,00	Spv	54	2.070	0	0	109	2.256	54	4.325		S+P	Næstvedvej
257-02	1,8	0,00	Spv	30	1.150	0	0	109	1.253	30	2.403		S+P	Næstvedvej
Sum område:	93,7			1.251	47.945		153	5.902		43.567	1.404	97.414		
Præstø														
201-14.6	3,9	0,05	Spv	15	575	0	0	5	29	15	604		P	Præstø, Det åbne land
201-16.10	0,2	0,30	Separat	6	230	0	0	5	12	6	242	377-272	P	Præstø By, øen
201-16.8	0,7	0,30	Separat	17	652	0	0	5	33	17	685	377-272	P	Præstø By, øen

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Præstø Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning				
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Præstø														
201-16.9	0,4	0,30	Separat	10	383	0	0	5	19	10	402	377-272	P	Præstø By, øen
201-20.2	7,0	0,30	Separat	176	6.745	0	0	5	337	176	7.082	377-254	P	Chirstinelund
201-20.3	0,8	0,30	Separat	20	767	0	0	5	38	20	805	377-254	P	Christinelund, Det åbne land
201-22	5,4		Spv	134	5.136	0	0	5	257	134	5.392		P	
218-01.2	1,2	0,30	Separat	31	1.188	0	0	5	59	31	1.247	377-206	P	Skibinge
231-01.5	0,9	0,30	Separat	15	575	0	0	5	29	15	604	377-253	P	Lundegård, Det åbne land
231-01.6	0,2	0,30	Separat	5	192	0	0	5	10	5	201	377-253	P	Lundegård, Det åbne land
201-00	0,9	0,30	Fælles	0	0	12	460	191	878	12	1.338	377-400	S+P	Præstø Renseanlæg
201-01.1	2,9	0,50	Separat	8	307	40	1.533	191	3.514	48	5.353	377-308R	S+P	Ny Esbjergvej (øen)
201-01.2.1	0,6	0,50	Spv	0	0	24	920	191	1.757	24	2.677	377-217	S+P	Ny Esbjergvej (øen)
201-01.2.2	0,9	0,50	Spv	2	77	0	0	191	146	2	223	377-218	S+P	Ny Esbjergvej (øen)
201-01.3	0,4	0,50	Separat	0	0	12	460	191	878	12	1.338	377-205	S+P	Ny Esbjergvej (Rema 1000)
201-02.1	3,4	0,30	Separat	38	1.456	0	0	191	2.782	38	4.238	377-205	S+P	Præstø By
201-02.2	4,5	0,30	Separat	36	1.380	36	1.380	191	5.270	72	8.030	377-204	S+P	Præstø Erhvervsområde
201-03.1	10,0	0,50	Separat	58	2.223	56	2.146	191	8.345	114	12.714	377-223R	S+P	Præstø By
201-04.1	31,1	0,30	Separat	716	27.441	72	2.759	191	57.682	788	87.882	377-259	S+P	Præstø By
201-04.2	4,2	0,40	Separat	108	4.139	12	460	191	8.784	120	13.383	377-259	S+P	Præstø By
201-04.3	5,3	0,10	-	0	0	0	0		0	0	0		S+P	Præstø By
201-04.4	2,2	0,30	Separat	100	3.833	0	0	191	7.320	100	11.153	377-203	S+P	Præstø By
201-04-1-P	1,4		-	0	0	0	0		0	0	0		S+P	
201-05	1,6	0,00	Spv	12	460	20	767	191	2.342	32	3.569		S+P	Præstø By (øen)
201-06.1	5,9	0,30	Separat	252	9.658	32	1.226	191	20.789	284	31.673	377-321R	S+P	Præstø By (øen)
201-06.2	0,9	0,30	Separat	0	0	4	153	191	293	4	446	377-210	S+P	Frederiksminde (øen)
201-07.1.1	11,2	0,30	Separat	168	6.439	0	0	191	12.298	168	18.736	377-214	S+P	Hestehaven

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Præstø Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning				
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Præstø														
201-07.1.2	8,0	0,30	Separat	128	4.906	0	0	191	9.370	128	14.275	377-213	S+P	Hestehaven
201-07.1.3	1,8	0,30	Separat	46	1.763	8	307	191	3.953	54	6.022	377-212	S+P	Hestehaven
201-07.2	4,5	0,00	Spv	64	2.453	4	153	191	4.978	68	7.584		S+P	Hestehaven
201-08	5,5	0,30	Separat	88	3.373	0	0	191	6.442	88	9.814	377-254	S+P	Præstø By
201-09	0,7	0,25	Separat	8	307	0	0	191	586	8	892	377-257	S+P	Hestehavevej
201-10	14,7	0,30	Separat	270	10.348	0	0	191	19.764	270	30.112	377-257	S+P	Præstø By
201-11	1,9	0,25	Separat	30	1.150	0	0	191	2.196	30	3.346	377-255	S+P	Hestehavevej
201-12.1	7,7	0,30	Separat	154	5.902	0	0	191	11.273	154	17.175	377-255	S+P	Præstø By
201-13	0,9	0,30	Separat	18	690	0	0	191	1.318	18	2.007	377-251	S+P	Hestehavevej
201-14.1	34,0	0,30	Separat	1.038	39.781	12	460	191	76.861	1.050	117.102	377-255	S+P	Præstø By
201-14.2	2,5	0,05	-	0	0	0	0		0	0	0		S+P	Præstø By
201-14.3	0,4	0,30	Separat	2	77	0	0	191	146	2	223	377-255	S+P	Præstø By
201-14.4	1,0	0,25	Separat	48	1.840	0	0	191	3.514	48	5.353	377-255	S+P	Præstø By
201-14.5	0,3	0,05	-				0		0				S+P	Præstø By
201-14.7	0,6	0,30	Separat	0	0	0	0		0	0	0	377-255	S+P	Præstø By
201-14.8	0,8	0,30	Separat	28	1.073	0	0	191	2.050	28	3.123	377-255	S+P	Præstø By
201-14.9	0,3	0,30	Separat	8	307	0	0	191	586	8	892	377-255	S+P	Præstø By
201-15	2,7	0,30	Separat	114	4.369	4	153	191	8.638	118	13.160	377-211	S+P	Hestehavevej
201-16.1	4,5	0,30	Separat	210	8.048	64	2.453	191	20.057	274	30.558	377-225	S+P	Præstø By, øen
201-16.11	0,5	0,50	Separat	0	0	0	0		0	0	0	377-274	S+P	Præstø By, øen
201-16.12	4,4	0,30	Separat	220	8.431	28	1.073	191	18.154	248	27.658	377-272	S+P	Præstø By, øen
201-16.13	0,5	0,40	Separat	24	920	0	0	191	1.757	24	2.677	377-274	S+P	Præstø By, øen
201-16.2	5,6	0,30	Separat	438	16.786	4	153	191	32.355	442	49.294	377-227R	S+P	Præstø By, øen
201-16.3	0,7	0,40	Separat	16	613	8	307	191	1.757	24	2.677	377-274	S+P	Præstø By, øen

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Præstø Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning				
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Præstø														
201-16.4	0,4	0,30	Separat	6	230	4	153	191	732	10	1.115	377-272	S+P	Præstø By, øen
201-16.5	4,2	0,30	Separat	336	12.877	96	3.679	191	31.623	432	48.179	377-252	S+P	Præstø By, øen
201-16.6	0,8	0,30	Separat	36	1.380	0	0	191	2.635	36	4.015	377-320R	S+P	Præstø By, øen
201-16.7	2,5	0,30	Separat	104	3.986	8	307	191	8.198	112	12.491	377-320R	S+P	Præstø By, øen
201-17.1	0,3	0,30	Separat	14	537	12	460	191	1.903	26	2.900	377-208	S+P	Præstø By, øen
201-17.2	0,3	0,30	Separat	0	0	8	307	191	586	8	892	377-209	S+P	Præstø By, øen
201-18	2,3	0,25	Separat	48	1.840	0	0	191	3.514	48	5.353	377-254	S+P	Hestehavevej
201-19.1	8,8	0,30	Separat	4	153	72	2.759	191	5.563	76	8.476	377-203	S+P	Præstø Erhvervsområde
201-19.2	5,9	0,05	-	0	0	0	0		0	0	0		S+P	Præstø By
201-19.3	3,8	0,30	Separat	80	3.066	0	0	191	5.856	80	8.922	377-203	S+P	Præstø By
201-20.1	2,9	0,30	Separat	110	4.216	0	0	191	8.052	110	12.268	377-255	S+P	Præstø By
201-20.4	1,1	0,00	Spv	10	383	0	0	191	732	10	1.115		S+P	Christinelund
201-20.5	0,1	0,00	Spv	2	77	0	0	191	146	2	223		S+P	Christinelund
201-21.1	26,1	0,50	Spv	0	0	0	0		0	0	0		S+P	Antoniøj
218-01.1	20,3	0,30	Separat	358	13.720	4	153	191	26.499	362	40.372	377-206	S+P	Skibinge
218-01.3	0,3	0,30	Separat	4	153	0	0	191	293	4	446	377-207	S+P	Skibinge
218-01.5	1,3	0,00	Spv	6	230	0	0	191	439	6	669		S+P	Skibinge
218-01.6	2,3	0,00	Spv	26	996	0	0	191	1.903	26	2.900		S+P	Skibinge
218-02	0,7	0,00	Spv	8	307	0	0	191	586	8	892		S+P	Vægttervej
220-01	2,1	0,00	Spv	60	2.300	0	0	191	4.392	60	6.692		S+P	Ny Esbjerg
220-02	2,5	0,00	Spv	52	1.993	4	153	191	4.099	56	6.245		S+P	Rødeled
221-01	4,8	0,30	Spv	34	1.303	0	0	191	2.489	34	3.792	377-219	S+P	
221-02	13,9		Spv	0	0	0	0		0	0	0		S+P	Tokai
230-01.1	5,5	0,30	Separat	74	2.836	0	0	191	5.417	74	8.253	377-315R	S+P	Præstø Overdrev

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Præstø Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Præstø														
231-01	1,0	0,00	Spv	14	537	0	0	191	1.025	14	1.561		S+P	Lundegård
231-01.1	5,3	0,30	Separat	78	2.989	0	0	191	5.710	78	8.699	377-253	S+P	Lundegård
231-01.2	3,2	0,30	Separat	64	2.453	8	307	191	5.270	72	8.030	377-253	S+P	Lundegård
231-01.7	1,4	0,30	Separat	8	307	0	0	191	586	8	892	377-216	S+P	Lundegård
231-01.8	0,5	0,30	Separat	8	307	0	0	191	586	8	892	377-216	S+P	Lundegård
231-01.9	0,0	0,00	-	2	77	0	0	191	146	2	223		S+P	Lundegård
231-02	1,0	0,30	Separat	10	383	0	0	191	732	10	1.115	377-253	S+P	Lundegård
233-01	6,2	0,30	Separat	72	2.759	0	0	191	5.270	72	8.030	377-301R	S+P	Tjørnehoved
234-01	2,1	0,00	Spv	20	767	0	0	191	1.464	20	2.231		S+P	Rekkende
234-02	2,8	0,00	Spv	46	1.763	0	0	191	3.367	46	5.130		S+P	Rekkende
235-01	5,7	0,00	Spv	62	2.376	0	0	191	4.538	62	6.915		S+P	Øen Smidstrup
235-02	4,4	0,00	Spv	62	2.376	0	0	191	4.538	62	6.915		S+P	Øen Smidstrup
236-01	3,7	0,00	Spv	58	2.223	0	0	191	4.246	58	6.468		S+P	Stenstrup
258-01	0,7	0,00	Spv	12	460	0	0	191	878	12	1.338		S+P	Evensølundvej
259-01	1,1	0,00	Spv	18	690	0	0	191	1.318	18	2.007		S+P	Oregaardsvængevej
260-01	2,8	0,00	Spv	44	1.686	0	0	191	3.221	44	4.907		S+P	Broskov
262-01	3,9	0,00	Spv	60	2.300	0	0	191	4.392	60	6.692		S+P	Endegårde
263-01	0,2	0,00	Spv	4	153	0	0	191	293	4	446		S+P	Egebjergvej
263-02.1	0,4	0,00	Spv	4	153	0	0	191	293	4	446		S+P	Tjørnehoved
263-02.2	3,9	0,00	Spv	38	1.456	24	920	191	4.538	62	6.915		S+P	Nihøjvej
Sum område:	375,8			6.935	265.784			692	26.521	527.721	7.627	820.026		
Sum renseanlæg:	469,5			8.186	313.729			845	32.423	571.289	9.031	917.440		

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Rødninge-Sprove Pileanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning				
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Rødninge-Sprove														
3012-P	16,3		SpvPv	260	9.965	20	767	0	0	280	10.731		S+P	Rødninge-Sprove Spildevandslauget, cvr 34740925
Sum område:	16,3			260	9.965		20	767		0	280	10.731		
Sum renseanlæg:	16,3			260	9.965		20	767		0	280	10.731		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Råbylille Strand Renseanlæg**

Delopland			Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
	Areal	Befæs.- grad		Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning				
				ha.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år			

Råbylille Strand

304-02	2,0	0,00	Spv	24	920	0	0	5	46	24	966		P	Råbylille Strand, Det åbne land
304-01	58,2	0,00	Spv	551	21.127	4	153	116	24.685	555	45.965		S+P	Råbylille Strand
304-03	6,7		Spv	42	1.629	0	0	116	1.889	42	3.518		S+P	Råbylille Strand
Sum område:	66,9			617	23.675			4	153	26.620	621	50.449		
Sum renseanlæg:	66,9			617	23.675			4	153	26.620	621	50.449		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Skipperbyen**

Delopland			Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
	Areal	Befæs.- grad		Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning				
				ha.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år			

Skipperbyen

306-01-P	1,2	0,00	SpvPv	10	383	0	0	100	383	10	767		S+P	Hårbølle Bro
Sum område:	1,2			10	383			0	0	383	10	767		
Sum renseanlæg:	1,2			10	383			0	0	383	10	767		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Sprove Husrække 12**

Delopland	Areal	Befæs.- ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning					Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning	
					Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning				
					PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE				m³/år

Sprove Husrække

3013-P	1,5		SpvPv	22	843	0	0	100	843	22	1.686		S+P
Sum område:	1,5			22	843			0	0	843	22	1.686	
Sum renseanlæg:	1,5			22	843			0	0	843	22	1.686	

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Spurvekrogen, Kindvig**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning				
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Spurvekrogen, Kindvig														
426-02-P	1,0	0,00	SpvPrv	14	537	0	0	100	537	14	1.073		S+P	Spurvekrogen
Sum område:	1,0			14	537			0	0	537	14	1.073		
Sum renseanlæg:	1,0			14	537			0	0	537	14	1.073		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Stege Renseanlæg**

Delopland			Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
Areal	Befæs.- grad	Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning						
		ha.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			

Damsholte/Ny Æblehøjs

307-01.1	13,9	0,50	Separat	134	5.174	15	575	191	10.980	149	16.729	365-314R	S+P	Damsholte - Ny Æblehøjs
307-01.2	12,7	0,50	Separat	91	3.507	3	115	191	6.917	94	10.539	365-313R	S+P	Damsholte - Ny Æblehøjs
Sum område:	26,5			225	8.681		18	690		17.898	243	27.268		

Keldby

301-60	5,8		Spv	64	2.453	0	0	5	123	64	2.575		P	Østerhøj
301-61	7,5		Spv	46	1.763	0	0	5	88	46	1.851		P	
302-06	1,1	0,00	Spv	27	1.035	0	0	5	52	27	1.087		P	Borre (E.14.05)
3008	19,0	0,00	Spv	216	8.278	12	460	191	16.690	228	25.428		S+P	Magleby
3011	4,5	0,00	Spv	40	1.552	0	0	191	2.965	40	4.517		S+P	Pollerup
301-47	15,6	0,00	Spv	134	5.174	45	1.725	191	13.176	179	20.075		S+P	Keldbymagle by
301-48.2	13,3	0,00	Spv	80	3.104	9	345	191	6.588	89	10.037		S+P	Råbylille
301-48.3	3,1	0,00	Spv	14	517	0	0	191	988	14	1.506		S+P	Keldbymagle by
301-48.4	3,1		Spv	16	632	9	345	191	1.867	25	2.844		S+P	Keldby Øst
301-49	25,9	0,00	Spv	176	6.726	24	920	191	14.604	200	22.249		S+P	Hjertebjerg by - Elmelunde
302-01	15,0	0,00	Spv	128	4.886	3	115	191	9.553	131	14.554		S+P	Borre
302-02	12,2	0,00	Spv	117	4.484	27	1.035	191	10.541	144	16.060		S+P	Borre
302-03	13,8	0,00	Spv	66	2.529	18	690	191	6.149	84	9.368		S+P	Borre
302-04	9,5	0,00	Spv	40	1.552	6	230	191	3.404	46	5.186		S+P	Borre
302-07	3,7	0,00	Spv	30	1.150	0	0	191	2.196	30	3.346		S+P	Borre Vest
Sum område:	153,1			1.194	45.837		153	5.864		88.982	1.347	140.682		

Lendemarke

301-50.4	8,6	0,20	Separat	214	8.202	0	0	5	410	214	8.612	365-225	P	Lendemarke
-----------------	------------	-------------	----------------	------------	--------------	----------	----------	----------	------------	------------	--------------	----------------	----------	-------------------

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Stege Renseanlæg**

Delopland			Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
	Areal	Befæs.- grad		Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning				
				ha.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år			

Lendemarke

301-50.5	4,1			Spv	40	1.533	0	0	5	77	40	1.610	P	
301-52	20,1			Spv	100	3.833			5				P	Feriecenter ved Hjelms Bugt
301-53	18,1			Spv	174	6.669	10	383	5	353	184	7.404	P	Bissinge
301-54	9,6			Spv	80	3.066	5	192	5	163	85	3.421	P	Tøvelde
301-55	9,0			Spv	102	3.909	5	192	5	205	107	4.306	P	Svendemarke
301-27.2	1,7	0,20		Separat	26	977	0	0	191	1.867	26	2.844	S+P	Lendemarke
301-26	5,4	0,70		Separat	4	172	72	2.759	191	5.600	76	8.532	S+P	Lendemarke
301-27.1	6,0	0,20		Separat	82	3.104	18	690	191	7.247	100	11.041	S+P	Lendemarke
301-27.3	2,1	0,20		Separat	26	977	0	0	191	1.867	26	2.844	S+P	Lendemarke
301-28	8,9	0,25		Separat	105	4.024	6	230	191	8.125	111	12.379	S+P	Lendemarke
301-29	7,6	0,35		Separat	123	4.714	33	1.265	191	11.419	156	17.398	S+P	Lendemarke
301-30.1	5,5	0,35		Separat	98	3.737	9	345	191	7.796	107	11.877	S+P	Lendemarke
301-30.2	2,7	0,35		Separat	30	1.150	0	0	191	2.196	30	3.346	S+P	Lendemarke
301-31.2	11,8	0,20		Separat	141	5.404	3	115	191	10.541	144	16.060	S+P	Lendemarke
301-32.1	11,1	0,25		Separat	148	5.691	39	1.495	191	13.725	187	20.911	S+P	Lendemarke
301-32.2	0,4	0,25		Separat	0	0	3	115	191	220	3	335	S+P	Lendemarke
301-33	3,9	0,25		Spv	60	2.300	0	0	191	4.392	60	6.692	S+P	Lendemarke
301-34	10,6	0,25		Separat	243	9.313	3	115	191	18.007	246	27.435	S+P	Lendemarke
301-35	10,3	0,00		Spv	72	2.759	81	3.104	191	11.200	153	17.063	S+P	Lendemarke
301-50.1	0,6	0,00		Spv	0	0	3	115	191	220	3	335	S+P	Tjørnemark
301-50.2	7,0	0,20		Separat	52	2.012	0	0	191	3.843	52	5.855	S+P	Tjørnemark
301-50.6	0,3	0,20		Separat	4	172	0	0	191	329	4	502	S+P	Tjørnemark
301-51	5,0	0,20		Separat	54	2.070	6	230	191	4.392	60	6.692	S+P	Nebler
301-51.1	0,5	0,00		Spv	6	230	0	0	191	439	6	669	S+P	Nebler NV

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Stege Renseanlæg**

Delopland			Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
	Areal	Befæs.- grad		Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning				
				ha.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år			

Lendemarke

301-51.2	1,0	0,00	Spv	9	345	0	0	191	659	9	1.004		S+P	Neble SV
301-51.3	2,1	0,00	Spv	10	402	0	0	191	769	10	1.171		S+P	Neble SØ
301-51.4	0,8	0,00	Spv	4	172	0	0	191	329	4	502		S+P	Neble NØ
3022	11,8	0,00	Spv	72	2.759	0	0	191	5.270	72	8.030		S+P	Æbelnæs
3023	0,7	0,00	Spv	8	345	0	0	191	659	8	1.004		S+P	Æbelnæs Nord
307-02	1,0	0,00	Spv	8	287	0	0	191	549	8	836		S+P	Damsholte - Ny Æbelnæs
307-03	2,0	0,00	Spv	20	747	0	0	191	1.427	20	2.175		S+P	Ny Æbelnæs Nord
Sum område:	190,1				2.115	81.077		296	11.344		124.294	2.311	212.883	

Oddermose Strand

305-01-P	7,7	0,00	Spv	110	4.216	5	192	100	4.407	115	8.815		S+P	Privat kloakområde
Sum område:	7,7			110	4.216		5	192		4.407	115	8.815		

Stege

301-16	14,1	0,35	Separat	352	13.490	0	0	5	675	352	14.165	365-214	P	Stege
301-17	6,3	0,35	Spv	158	6.055	0	0	5	303	158	6.358		P	Stege
301-20	9,0	0,30	Separat	226	8.661	0	0	5	433	226	9.095	365-212	P	Stege(B.15.20)
301-45.1	3,9	0,00	Spv	40	1.533	0	0	5	77	40	1.610		P	Fællesskov Strand, Det åbne land
301-45.2	33,9	0,10	Spv	500	19.163	0	0	5	958	500	20.121		P	Sommerhusområde ved Toftevej og
3018-01	15,0	0,00	Spv	375	14.372	0	0	5	719	375	15.090		P	Udby Møn, Det åbne land
301-01.1	3,0		-			0	0		0				S+P	
301-01.2	18,8	0,35	Separat	296	11.325	9	345	191	22.290	305	33.960	365-213	S+P	Stege
301-01.3	3,0	0,35	Separat	0	0	24	920	191	1.757	24	2.677	365-214	S+P	Stege

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Stege Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år					
301-01.4	3,6	0,35	Separat	51	1.955	0	0	191	3.733	51	5.688	365-213	S+P	
301-02.1	1,4	0,25	Spv	22	862	0	0	191	1.647	22	2.509		S+P	Stege
301-02.2	10,5	0,25	Fælles	145	5.576	6	230	191	11.090	151	16.896	365-351	S+P	Stege
301-02.3	0,3	0,80	RegnPrv	0	0	0	0		0	0	0	365-226R	S+P	
301-03	13,9	0,25	Fælles	214	8.221	33	1.265	191	18.117	247	27.603	365-351	S+P	Stege
301-04	15,7	0,15	Fælles	180	6.899	9	345	191	13.835	189	21.078	365-352	S+P	Stege
301-05	3,1	0,25	Fælles	60	2.300	36	1.380	191	7.027	96	10.706	365-352	S+P	Stege
301-06	13,0	0,70	Fælles	338	12.935	177	6.784	191	37.662	515	57.380	365-353	S+P	Stege
301-06.1	0,8	0,80	Separat	0	0	3	115	191	220	3	335	365-306R	S+P	
301-07	4,0	0,50	Fælles	178	6.841	12	460	191	13.945	190	21.246	365-307	S+P	Stege
301-08	12,7	0,50	Fælles	561	21.500	192	7.358	191	55.120	753	83.979	365-308F	S+P	Stege
301-08.1	0,1	0,25	Separat	0	0	0	0		0	0	0	365-211	S+P	
301-08.2	1,1	0,80	Separat	0	0	0	0		0	0	0	365-308R	S+P	
301-09	2,9	0,50	Fælles	156	5.979	21	805	191	12.957	177	19.740	365-307	S+P	Stege
301-10	2,5	0,25	Fælles	108	4.139	3	115	191	8.125	111	12.379	365-352	S+P	Stege
301-11	9,2	0,20	Fælles	99	3.794	45	1.725	191	10.541	144	16.060	365-354	S+P	Stege
301-11.1	3,8	0,20	Fælles	50	1.897	0	0	191	3.623	50	5.521	365-355	S+P	
301-12	8,5	0,25	Spv	147	5.634	3	115	191	10.980	150	16.729	365-212	S+P	Stege
301-13	10,0	0,25	Separat	104	4.024	6	230	191	8.125	110	12.379	365-213	S+P	Stege
301-14	7,0	0,35	Fælles	80	3.047	15	575	191	6.917	95	10.539	365-351	S+P	Stege
301-15	30,4	0,70	Separat	84	3.219	84	3.219	191	12.298	168	18.736	365-213	S+P	Stege
301-18	3,8	0,30	Spv	42	1.610	0	0	191	3.074	42	4.684		S+P	Stege
301-18.1	0,8	0,80	RegnPrv	0	0	0	0		0	0	0	365-213	S+P	Privat vejafvanding
301-19	1,9	0,30	Separat	46	1.763	0	0	0	0	46	1.763	365-213	S+P	Stege

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Stege Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			

Stege

301-30.3	3,9	0,35	Separat	87	3.334	0	0	191	6.368	87	9.703	365-203	S+P	Lendemarke
301-31.1	6,4	0,20	Spv	33	1.265	3	115	191	2.635	36	4.015		S+P	Lendemarke
301-37	12,5	0,00	Spv	144	5.519	0	0	191	10.541	144	16.060		S+P	Ulvshale
301-38	11,8	0,00	Spv	156	5.979	0	0	191	11.419	156	17.398		S+P	Ulvshale
301-39	7,2	0,00	Spv	92	3.507	0	0	191	6.698	92	10.205		S+P	Ulvshale
301-40	22,5	0,00	Spv	261	10.003	0	0	191	19.105	261	29.108		S+P	Ulvshale
301-41	9,2	0,00	Spv	100	3.852	0	0	191	7.357	100	11.208		S+P	Ulvshale
301-42	14,7	0,00	Spv	153	5.864	0	0	191	11.200	153	17.063		S+P	Ulvshale
301-43	10,2	0,00	Spv	110	4.197	0	0	191	8.015	110	12.212		S+P	Ulvshale
301-44	14,8	0,00	Spv	177	6.784	6	230	191	13.396	183	20.409		S+P	Ulvshale
301-48.1	1,2	0,00	Spv	9	345	0	0	191	659	9	1.004		S+P	Slotshøj
3018	11,1	0,00	Spv	36	1.380	15	575	191	3.733	51	5.688		S+P	Vandværksbakken
Sum område:	393,5			5.970	228.819		702	26.904		367.374	6.672	623.097		
Sum renseanlæg:	770,9			9.614	368.629		1.174	44.994		602.955	10.688	1.012.745		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Store Lind Pileanlæg 1 (vest)**

Delopland			Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
	Areal	Befæs.- grad		Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning				
				ha.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år			

Store Lind Vest

3014.1-P	0,9		SpvPrv	27	1.054	0	0	0	0	27	1.054		S+P	St. Lind Spildevandslaug, cvr. 34409137
3014.4-P	6,6		SpvPrv	76	2.874	5	192	0	0	81	3.066		S+P	St. Lind Spildevandslaug, cvr. 34409137
Sum område:	7,5			103	3.928		5	192		0	108	4.120		
Sum renseanlæg:	7,5			103	3.928		5	192		0	108	4.120		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Store Lind Pileanlæg 2 (syd)**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning				
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Store Lind Syd														
3014.2-P	2,9		SpvPrv	38	1.437	0	0	0	0	38	1.437		S+P	St. Lind Spildevandslaug, cvr. 34409137
Sum område:	2,9			38	1.437			0	0	0	38	1.437		
Sum renseanlæg:	2,9			38	1.437			0	0	0	38	1.437		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Ternevej Masnedø Sommerhuse Vest**

Delopland			Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
Areal ha.	Befæs.- grad	Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning						
		PE		m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år				

Ternevej Masnedø Sommerhuse Vest

133-01-P	0,9	0,00	SpvPv	20	767	0	0	100	767	20	1.533		S+P	Masnedø Erhvervsareal
Sum område:	0,9			20	767			0	0	767	20	1.533		
Sum renseanlæg:	0,9			20	767			0	0	767	20	1.533		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			

Allerslev

228-01.10	0,7	0,30	Separat	17	652	0	0	5	33	17	684		P	Allerslev-Ammendrup
228-01.3	1,1	0,30	Separat	27	1.035	0	0	5	52	27	1.087	377-318R	P	Allerslev-Ammendrup
228-01.4	0,7	0,30	Separat	18	690	0	0	5	34	18	724	377-318R	P	Allerslev-Ammendrup
228-01.6	3,3	0,05	Separat	81	3.104	0	0	5	155	81	3.260	377-318R	P	Allerslev-Ammendrup
228-01.1	33,9	0,30	Separat	456	17.476	49	1.878	109	21.096	505	40.450	377-318R	S+P	
228-01.11	12,1		Spv	68	2.606	4	134	109	2.987	72	5.727		S+P	Allerslev Syd
228-01.2	0,8	0,30	Spv	10	383	0	0	109	418	10	801		S+P	Allerslev-Ammendrup
228-01.7	0,3		Spv	4	153	0	0	109	167	4	320		S+P	Allerslev-Ammendrup
228-01.8	0,1		Spv	12	460	0	0	109	501	12	961		S+P	Allerslev-Ammendrup
228-01.9	0,4		Spv	2	77	0	0	109	84	2	160		S+P	Allerslev-Ammendrup
229-07	0,4	0,00	Spv	6	230	0	0	109	251	6	481		S+P	Ugledige
Sum område:	53,7			701	26.866			53	2.012	25.777	754	54.655		

Bakkebølle Strand

104-04	5,3	0,20	Spv	133	5.097	0	0	5	255	133	5.352		P	
104-01.1	41,3	0,10	Separat	514	19.699	4	134	109	21.618	518	41.451	397-208	S+P	
104-01.2	0,6	0,10	Separat	0	0	0	0		0	0	0	397-209	S+P	
104-01.3	5,6	0,10	Separat	64	2.453	0	0	109	2.674	64	5.126	397-210	S+P	
104-01.4	20,5	0,10	Separat	202	7.742	4	134	109	8.585	206	16.460	397-211	S+P	
104-02	14,4	0,05	Spv	20	767	18	671	109	1.567	38	3.004		S+P	
104-03	5,7	0,05	Spv	82	3.143	0	0	109	3.425	82	6.568		S+P	
Sum område:	93,5			1.015	38.900			26	939	38.123	1.041	77.962		

Klarskov

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			

Klarskov

112-04	0,1		Spv	5	192			5					P	
126-02	0,3	0,00	Spv	5	192	0	0	5	10	5	201		P	Grumløse Vest, Det åbne land
112-01	12,7	0,25	Separat	218	8.355	4	134	109	9.253	222	17.742	397-254	S+P	Klarskov Midt
112-02	4,8	0,15	Spv	36	1.380	4	134	109	1.650	40	3.164		S+P	Klarskov Vest
112-03	0,8	0,00	Spv	10	383	0	0	109	418	10	801		S+P	Klarskov Midt-Vest
122	7,7	0,20	Spv	116	4.446	4	134	109	4.992	120	9.572		S+P	Over Vindinge
123	6,5	0,20	Spv	86	3.296	0	0	109	3.593	86	6.889		S+P	Snertinge
124	4,7	0,20	Spv	92	3.526	7	268	109	4.136	99	7.930		S+P	Neble
126	14,3	0,30	Spv	128	4.906	7	268	109	5.640	135	10.813		S+P	Grumløse
126-01	0,3	0,00	Spv	2	77	0	0	109	84	2	160		S+P	Grumløse Nord
226-01	11,3	0,00	Spv	114	4.369	21	805	109	5.640	135	10.813		S+P	Hastrup
227-01	4,9	0,00	Spv	58	2.223	4	134	109	2.569	62	4.926		S+P	Dyrlev
227-02	0,7	0,00	Spv	4	153	0	0	109	167	4	320		S+P	Dyrlev
253-01	5,2	0,00	Spv	52	1.993	0	0	109	2.172	52	4.165		S+P	Gishale
253-02	1,9	0,00	Spv	20	767	10	402	109	1.274	30	2.443		S+P	Gishale
255-01	3,5	0,00	Spv	10	383	4	134	109	564	14	1.081		S+P	Beldringe
255-02	1,7	0,00	Spv	32	1.226	0	0	109	1.337	32	2.563		S+P	Beldringe
Sum område:	81,4			988	37.865		65	2.414		43.497	1.048	83.585		

Køng-Kostræde

120-03.9	2,0	0,15	Spv	15	575	0	0	5	29	15	604		P	Svinøvej, Det åbne land
120-08	5,0	0,15	Spv	15	575	0	0	5	29	15	604		P	Kostræde Banker, Det åbne land
119-01	16,4	0,25	Separat	256	9.811	28	1.073	109	11.864	284	22.748	397-203	S+P	Køng Nord
119-02	4,4	0,25	Spv	84	3.219	4	134	109	3.655	88	7.009		S+P	Køng Højbro

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig PE	m³/år	Erhverv PE	m³/år	Indsivning %	m³/år	PE	m³/år			

Køng-Kostræde

119-03.1	2,3	0,18	Spv	30	1.150	7	268	109	1.546	37	2.964		S+P	Køng Kirkevej
119-04	4,8	0,25	Spv	32	1.226	7	268	109	1.629	39	3.124		S+P	Køng Togårdsvej
120-01.02	18,6	0,20	Separat	238	9.121	18	671	109	10.673	256	20.465	397-283	S+P	Kostræde Banker
120-01.1	0,9	0,20	Separat	4	153	0	0	109	167	4	320	397-203	S+P	Køng Møllevej
120-01.3	22,6	0,20	Separat	308	11.804	0	0	109	12.866	308	24.671	397-203	S+P	Kostræde Banker
120-02	14,0	0,15	Spv	156	5.979	7	268	109	6.809	163	13.056		S+P	Højdevej
120-03.4	10,8	0,15	Spv	118	4.522	0	0	109	4.929	118	9.452		S+P	Kviemarken
120-04	2,0	0,20	Spv	10	383	0	0	109	418	10	801		S+P	Kostræde Banker
120-05	5,6	0,15	Spv	64	2.453	4	134	109	2.820	68	5.407		S+P	Bankevejen Nord
120-06	0,9	0,15	Spv	16	613	0	0	109	668	16	1.282		S+P	Bankevejen 16-26
120-07	4,9	0,30	Separat	58	2.223	4	134	109	2.569	62	4.926	397-203	S+P	Bankevejen Syd
Sum område:	115,3			1.404	53.808		79	2.951		60.672	1.483	117.431		

Lundby

117-07	8,7		Separat	218	8.355	0	0	5	418	218	8.773	397-204	P	Lundby Nord
117-01	3,2	0,25	Separat	44	1.686	0	0	109	1.838	44	3.524	397-204	S+P	Lundby Vest
117-02.1	1,1	0,30	Separat	10	383	0	0	109	418	10	801	397-204	S+P	Lundby Midt
117-02.2	23,1	0,30	Separat	468	17.936	84	3.219	109	23.059	552	44.215	397-204	S+P	Lundby Midt
117-03.1	18,4	0,25	Separat	338	12.954	14	537	109	14.705	352	28.195	397-201	S+P	Lundby Syd
117-03.2	1,9	0,25	Separat	0	0	0	0		0	0	0	397-273	S+P	Lundby Syd
117-04	5,0	0,50	Spv	8	307	49	1.878	109	2.381	57	4.566		S+P	Efterskole
117-05.1	4,7	0,25	Spv	0	0	10	402	109	439	10	841		S+P	Svend Gøngeskolen
117-06.2	2,4	0,30	Separat	44	1.686	0	0	109	1.838	44	3.524	397-273	S+P	Lundby Øst
118	20,5	0,25	Spv	172	6.592	28	1.073	109	8.355	200	16.020		S+P	Gl. Lundby

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			

Lundby

224-09	3,3	0,00	Spv	52	1.993	0	0	109	2.172	52	4.165		S+P	Lundbyvej
Sum område:	92,3			1.354	51.892			185	7.109	55.622	1.539	114.624		

Mern

411-02.2	3,8	0,25	Separat	94	3.603	0	0	5	180	94	3.783	361-201	P	Mern NV
411-04	0,3	0,25	Separat	8	307	0	0	5	15	8	322	361-303R	P	Mern
411-05	1,1	0,25	Separat	28	1.073	0	0	5	54	28	1.127	361-201	P	Mern
412-01	4,2	0,00	Separat	105	4.024	0	0	5	201	105	4.225	361-251	P	Mern (O07.02)
404	17,5	0,00	Spv	438	16.786	0	0	35	5.807	438	22.593		S+P	Ø. Egesborg
407	9,9	0,00	Spv	247	9.466	0	0	27	2.548	247	12.015		S+P	Stårby
409	4,5	0,20	Separat	104	3.986	21	805	109	5.222	125	10.012	361-303R	S+P	Mern
410	14,5	0,25	Separat	252	9.658	0	0	109	10.527	252	20.185	361-202	S+P	Mern V
410-01	2,8	0,25	Separat	42	1.610	0	0	109	1.755	42	3.364	361-202	S+P	Mern
410-02	5,0	0,00	Spv	36	1.380	18	671	109	2.235	54	4.285		S+P	Mern
410-03	0,3		Spv	8	307	0	0	109	334	8	641		S+P	Mern
411-01	0,6	0,25	Spv	42	1.610	7	268	109	2.047	49	3.925		S+P	Mern
411-02.1	2,4	0,25	Separat	52	1.993	4	134	109	2.318	56	4.446	361-201	S+P	Mern NV
412	2,7	0,25	Separat	36	1.380	4	134	109	1.650	40	3.164	361-251	S+P	Mern SØ
413-01	18,1	0,25	Separat	400	15.330	60	2.280	109	19.195	460	36.806	361-251	S+P	Mern
413-02	8,3	0,25	Separat	130	4.982	24	939	109	6.454	154	12.375	361-305R	S+P	Mern
Sum område:	95,8			2.022	77.493			138	5.231	60.543	2.160	143.267		

Nyråd

102-04.6	7,6	0,30	Separat	190	7.282	0	0	5	364	190	7.646	397-228	P	Nyråd Græsbjerg
----------	-----	------	---------	-----	-------	---	---	---	-----	-----	-------	---------	---	-----------------

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			

Nyråd

103-02.2	1,6	0,00	Spv	40	1.533	0	0	5	77	40	1.610		P	Bakkebøllevej 7
105-04	1,6	0,10	Separat	40	1.533	0	0	5	77	40	1.610	397-401	P	Vintersbølle Strand
105-05	2,6	0,10	Separat	66	2.529	0	0	5	126	66	2.656	397-227	P	Vintersbølle Strand
102-01.1	1,2	0,10	Spv	2	77	0	0	109	84	2	160		S+P	Drejerskovvej Syd
102-01.2	1,6	0,30	Separat	30	1.150	0	0	109	1.253	30	2.403	397-256	S+P	Florkevænget
102-01.3	18,6	0,30	Separat	300	11.498	0	0	109	12.532	300	24.030	397-256	S+P	Florke
102-01.4	2,2	0,30	Separat	24	920	0	0	109	1.003	24	1.922	397-228	S+P	Nyråd Mark
102-01.5	3,9	0,30	Separat	80	3.066	0	0	109	3.342	80	6.408	397-274	S+P	Clemensmindevej
102-01.6	0,8	0,30	Separat	8	307	0	0	109	334	8	641	397-256	S+P	Florke
102-02.1	5,9	0,30	Separat	84	3.219	4	134	109	3.655	88	7.009	O17R	S+P	Dalstrøget
102-02.2	4,9	0,30	Separat	160	6.132	7	268	109	6.976	167	13.377	O17R	S+P	Bjørnevænget
102-02.3	8,2	0,30	Separat	182	6.975	18	671	109	8.334	200	15.980	O17R	S+P	Nyråd HG 28-59
102-03.1	5,5	0,30	Separat	294	11.268	4	134	109	12.428	298	23.830	O17R	S+P	Kirsebærplantagen
102-03.2	9,9	0,30	Separat	238	9.121	4	134	109	10.088	242	19.344	O17R	S+P	Nyråd HG Øst
102-03.3	4,2	0,30	Separat	86	3.296	0	0	109	3.593	86	6.889	O17R	S+P	Nyråd HG 60-80
102-04.3	5,0	0,30	Separat	128	4.906	0	0	109	5.347	128	10.253	O17R	S+P	Nyråd HG Vest
102-04.4	6,1	0,30	Separat	98	3.756	0	0	109	4.094	98	7.850	397-228	S+P	Nyråd Nord Vest
102-04.5	4,1	0,30	Separat	66	2.529	0	0	109	2.757	66	5.287	O17R	S+P	Hjortevænget
102-05.1	5,2	0,30	Separat	82	3.143	0	0	109	3.425	82	6.568	397-213	S+P	Hulemosevej
102-05.2	1,9	0,10	Spv	8	307	0	0	109	334	8	641		S+P	Kalvehavevej 2-8
102-06.1	11,6	0,30	Separat	166	6.362	0	0	109	6.935	166	13.296	397-229	S+P	Hulemose Sø Nord
102-06.2.1	3,3	0,30	Separat	58	2.223	0	0	109	2.423	58	4.646	397-264	S+P	Hulemose Sø Øst
102-06.2.2	1,1	0,30	Separat	26	996	0	0	109	1.086	26	2.083	397-258	S+P	Hulemose Sø Øst
102-06.2.3	0,4	0,30	Separat	0	0	0	0		0	0	0	397-257	S+P	Hulemose Sø Øst

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			

Nyråd

102-06.3	7,5	0,30	Separat	84	3.219	0	0	109	3.509	84	6.728	397-279	S+P	Ålevænget
102-06.4	1,8	0,30	Separat	58	2.223	0	0	109	2.423	58	4.646	397-281	S+P	Oldsbjergvej
102-06.5	0,4	0,10	Spv	6	230	0	0	109	251	6	481		S+P	Kalvehavevej 13-15
102-06.6	0,5	0,10	Spv	12	460	0	0	109	501	12	961		S+P	Nyråd Skovstræde Øst
102-06.7	8,4	0,30	Separat	90	3.449	0	0	109	3.760	90	7.209	397-281	S+P	Oldsbjergvej Vest
103-01	1,3	0,05	Spv	10	383	0	0	109	418	10	801	397-280	S+P	Kalvehavevej Trix
103-01.1	0,3	0,80	RegnPrv	0	0	0	0		0	0	0	397-280	S+P	
103-02.1	2,4	0,05	Spv	14	537	0	0	109	585	14	1.121		S+P	Bakkebøllevej
103-03	1,7	0,30	Separat	4	153	4	134	109	313	8	601	397-212	S+P	Vintersbølle Skole
105-01	11,8	0,10	Separat	244	9.351	7	268	109	10.485	251	20.105	397-401	S+P	Vintersbølle Strand
106-01.1	0,7	0,00	Spv	14	537	0	0	109	585	14	1.121		S+P	Bakkebølle Nord
106-01.2.1	1,3	0,30	Separat	28	1.073	0	0	109	1.170	28	2.243	397-299R	S+P	Bakkebølle Nord
106-01.2.2	1,4	0,30	Separat	38	1.456	0	0	109	1.587	38	3.044	397-300R	S+P	
106-02	7,0	0,15	Spv	112	4.292	0	0	109	4.679	112	8.971		S+P	Bakkebølle Syd
106-03	4,1	0,15	Spv	54	2.070	35	1.341	109	3.718	89	7.129		S+P	Strandgårdsvej
109-07	0,9	0,10	Separat	23	881	0	0	17	146	23	1.028	397-229	S+P	Nyråd Skovstræde Syd
138	4,4	0,60	Spv	72	2.759	0	0	109	3.008	72	5.767		S+P	Glæsbjerg
Sum område:	175,2			3.319	127.201			83	3.085	127.805	3.402	258.091		

Ugledige

229-04	0,5	0,00	Spv	12	460	0	0	5	23	12	483		P	Ugledige
229-12	0,4	0,00	Spv	9	345	0	0	5	17	9	362		P	Ugledige
229-01	5,1	0,20	Separat	62	2.376	0	0	109	2.590	62	4.966	377-222	S+P	Ugledige
229-02	3,0	0,00	Spv	56	2.146	0	0	109	2.339	56	4.486		S+P	

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			

Ugledige

229-03	0,2	0,00	Spv	2	77	0	0	109	84	2	160		S+P	Ugledige
229-05	0,4	0,00	Spv	12	460	0	0	109	501	12	961		S+P	Ugledige
229-06	0,1	0,00	Spv	10	383	0	0	109	418	10	801		S+P	
229-08	0,8	0,00	Spv	8	307	0	0	109	334	8	641		S+P	
229-09	0,2	0,00	Spv	2	77	0	0	109	84	2	160		S+P	
229-16	2,0	0,00	Spv	20	767	0	0	109	835	20	1.602		S+P	
229-17	0,7	0,00	Spv	12	460	0	0	109	501	12	961		S+P	
Sum område:	13,2			205	7.857		0	0		7.727	205	15.583		

Vordingborg

101-05.2	5,4	0,10	Spv	50	1.916	0	0	5	96	50	2.012		P	Iselingen Gods, Det åbne land
102-07.6	3,5	0,30	Separat	88	3.373	0	0	5	169	88	3.541	397-233	P	Møllegården
102-07.7	8,2	0,30	Separat	205	7.857	0	0	5	393	205	8.249	397-230	P	Møllegården Midt
102-07.8	3,8	0,30	Separat	94	3.603	0	0	5	180	94	3.783	397-230	P	Møllegården Nord
107-02	1,6	0,10	Spv	25	958	0	0	5	48	25	1.006		P	Søndertoften, Det åbne land
108-02.4	0,3	0,10	Spv	5	192	0	0	5	10	5	201		P	Fiskebækgårdsvej
108-02.5	16,9	0,30	Separat	423	16.211	0	0	5	811	423	17.022	397-205	P	Ydergård
108-05.1	99,2	0,10	Spv	20	767	0	0	5	38	20	805		P	Ørslev
110-06.3	2,0	0,10	Spv	15	575	0	0	5	29	15	604		P	Stubby, Det åbne land
110-07	17,5	0,25	Separat	438	16.786	0	0	5	839	438	17.625	397-107	P	Neder Vindinge Øst
119-03.2	0,1	0,25	Spv	5	192	0	0	5	10	5	201		P	Køng Kirkevej, Det åbne land
121-01	2,1	0,00	Spv	15	575	0	0	5	29	15	604		P	Bjergmarken, Det åbne land
130-01.2	3,4	0,00	Spv	86	3.296	0	0	5	165	86	3.461		P	Svinø
130-02	2,8	0,00	Spv	10	383	0	0	5	19	10	402		P	Svinø Syd, Det åbne land

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Vordingborg														
136-01-P	1,5	0,00	SpvPrv	38	1.456	0	0	5	73	38	1.529		P	Oreby
229-11	0,1	0,00	Spv	3	115	0	0	5	6	3	121		P	Ugledige
229-13	0,3	0,00	Spv	6	230	0	0	5	12	6	242		P	Ugledige
402-01	6,4	0,00	Spv	184	7.052	0	0	5	353	184	7.404		P	Røstoft Nord, Det åbne land
404-01	2,3	0,00	Spv	20	767	0	0	5	38	20	805		P	Ø. Egesborg, Det åbne land
408	3,6	0,00	Spv	91	3.488	0	0	5	174	91	3.662		P	Mern
411-06	0,6	0,00	Separat	14	537	0	0	5	27	14	564	361-251	P	Mern
101-01.1	32,9	0,10	Spv	802	30.737	0	0	109	33.503	802	64.240		S+P	Ore Vest
101-01.10	27,7	0,30	Separat	676	25.908	10	402	109	28.678	686	54.988	397-224	S+P	
101-01.2	12,2	0,30	Separat	248	9.505	4	134	109	10.506	252	20.145	397-226	S+P	Ore Nord
101-01.3-P	0,4	0,30	SepPrv	28	1.073	0	0	109	1.170	28	2.243	397-224	S+P	Frøvænget
101-01.4	1,5	0,30	Separat	28	1.073	0	0	109	1.170	28	2.243	397-259	S+P	Klitrosevej
101-01.5	2,9	0,30	Separat	96	3.679	0	0	109	4.010	96	7.690	397-226	S+P	Storstrømsparken
101-01.6	0,9	0,30	Separat	20	767	4	134	109	982	24	1.882	397-225	S+P	Nyvej
101-01.7	8,2	0,30	Separat	82	3.143	66	2.549	109	6.203	148	11.895	397-269	S+P	Ore Øst
101-01.8	1,8	0,15	Spv	12	460	0	0	109	501	12	961		S+P	Sundvej
101-01.9	2,2	0,30	Spv	68	2.606	116	4.427	109	7.666	184	14.698		S+P	Øre
101-02.1	40,2	0,30	Separat	1.438	55.111	112	4.292	109	64.750	1.550	124.154	397-269	S+P	Masnedsund
101-02.2	7,1	0,30	Separat	480	18.396	7	268	109	20.344	487	39.008	397-253	S+P	Parkvej
101-02.3	5,3	0,30	Separat	66	2.529	10	402	109	3.196	76	6.128	397-104	S+P	Marienbergskolen
101-02.4.1	31,7	0,30	Separat	16	613	77	2.951	109	3.885	93	7.449	397-268	S+P	Trellemarken
101-02.4.2	3,3	0,30	Separat	0	0	0	0		0	0	0	397-222	S+P	Trellemarken
101-02.5	27,3	0,20	Separat	4	153	32	1.207	109	1.483	36	2.844	397-403	S+P	Oringe Syd
101-02.6.1	9,1	0,20	Separat	98	3.756	7	268	109	4.386	105	8.410	397-405	S+P	Oringe Nord

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			

Vordingborg

101-02.6.2	18,2	0,20	Separat	2	77	7	268	109	376	9	721	397-404	S+P	Oringe Nord
101-02.6.3	2,1	0,20	Separat	36	1.380	4	134	109	1.650	40	3.164	397-405	S+P	Oringe Nord
101-03	3,0	0,50	Separat	168	6.439	84	3.219	109	10.527	252	20.185	397-250	S+P	Sydhavnen
101-03.1	35,7	0,30	Separat	1.316	50.436	122	4.695	109	60.092	1.438	115.223	397-253	S+P	Vordingborg Nord 1
101-03.10	8,0	0,30	Separat	198	7.588	4	134	109	8.418	202	16.140	397-216	S+P	Fasanvej
101-03.11	1,6	0,30	Separat	28	1.073	0	0	109	1.170	28	2.243	397-246	S+P	Nyrådsvej
101-03.12	1,7	0,30	Separat	74	2.836	0	0	109	3.091	74	5.927	397-246	S+P	Skrænten
101-03.13	2,2	0,30	Separat	98	3.756	0	0	109	4.094	98	7.850	397-221	S+P	Østervej
101-03.14	4,4	0,30	Separat	398	15.253	10	402	109	17.065	408	32.721	397-220	S+P	Riddergade
101-03.15	4,1	0,30	Fælles	334	12.801	108	4.158	109	18.485	442	35.444	397-316	S+P	Algade Øst
101-03.16	7,4	0,30	Separat	84	3.219	32	1.207	109	4.825	116	9.251	397-219R	S+P	Færgedgårdsvej Nord
101-03.17	2,4	0,10	Spv	0	0	42	1.610	109	1.755	42	3.364		S+P	Nordhavn
101-03.18	16,0	0,10	Separat	0	0	32	1.207	109	1.316	32	2.523	397-218	S+P	Parkvej / Tennisklub
101-03.19	0,3	0,50	Separat	0	0	10	402	109	439	10	841	397-251	S+P	Sydhavnen
101-03.1a	1,4	0,30	Separat	108	4.139	4	134	109	4.658	112	8.931		S+P	Årsleffsgade
101-03.1b	0,9	0,30	Separat	36	1.380	4	134	109	1.650	40	3.164	397-262	S+P	Årsleffgade
101-03.2	14,5	0,30	Separat	344	13.184	18	671	109	15.101	362	28.956	397-219R	S+P	Skovvej
101-03.20	10,7	0,30	Separat	62	2.376	10	402	109	3.029	72	5.807	397-406	S+P	Seminarieret
101-03.21	0,4	0,50	Separat	0	0	0	0		0	0	0	397-249	S+P	Sydhavnen
101-03.21.1	5,8	0,30	Separat	178	6.822	35	1.341	109	8.898	213	17.061	397-245	S+P	Næstvedvej
101-03.21.2	3,3	0,30	Separat	342	13.107	7	268	109	14.579	349	27.955	397-243	S+P	Næstvedvej
101-03.22	9,4	0,30	Separat	204	7.818	7	268	109	8.814	211	16.901	397-244	S+P	Platanvej
101-03.23	2,5	0,30	Separat	162	6.209	10	402	109	7.206	172	13.817	397-244	S+P	Elmeallé Syd
101-03.24	3,5	0,30	Separat	116	4.446	0	0	109	4.846	116	9.292	397-262	S+P	Elmeallé Nord

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Vordingborg														
101-03.25	3,3	0,30	Regn	0	0	0	0		0	0	0	397-105	S+P	
101-03.26	0,7	0,50	Separat	152	5.825	0	0	109	6.350	152	12.175	397-223	S+P	Sydhavnen
101-03.27	0,2	0,50	Separat	0	0	4	134	109	146	4	280	397-248	S+P	Sydhavnen
101-03.28	1,0	0,50	Separat	112	4.292	0	0	109	4.679	112	8.971	397-247	S+P	Sydhavnen
101-03.29	1,8	0,50	Separat	0	0	4	134	109	146	4	280	397-252	S+P	Sydhavnen
101-03.3	4,1	0,30	Fælles	142	5.442	32	1.207	109	7.248	174	13.897	397-219F	S+P	Kirketorvet
101-03.30	1,6	0,50	Separat	0	0	10	402	109	439	10	841	397-268	S+P	Sydhavnen
101-03.31	3,5	0,80	RegnPrv	0	0	0	0		0	0	0	397-243	S+P	
101-03.32	0,9	1,00	Separat	0	0	0	0		0	0	0	397-253	S+P	
101-03.4	1,2	0,50	Separat	0	0	7	268	109	292	7	561	397-253	S+P	Sydhavnen
101-03.5	28,5	0,30	Fælles	1.450	55.571	640	24.547	109	87.329	2.090	167.447	397-219F	S+P	Vordingborg Midt
101-03.6	40,9	0,30	Separat	1.748	66.992	164	6.304	109	79.893	1.912	153.190	397-220	S+P	Vordingborg Nord 2-3
101-03.7	7,9	0,30	Separat	224	8.585	21	805	109	10.235	245	19.624	397-105	S+P	Kildemarksvej
101-03.8	9,4	0,30	Separat	206	7.895	10	402	109	9.044	216	17.341	397-216	S+P	Solbakkevej Nord
101-03.9	11,1	0,30	Separat	210	8.048	7	268	109	9.065	217	17.382	397-215	S+P	Hammerichsvej
101-05.1	28,6	0,30	Separat	448	17.170	0	0	109	18.715	448	35.884	397-227	S+P	Iselingen
101-06.1	16,0	0,30	Spv	8	307	0	0	109	334	8	641	397-106	S+P	Vordingborg Kaserne Vest
101-06.2	36,4	0,30	Spv	0	0	4	134	109	146	4	280	397-106	S+P	Vordingborg Kaserne Øst
102-07	2,8	0,10	Spv	0	0	4	134	109	146	4	280		S+P	Vejstation
102-07.1.1	46,5	0,30	Separat	74	2.836	273	10.463	109	14.496	347	27.794	397-270	S+P	Møllegården
102-07.1.2	14,4	0,30	Separat	18	690	42	1.610	109	2.506	60	4.806	397-234	S+P	Møllegården
102-07.1.3	1,0	0,30	Separat	0	0	4	134	109	146	4	280	397-236	S+P	Møllegården
102-07.1.4	1,2	0,30	Separat	0	0	10	402	109	439	10	841	397-235	S+P	Møllegården
102-07.1.5	0,3	0,30	Separat	0	0	0	0		0	0	0	397-233	S+P	Møllegården

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			

Vordingborg

102-07.2	1,1	0,20	Spv	20	767	0	0	109	835	20	1.602		S+P	Gammelsøvej Sigynsvej
102-07.3	9,7	0,30	Separat	300	11.498	14	537	109	13.117	314	25.151	397-101	S+P	Gammelsøvej Nord
102-07.4	4,9	0,30	Separat	96	3.679	0	0	109	4.010	96	7.690	397-101	S+P	Odinsvej
102-07.5	3,8	0,10	Separat	2	77	7	268	109	376	9	721	397-101	S+P	Gammelsøvej Sigynsvej
105-02	0,1	0,10	Spv	0	0	0	0		0	0	0		S+P	Vintersbølle Strand
107-01	8,7	0,20	Spv	76	2.913	7	268	109	3.467	83	6.648		S+P	Ornebjerg
108-01.1	2,0	0,30	Separat	36	1.380	0	0	109	1.504	36	2.884	397-271	S+P	Kallevadvej
108-01.2	3,6	0,30	Separat	30	1.150	10	402	109	1.692	40	3.244	397-271	S+P	Københavnsvej
108-01.3	18,6	0,30	Separat	312	11.957	18	671	109	13.765	330	26.393	397-206	S+P	Hartkornsvej
108-01.4	8,4	0,30	Separat	44	1.686	24	939	109	2.862	68	5.487	397-206	S+P	Ugledigevej
108-01.5	3,9	0,30	Separat	102	3.909	0	0	109	4.261	102	8.170	397-206	S+P	Søndervej
108-01.6	3,1	0,10	Separat	8	307	0	0	109	334	8	641	397-205	S+P	Ørslev Øst
108-02.1	13,3	0,30	Separat	424	16.250	18	671	109	18.443	442	35.364	397-205	S+P	Ydergård
108-02.2	3,8	0,30	Separat	34	1.303	10	402	109	1.859	44	3.564	397-205	S+P	Ringriddervej
108-03.1	44,5	0,30	Separat	6	230	130	4.963	109	5.660	136	10.853	397-207	S+P	Industrivej
108-03.2	11,0	0,30	Separat	214	8.202	10	402	109	9.378	224	17.982	397-207	S+P	Svingkærvej
108-03.3	1,9	0,30	Separat	52	1.993	0	0	109	2.172	52	4.165	397-207	S+P	Høstvej Kernevej
108-03.4	3,0	0,30	SpvDirekte	0	0	66	2.549	109	2.778	66	5.327		S+P	Spirevej 5
108-03.5	18,5	0,30	Separat	8	307	0	0	109	334	8	641	397-207	S+P	Ørslev Industri Nord
108-03.6	0,9	0,10	Separat	4	153	0	0	109	167	4	320	397-207	S+P	Brydegård
108-04.1	19,4	0,30	Separat	374	14.334	24	939	109	16.647	398	31.920	397-207	S+P	Ørslevvej
108-04.2	19,7	0,30	Separat	266	10.194	46	1.744	109	13.013	312	24.951	397-207	S+P	Rørkær
108-04.3	1,4	0,20	SeparatF	8	307	0	0	109	334	8	641	397-324	S+P	Dyssevej
108-04.4	1,7	0,10	Spv	30	1.150	0	0	109	1.253	30	2.403		S+P	Ørslevvej

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år					
Vordingborg														
108-04.5	0,5	0,10	Spv	16	613	4	134	109	815	20	1.562		S+P	Ørslevvej
108-05.2	3,3	0,30	Separat	26	996	0	0	109	1.086	26	2.083	397-205	S+P	Ørslev
109-01	41,6	0,30	Separat	780	29.894	10	402	109	33.023	790	63.318	397-231	S+P	Kastrup
109-02	2,0	0,20	Spv	22	843	0	0	109	919	22	1.762		S+P	Nygårdshave
109-03	0,4	0,20	Spv	4	153	0	0	109	167	4	320		S+P	Kastrup Enkeltejeendomme
109-04	1,9	0,20	Separat	46	1.763	4	134	109	2.068	50	3.965	397-231	S+P	Kastrup Enkeltejeendomme
110-01	6,6	0,30	Separat	140	5.366	4	134	109	5.995	144	11.494	397-272R	S+P	Langed
110-02	15,9	0,30	Separat	212	8.125	7	268	109	9.149	219	17.542	397-107	S+P	Neder Vindinge
110-03	1,1	0,30	Separat	14	537	0	0	109	585	14	1.121	397-101	S+P	Thorsvej
110-04	15,2	0,30	Separat	288	11.038	14	537	109	12.616	302	24.190	397-272R	S+P	Engvej
110-05	9,1	0,30	Separat	260	9.964	7	268	109	11.154	267	21.386	397-272R	S+P	Troldeparken
110-06.1	0,1	0,25	Spv	6	230	0	0	109	251	6	481		S+P	Neder Vindinge Enkeltejeendomme
110-06.2	2,4	0,25	Spv	22	843	7	268	109	1.211	29	2.323		S+P	Neder Vindinge Enkeltejeendomme
111-01	10,4	0,25	Separat	140	5.366	0	0	109	5.848	140	11.214	397-232R	S+P	Stubby
111-02.1	1,5	0,25	Spv	0	0	7	268	109	292	7	561		S+P	Stubby Enkeltejeendomme
111-02.2	2,5	0,25	Spv	28	1.073	4	134	109	1.316	32	2.523		S+P	Stubby Enkeltejeendomme
113	7,3	0,20	Spv	114	4.369	0	0	109	4.762	114	9.131		S+P	Kastelev
113-02.1	0,4	0,20	Spv	4	153	10	402	109	606	14	1.161		S+P	Hellevad
113-02.2	0,9		Spv	20	767	0	0	109	835	20	1.602		S+P	Hellevad
114	3,5	0,20	Spv	34	1.303	4	134	109	1.567	38	3.004		S+P	Skaverup
115-01.1	9,8	0,10	Spv	138	5.289	0	0	109	5.765	138	11.054		S+P	Skaverup Strand Trix
115-02.2	20,1	0,10	Spv	284	10.884	0	0	109	11.864	284	22.748		S+P	Dalvej
115-02.3	31,9	0,10	Spv	502	19.239	0	0	109	20.971	502	40.210		S+P	Hejrevej
115-02.4	12,8	0,10	Spv	160	6.132	0	0	109	6.684	160	12.816		S+P	Korshærsvej

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år					

Vordingborg

116	7,2	0,25	Spv	126	4.829	7	268	109	5.556	133	10.653		S+P	Sværdborg
121	12,1	0,25	Spv	144	5.519	4	134	109	6.162	148	11.815		S+P	Bjergemarken
125	13,4	0,20	Spv	132	5.059	14	537	109	6.099	146	11.694		S+P	Udby
127-01	4,1	0,30	Spv	52	1.993	0	0	109	2.172	52	4.165		S+P	Skallerup
127-02	4,2	0,30	Spv	34	1.303	4	134	109	1.567	38	3.004		S+P	Københavnsvej
127-03	6,0		Spv	12	460	0	0	109	501	12	961		S+P	Spangsgård
128-01	5,7	0,25	Spv	70	2.683	10	402	109	3.363	80	6.448		S+P	Sallerup
128-02	7,3	0,25	Spv	64	2.453	0	0	109	2.674	64	5.126		S+P	Køng Firgård
128-03	3,0	0,25	Spv	42	1.610	0	0	109	1.755	42	3.364		S+P	Fiskebækhus
130-01.1	9,3	0,20	Separat	116	4.446	10	402	109	5.284	126	10.133	397-202	S+P	Svinø Nord
131	6,4	0,20	Spv	60	2.300	4	134	109	2.653	64	5.086		S+P	Svinøvester
132-01	20,9	0,15	Spv	350	13.414	0	0	109	14.621	350	28.035		S+P	Svinø Strand Syd
132-02	1,3	0,15	Spv	10	383	4	134	109	564	14	1.081		S+P	Svinø Strand Nord
133	1,8	0,20	Fælles	42	1.610	0	0	109	1.755	42	3.364	397-355	S+P	Masnødøvej
133-02	35,6	0,00	Spv	40	1.533	63	2.414	109	4.303	103	8.250		S+P	Vordingborg Forsyning Masnødø
135	4,7	0,20	Spv	12	460	32	1.207	109	1.817	44	3.484		S+P	Avnø
136	1,5	0,20	Spv	30	1.150	0	0	109	1.253	30	2.403		S+P	Knudsby - Oreby
137	6,7	0,30	Spv	76	2.913	0	0	109	3.175	76	6.088		S+P	Kohavevej
139	3,2	0,30	Spv	36	1.380	7	268	109	1.796	43	3.444		S+P	Lillevang
224-05	3,2	0,00	Spv	40	1.533	0	0	109	1.671	40	3.204		S+P	Lundbyvej
401	5,1	0,00	Spv	36	1.380	0	0	109	1.504	36	2.884		S+P	Lekkende
402	6,3	0,00	Spv	46	1.763	24	939	109	2.945	70	5.647		S+P	Røstoft Syd
406	5,7		Spv	48	1.840	18	671	109	2.736	66	5.247		S+P	Tolstrup
411-03	1,5	0,25	Separat	22	843	0	0	109	919	22	1.762	361-201	S+P	Mern

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal	Befæs.- ha. grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Status/Plan	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning				
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			

Vordingborg

Sum område:	1.404,0			22.423	859.362			2.898	110.932	984.480	25.321	1.954.774	
-------------	---------	--	--	--------	---------	--	--	-------	---------	---------	--------	-----------	--

Vordingborg Forsyning Masnedø

133-02.1	40,2		Spv	1.004	38.478	0	0	5	1.924	1.004	40.402		P
Sum område:	40,2			1.004	38.478			0	0	1.924	1.004	40.402	
Sum renseanlæg:	2.164,6			34.435	1.319.722			3.527	134.674	1.406.169	37.957	2.860.373	
Sum kommune:	4.428,7			61.302		6.682				67.839			
					2.349.680			255.727	3.072.531		5.672.381		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Udløbsskema

Status

Udløbsdata				Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

397-299R	(4)	SR		106-01.2.1	1,3	0,3				1.540	9	3	0,5
397-300R	(5)	SR		106-01.2.2	1,4	0,3				1.726	10	3	0,5
UR Bøged Stran		UR			0,0	0,0				3.626	506	123	26,0
UR Bønsvig-Sta		UR			0,0	0,0		48		123.135	197	1.106	67,0
UR Damme-Ask		UR			0,0	0,0				45.519	167	537	46,0
UR Fanefjord Sk		UR			0,0	0,0		2224		5.495	767	187	40,0
UR Jungshovve		UR			0,0	0,0				4.396	614	149	32,0
UR Kalvehave		UR			0,0	0,0				123.591	2.382	3.304	152,0
UR Petersværft		UR			0,0	0,0		48		333.853	2.090	2.400	157,0
UR Rasteplads		UR			0,0	0,0		45		21.980	877	615	139,0
UR Sprove		UR			0,0	0,0				5.495	767	187	40,0
UR Spurvekroge		UR			0,0	0,0				888			
UR Udby Kro		UR			0,0	0,0		1304		3.297	460	112	24,0
UR Ulvshale		UR			0,0	0,0				888			
UR Viemose Erh		UR			0,0	0,0				879	122	30	6,0
Sum :										676.308	8.968	8.756	730,0

Damme Vandløb

365-215		SR		308-02.1	0,4	0,3				1.382	8	3	0,4
365-216		SR		308-02.5	0,2	0,1				740	4	1	0,2
365-217		SR		308-02.3	0,1	0,1				311	2	1	0,1
365-218		SR		308-03.1, 308-01.1	3,5	2,3				11.339	68	23	3,4
365-219		SR		308-02.6	0,3	0,2				1.044	6	2	0,3
365-221		SR		308-02.4	0,1	0,1				293	2	1	0,1

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra rensesanlæg

Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema

Status

Udløbsdata				Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Damme Vandløb

365-227R	SR			308-02.2	0,6	0,4				2.009	12	4	0,6
Sum :										17.118	102	35	5,1

Dybsø Fjord

397-202	SR				0,0	0,0		3521		0	0	0	0,0
397-341	OV			130-01.1	9,3	1,5		3521		2.000	60	24	4,0
397-368	OV-N				0,0	0,0		3521		0	0	0	0,0
397-369	OV-N				0,0	0,0		3521		0	0	0	0,0
Sum :										2.000	60	24	4,0

Ellegrøften

397-107	SR		650	110-02	15,9	3,8		2751		19.092	115	38	5,7
397-272	OV		900	110-05	9,1	2,2		2751		1.550	46	19	3,1
397-337	OV		650	110-01, 110-04	21,8	5,2		2751		2.300	69	28	4,6
397-339	OV			111-01	10,4	2,1				3.800	114	46	7,6
Sum :										26.742	344	131	21,0

Even Sø

377-219	SR			221-01	4,8	1,1		1384		5.731	34	11	1,7
Sum :										5.731	34	11	1,7

Fladbæk

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg
Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema

Status

Udløbsdata				Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Fladbæk

397-257	SR			102-06.2.3	0,4	0,1		1372		513	3	1	0,2
397-258	SR			102-06.2.2	1,1	0,3		1372		1.365	8	3	0,4
397-279	SR			102-06.3	7,5	1,8		1372		8.965	54	18	2,7
Sum :										10.843	65	22	3,3

Græshavegrøften

397-243	SR	5000	101-03.21.2, 101-03.31	6,9	3,1		15.276	92	31	4,6
397-270	SR	6000	102-07.1.1	46,5	11,2		55.857	235	67	5,0
397-318	OV		101-03.8	9,4	2,3		200	6	2	0,4
397-365	OV	517	101-01.2	12,2	2,9	0	100	3	1	0,2
397-406	SR	650	101-03.20	10,7	2,6		12.783	54	15	1,2
Sum :						0	84.216	390	116	11,4

Grønsund

UR Bogø	UR				0,0	0,0		45		61.229	169	227	34,0
UR Skipperbyen	UR				0,0	0,0		45		10.990	1.535	374	80,0
Sum :										72.219	1.704	601	114,0

Hjelm Bugt

365-222	SR			303-01.1	23,5	4,7		44		23.529	141	47	7,1
365-223	SR			303-01.2	2,9	0,6				2.867	17	6	0,9
365-224	SR			303-01.3	5,8	1,2				5.824	35	12	1,7
UR Feriehotel Ø	UR				0,0	0,0		44		4.396	614	149	32,0

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg
Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema

Status

Udløbsdata				Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Hjelm Bugt

UR Klintholm Ha	UR	0,0	0,0	44	35.244	57	165	12,0
UR Råbylille Str	UR	0,0	0,0		49.467	200	1.551	165,0
Sum :					121.327	1.064	1.930	218,7

Hulemosesø

397-229	SR	109-07, 102-06.1	12,5	2,8	1372								
397-264	SR	102-06.2.1	3,3	0,8	1372				4.015	24	8	1,2	
Sum :									4.015	24	8	1,2	

ingen (pileanlæg uden nedsivning)

UR Røddinge-S	UR		0,0	0,0					0	0	0	0,0
UR St. Lind 1 (v	UR		0,0	0,0					0	0	0	0,0
UR St. Lind 2 (sy	UR		0,0	0,0					0	0	0	0,0
UR St. Lind 4 (ø	UR		0,0	0,0					0	0	0	0,0
Sum :									0	0	0	0,0

jorden (nedsivning)

UR Feriekoloni	UR	0,0	0,0	0	0	0	0,0
UR Oddermose	UR	0,0	0,0				
Sum :				0	0	0	0,0

Kastrup Grøft

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg
Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema

Status

Udløbsdata				Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Kastrup Grøft

397-231	SR		450	109-01, 109-04	43,5	10,3		2752		51.411	219	63	4,9
Sum :										51.411	219	63	4,9

Kong Grøften

397-203	SR			119-01, 120-07	21,3	4,5		2754		22.276	134	45	6,7
Sum :										22.276	134	45	6,7

Koster Kanal

365-301	SR			301-50.2, 301-50.6	7,2	1,2				5.769	35	12	1,7
365-302	SR			301-51	5,0	0,8				4.002	24	8	1,2
Sum :										9.771	59	20	2,9

Køng Grøften

397-356	OV			120-01.3	22,6	3,6		2754		100	3	1	0,2
397-359	OV			120-01.02	18,6	3,0				23.700	711	284	47,4
397-360	OV			120-01.1	0,9	0,1		2754		5.600	168	67	11,2
Sum :										29.400	882	352	58,8

Køng Kanal

397-204	SR		4989	117-02.2, 117-01, 117-02.1	27,4	6,4				32.206	135	39	2,9
397-282	(12) SR				0,0	0,0				0	0	0	0,0

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg
Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema

Status

Udløbsdata				Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Køng Kanal

Sum : 32.206 135 39 2,9

Madevandløbet

361-303R	SR	500	409	4,5	0,7	1285	3.582	15	4	0,3
Sum :										3.582 15 4 0,3

Mejerirenden

397-207	SR	8000	108-03.1, 108-03.2, 108-03.3, 108-03.5, 108-03.6	76,7	18,3	1376	91.386	548	183	27,4
Sum :										91.386 548 183 27,4

Mern Å

361-201	SR	411-02.1, 411-03	3,9	0,8	1303	3.937	24	8	1,2
361-202	SR	410, 410-01	17,3	3,5	1285	17.256	104	35	5,2
361-251	SR	412, 413-01	20,7	4,1	1302	20.719	124	41	6,2
361-301R	(9) SR		0,0	0,0	1302	0	0	0	0,0
361-305R	(8) SR	413-02	8,3	1,7	1302	8.260	50	17	2,5
377-222	SR	229-01	5,1	0,8	1282	4.047	24	8	1,2
UR Mern	UR		0,0	0,0	1302	0	0	0	0,0
Sum :						54.219	326	109	16,3

Møllebæk

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg
Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema

Status

Udløbsdata				Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Møllebæk

361-213	SR			439-01	2,1	0,4		1298		2.116	13	4	0,6
361-216	SR			436-01	0,2	0,1		1295		552	3	1	0,2
Sum :										2.668	16	5	0,8

Næs Å

397-205	SR			108-01.6, 108-02.1, 108-02.2, 108-05.2	23,5	5,1		3533		25.697	125	39	4,4
397-206	SR			108-01.3	18,6	4,5		3533		22.318	134	45	6,7
397-254	SR	1650		112-01	12,7	2,5				12.735	53	15	1,1
397-271	SR			108-01.1, 108-01.2	5,6	1,3		3533		6.719	40	13	2,0
397-324	OV			108-04.2, 108-04.3	21,1	4,9		3533		6.150	184	74	12,3
397-358	OV			108-04.1	19,4	4,7		3533		2.500	75	30	5,0
397-361	OV			108-01.4	8,4	2,0		3533		2.400	72	29	4,8
397-362	OV			108-01.5	3,9	0,9		3533		350	10	4	0,7
Sum :										78.869	693	249	37,0

Præstegårdsgrøft, Møn

365-313	UR				0,0	0,0				0	0	0	0,0
365-313R	SR			307-01.2	12,7	5,1				25.328	152	51	7,6
365-314R	SR			307-01.1	13,9	5,6				27.750	167	56	8,3
Sum :										53.078	319	107	15,9

Præstegårdsgrøften

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg
Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema

Status

Udløbsdata				Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Præstegårdsgrøften

397-101	SR	3300	102-07.3, 102-07.4, 102-07.5, 110-03	19,4	4,1	2753				20.302	111	36	4,9
397-105	SR	230	101-03.7, 101-03.25	11,2	2,7					13.421	81	27	4,0
397-106	SR		101-06.2, 101-06.1	52,3	12,6					62.795	377	126	18,8
397-230	SR			0,0	0,0	2753				0	0	0	0,0
397-233	SR		102-07.1.5	0,3	0,1					320	2	1	0,1
397-234	SR		102-07.1.2	14,4	3,4					17.242	103	34	5,2
397-235	SR		102-07.1.4	1,2	0,3					1.487	9	3	0,4
397-236	SR		102-07.1.3	1,0	0,2					1.170	7	2	0,4
397-238	SR			0,0	0,0	2753				0	0	0	0,0
397-239	SR			0,0	0,0	2753				0	0	0	0,0
397-240	SR			0,0	0,0	2753				0	0	0	0,0
Sum :										116.737	690	229	33,8

Præstø Fjord

377-208	SR		201-17.1	0,3	0,1	47				354	2	1	0,1
377-209	SR		201-17.2	0,3	0,1	47				310	2	1	0,1
377-210	SR		201-06.2	0,9	0,2					1.067	6	2	0,3
377-211	SR		201-15	2,7	0,6	3679				3.197	19	6	1,0
377-212	SR		201-07.1.3	1,8	0,4	47				2.107	13	4	0,6
377-213	SR		201-07.1.2	8,0	1,9	3679				9.654	58	19	2,9
377-214	SR		201-07.1.1	11,2	2,7	47				13.449	81	27	4,0
377-216	SR		231-01.8, 231-01.7	1,9	0,5	3679				2.327	14	5	0,7
377-251	SR		201-13	0,9	0,2					1.131	7	2	0,3
377-252	SR		201-16.5	4,2	1,0	47				5.096	31	10	1,5

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema

Status

Udløbsdata				Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Præstø Fjord

377-254	SR			201-18	2,3	0,5		47		2.306	14	5	0,7
377-255	SR			201-11	1,9	0,4		3679		1.880	11	4	0,6
377-257	SR			201-09	0,7	0,1				660	4	1	0,2
377-314	OV		250	201-16.12, 201-16.6, 201-16.4	5,6	1,3		47		650	20	8	1,3
377-315	OV			230-01.1	5,5	1,3		3680		850	26	10	1,7
377-320	OV			201-16.7	2,5	0,6		47		170	5	2	0,3
377-321	OV			201-06.1	5,9	1,4		47		2.950	88	35	5,9
377-325	OV			201-08	5,5	1,1		47		8.750	262	105	17,5
377-326	OV			201-10	14,7	2,9				8.800	264	106	17,6
377-327	OV			201-12.1	7,7	1,8		3679		1.500	45	18	3,0
377-328	OV			201-14.1, 201-14.3, 201-14.4, 201-14.7, 201-14.8, 201-14.9, 201-20.1	40,1	9,6				35.400	1.062	425	70,8
377-400	OV		1340	201-00	0,9	0,2		3679		30	1	0	0,1
UR Præstø	UR				0,0	0,0		3679		803.485	2.769	3.163	359,0
Sum :										906.123	4.804	3.959	490,3

Risby Å

377-226	(13)	SR		224-04.3	8,3	2,0		1279		9.994	42	12	0,9
Sum :										9.994	42	12	0,9

Rosager Bæk

377-203	SR			201-19.1, 201-19.3	12,6	3,0		1294		15.094	91	30	4,5
377-204	SR			201-02.2	4,5	1,1		1294		5.399	32	11	1,6

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema

Status

Udløbsdata				Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Rosager Bæk

377-205	SR		201-02.1, 201-01.3	3,8	1,0		1294			4.871	29	10	1,5
Sum :										25.364	152	51	7,6

Skvatten

377-318	(14) NN			0,0	0,0		1282			0	0	0	0,0
377-318R	SR		228-01.1	33,9	8,1		1282			40.697	244	81	12,2
UR Allerslev	UR			0,0	0,0		1282			0	0	0	0,0
Sum :										40.697	244	81	12,2

Stavreby Vest

377-220	SR		237-02.1, 237-02.4	3,5	0,8					4.187	19	6	0,5
377-224	SR		237-01.1	2,2	0,5		3520			2.640	16	5	0,8
377-256F	OV		238-04, 238-01.1	2,4	0,6		3520			300	9	4	0,6
Sum :										7.127	44	15	1,9

Stege Bugt

365-207	SR		301-26	5,4	3,0		49			15.249	91	30	4,6
365-208	SR		301-35	10,3	0,0		48			0	0	0	0,0
365-210	SR		301-28, 301-29	16,4	3,9					19.441	117	39	5,8
365-213	SR		301-19, 301-01.2, 301-13, 301-15, 301-18.1	61,8	24,8		48						
365-214	SR		301-01.3	3,0	0,8		48			4.138	25	8	1,2
365-220	SR		301-32.2, 301-34	11,0	2,2					10.998	66	22	3,3

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema

Status

Udløbsdata				Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Stege Bugt

365-226R	SR			301-02.3	0,3	0,2				870	5	2	0,3
365-307	OV			301-07, 301-09	6,9	2,8		48		600	18	7	1,2
365-310	OV			301-32.1	11,1	2,2				1.600	48	19	3,2
365-351	OV			301-03, 301-14, 301-01.4, 301-02.2	35,1	7,9		48		1.700	51	20	3,4
365-352	OV			301-04, 301-05, 301-10	21,3	3,0				20.700	621	248	41,4
365-353	OV			301-06	13,0	7,3		48		1.000	30	12	2,0
UR Mønsbroen	UR				0,0	0,0		48		27.455	2.739	867	190,0
UR Stege	UR				0,0	0,0		48		906.231	2.931	2.956	177,0
Sum :										1.009.982	6.742	4.230	433,4

Stege Nor

365-201	SR			301-30.1	5,5	1,5		2225		7.649	46	15	2,3
365-202	SR			301-30.2	2,7	0,8		49		3.816	23	8	1,1
365-203	SR			301-30.3	3,9	1,1		2225		5.434	33	11	1,6
365-204	SR			301-27.3	2,1	0,3		2225		1.678	10	3	0,5
365-205	SR			301.27.2	1,7	0,3		2225		1.323	8	3	0,4
365-206	SR			301-27.1	6,0	1,0		49		4.769	29	10	1,4
365-211	SR			301-08.1	0,1	0,0		49		120	1	0	0,0
365-212	SR			301-12	8,5	1,7		49		8.465	51	17	2,5
365-229	SR			301-33	3,9	0,8				3.932	24	8	1,2
365-306R	SR			301-06.1	0,8	0,5		49		2.709	16	5	0,8
365-308F	OV		250	301-08	12,7	5,1		49		8.100	243	97	16,2
365-308R	SR		416,66667	301-08.2	1,1	0,7		49		3.571	21	7	1,1
365-309	OV			301-31.2	11,8	1,9		2225		500	15	6	1,0

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema

Status

Udløbsdata				Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Stege Nor

365-354	OV			301-11	9,2	1,5		49		750	22	9	1,5
365-355	OV			301-11.1	3,8	0,6		49		200	6	2	0,4
Sum :										53.016	548	201	32,1

Stensby Møllebæk

361-209	SR	3800		450-01, 450-02, 450-02.1, 450-02.2, 450-04	78,8	15,8		3524		78.839	435	141	19,2
361-252	SR			450-03	12,0	2,4		3524		12.040	72	24	3,6
Sum :										90.879	507	165	22,8

Storstrømmen

397-104	SR			101-02.3	5,3	1,3				6.404	38	13	1,9
397-208	SR			104-01.1	41,3	3,3		45		16.528	99	33	5,0
397-209	SR			104-01.2	0,6	0,0		45		222	1	0	0,1
397-210	SR			104-01.3	5,6	0,4		45		2.243	13	4	0,7
397-211	SR			104-01.4	20,5	1,6		45		8.218	49	16	2,5
397-215	SR				0,0	0,0		45		0	0	0	0,0
397-216	SR				0,0	0,0		45		0	0	0	0,0
397-218	SR			101-03.18	16,0	1,3				6.413	38	13	1,9
397-219F	OV	2000		101-03.5, 101-03.16, 101-03.3	40,0	9,6		45		22.400	672	269	44,8
397-219R	SR	550		101-03.2	14,5	3,5		45		17.371	104	35	5,2
397-220	SR	440		101-03.14, 101-03.6	45,3	10,9		45		54.356	326	109	16,3
397-221	SR				0,0	0,0		45		0	0	0	0,0

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg
Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema

Status

Udløbsdata				Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år

Storstrømmen

397-223	SR			101-03.26	0,7	0,3		45		1.452	9	3	0,4
397-224	SR				0,0	0,0		45		0	0	0	0,0
397-225	SR				0,0	0,0		45		0	0	0	0,0
397-226	SR			101-01.5	2,9	0,7		45		3.508	21	7	1,1
397-227	SR			101-05.1	28,6	6,9				34.321	206	69	10,3
397-228	SR	350		102-01.4, 102-04.4	8,2	2,0				9.895	59	20	3,0
397-244	SR			101-03.23, 101-03.22	11,9	2,9				14.263	86	29	4,3
397-245	SR			101-03.21.1	5,8	1,4				6.916	41	14	2,1
397-246	SR			101-03.12	1,7	0,4		45		1.986	12	4	0,6
397-247	SR			101-03.28	1,0	0,4		45		2.032	12	4	0,6
397-248	SR			101-03.27	0,2	0,1		45		500	3	1	0,1
397-249	SR			101-03.21	0,4	0,2		45		770	5	2	0,2
397-250	SR			101-03	3,0	1,2		45		6.044	36	12	1,8
397-251	SR			101-03.19	0,3	0,1		45		659	4	1	0,2
397-252	SR			101-03.29	1,8	0,7		45		3.631	22	7	1,1
397-253	SR	923		101-03.4, 101-02.2, 101-03.1, 101-03.32	45,0	11,5		45		57.620	346	115	17,3
397-256	SR			102-01.2	1,6	0,4		45		1.977	12	4	0,6
397-259	SR			101-01.4	1,5	0,4		45		1.847	11	4	0,6
397-262	SR			101-03.24, 101-03.1b	4,4	1,1				5.327	32	11	1,6
397-274	SR	375		102-01.5	3,9	0,9				4.718	28	9	1,4
397-315	OV			101-03.13	2,2	0,5		45		30	1	0	0,1
397-316	OV			101-03.15	4,1	1,0				150	4	2	0,3
397-320	OV	800		101-01.3-P, 101-01.10	28,2	6,8		45		200	6	2	0,4
397-332	OV			101-03.9	11,1	2,7		45		1.000	30	12	2,0

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema

Status

Udløbsdata				Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Storstrømmen

397-333	OV	101-03.11, 101-03.10	9,7	2,3	45	14.700	441	176	29,4
397-344	OV	102-01.3	18,6	4,5	45	17.000	510	204	34,0
397-355	OV	133	1,8	0,3		100	3	1	0,2
397-357	OV	102-01.6	0,8	0,2		50	2	1	0,1
397-370	OV	101-01.6, 101-03.1a	2,3	0,6		100	3	1	0,2
397-371	OV-N		0,0	0,0		0	0	0	0,0
397-401	SR	105-01	11,8	0,9	45	4.718	28	9	1,4
397-403	SR	101-02.5	27,3	4,4	45	21.819	131	44	6,5
397-404	SR	101-02.6.2	18,2	2,9		14.558	87	29	4,4
397-405	SR	101-02.6.1, 101-02.6.3	11,2	1,8		8.964	54	18	2,7
UR Ternevej	UR		0,0	0,0	45	2.747	384	93	20,0
UR Vordingborg	UR		0,0	0,0	45	2.763.844	11.831	13.730	1.349,0
Sum :						3.141.601	15.800	15.130	1.576,2

Sørende

377-221	OV	833,33333	224-01.1, 224-01.2	43,4	10,1	1279	900	27	11	1,8
377-221R	SR	1100	224-06.1	2,7	0,6	1279	3.247	19	6	1,0
Sum :							4.147	46	17	2,8

Trællemarksgrøften

397-222	SR		101-02.4.2	3,3	0,8				3.921	24	8	1,2
397-268	SR		101-02.4.1, 101-03.30	33,2	8,2				41.156	247	82	12,3
397-269	SR		101-01.7, 101-02.1	48,4	11,6				58.136	349	116	17,4

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg
Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema

Status

Udløbsdata				Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Trællemarksgrøften

Sum :									103.213	620	206	31,0
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	-----	-----	------

Tubæk A

377-206	SR	218-01.1	20,3	4,9	1294	24.312	146	49	7,3
377-207	SR	218-01.3	0,3	0,1	1383	334	2	1	0,1
377-217	SR	201-01.2.1	0,6	0,2	1294	1.247	7	2	0,4
377-218	SR	201-01.2.2	0,9	0,3	1294	1.734	10	3	0,5
377-225	SR		0,0	0,0	1294	0	0	0	0,0
377-259	SR		0,0	0,0	1294	0	0	0	0,0
377-308	OV	201-01.1	2,9	1,1	1294	3.000	90	36	6,0
377-309	OV	201-16.11, 201-16.3	1,2	0,4	1294	110	3	1	0,2
377-311	OV	201-03.1	10,0	4,0	1294	8.750	262	105	17,5
377-322	OV	201-04.1, 201-04.2, 201-04.4	37,5	9,3	3679	9.400	282	113	18,8
377-324	OV	201-16.1, 201-16.13	5,0	1,2	1294	1.300	39	16	2,6
377-355	OV	201-16.2	5,6	1,3	1294	1.000	30	12	2,0
Sum :						51.187	871	338	55,4

Ulvssund

361-203	SR	446-02	6,7	1,3	48	6.735	40	13	2,0
361-204	SR	446-06	1,6	0,3	48	1.587	10	3	0,5
361-205	SR	442	60,8	12,2		60.780	365	122	18,2
361-206	SR	445-02	4,6	0,9	48	4.619	28	9	1,4
361-207	SR	445-03	5,4	1,1	48	5.379	32	11	1,6

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg
Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema

Status

Udløbsdata				Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Ulvssund

361-210	SR	446-05	7,1	1,4	48	7.137	43	14	2,1
361-211	SR	446-07	0,7	0,1	48	659	4	1	0,2
361-306	OV	443	8,9	1,8		5.200	156	62	10,4
361-351	OV	444	4,4	0,9	48	4.000	120	48	8,0
Sum :						96.096	798	283	44,5

Vandløb til Østerskov

361-212	SR	441-01, 441-02	4,5	0,9		4.503	27	9	1,4
361-307	OV	440, 440-02.1	7,1	1,4		2.300	69	28	4,6
361-308	OV	440-02.2	4,7	0,9		2.300	69	28	4,6
Sum :						9.103	165	65	10,6

Vasebæk

377-253	SR	231-01.2, 231-01.1, 231-02	9,5	2,3		11.348	68	23	3,4
377-301	OV	233-01	6,2	1,5		550	16	7	1,1
Sum :						11.898	84	30	4,5

Vintersbølle Bæk

397-212	SR		103-03	1,7	0,4				1.985	12	4	0,6
397-213	SR		102-05.1	5,2	1,2				6.199	37	12	1,9
397-278	(1) SR			0,0	0,0				0	0	0	0,0
397-280	SR		103-01, 103-01.1	1,6	0,3				1.255	8	3	0,4

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg
Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema

Status

Udløbsdata				Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Vintersbølle Bæk

397-281	SR		102-06.4, 102-06.7	10,3	2,5	1372			12.351	56	17	1,6
O17R	SR	1250	102-02.1, 102-02.2, 102-02.3, 102-03.1, 102-03.2, 102-03.3, 102-04.3, 102-04.5	47,7	11,4				57.189	310	100	13,3
Sum :									78.979	423	136	17,7

Øager Vandløb

397-201	SR	800	117-03.1	18,4	3,7	1343			18.389	110	37	5,5	
397-273	SR		117-06.2, 117-03.2	4,3	1,0				4.804	29	10	1,4	
Sum :									23.193	139	47	7,0	
Sum:									0	7.228.721	48.820	38.005	4.068,9

Bemærkninger

- 1) Ved store regnskyl er der overløb af overfladevand fra delopland
- 4) 2020.08.10 / NFR: Udløb tilføjet. Recipient: ?
- 5) 2020.08.10 / NFR: Udløb tilføjet. Recipient: ?
- 8) 2020.08.10 / NFR: Udløb oprettet som regnvandsudløb. Tjek præ
- 9) 2020.08.10 / NFR: Udløb oprettet som regnvandsudløb. Tjek præ
- 12) Overløb fra regnvandsbassin (udløb 397-204).
- 13) Find rigtig placering.
- 14) Nedlagt [NOTESLET]

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg
Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema Plan

Nye og ændrede udløb i forhold til status er vist med fed skrift

Udløbsdata					Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år
397-275	SR			P		0,0	0,0				0	0	0	0,0
397-299R	SR			S+P	106-01.2.1	1,3	0,3				1.540	9	3	0,5
397-300R	SR			S+P	106-01.2.2	1,4	0,3				1.726	10	3	0,5
UR Bøged Stra	UR			S+P		0,0	0,0				3.626	506	123	26,0
UR Bønsvig-St	UR			S+P		0,0	0,0		48		123.135	197	1.106	67,0
UR Damme-As	UR			S+P		0,0	0,0				45.519	167	537	46,0
UR Fanefjord S	UR			S+P		0,0	0,0		2224		5.495	767	187	40,0
UR Jungshovve	UR			S+P		0,0	0,0				4.396	614	149	32,0
UR Kalvehave	UR			S+P		0,0	0,0				123.591	2.382	3.304	152,0
UR Petersværft	UR			S+P		0,0	0,0		48		333.853	2.090	2.400	157,0
UR Rasteplads	UR			S+P		0,0	0,0		45		21.980	877	615	139,0
UR Sprove	UR			S+P		0,0	0,0				5.495	767	187	40,0
UR Spurvekrog	UR			S+P		0,0	0,0				999			
UR Udby Kro	UR			S+P		0,0	0,0		1304		3.297	460	112	24,0
UR Ulvshale	UR			S+P		0,0	0,0				999			
UR Viemose Er	UR			S+P		0,0	0,0				0	0	0	0,0
Sum :											675.651	8.846	8.726	724,0

Damme Vandløb

365-215	SR			S+P	308-02.1	0,4	0,3				1.382	8	3	0,4
365-216	SR			S+P	308-02.5	0,2	0,1				740	4	1	0,2
365-217	SR			S+P	308-02.3	0,1	0,1				311	2	1	0,1
365-218	SR			S+P	308-03.1, 308-01.1	3,5	2,3				11.339	68	23	3,4
365-219	SR			S+P	308-02.6	0,3	0,2				1.044	6	2	0,3

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg
Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema Plan

Nye og ændrede udløb i forhold til status er vist med fed skrift

Udløbsdata					Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Damme Vandløb

365-221	SR			S+P	308-02.4	0,1	0,1				293	2	1	0,1
365-227R	SR			S+P	308-02.2	0,6	0,4				2.009	12	4	0,6
Sum :											17.118	102	35	5,1

Dybsø Fjord

397-202	SR	320		S+P	130-01.1	9,3	1,5	3521			7.467	31	9	0,7
397-341	OV			S+P		0,0	0,0	3521			0	0	0	0,0
397-368	OV-N			S+P		0,0	0,0	3521			0	0	0	0,0
397-369	OV-N			S+P		0,0	0,0	3521			0	0	0	0,0
Sum :											7.467	31	9	0,7

Ellegrøften

397-272R	SR	1550	P		110-05, 110-01, 110-04	30,9	7,4	1373			37.054	222	74	11,1
397-107	SR	650		S+P	110-02, 110-07	33,4	7,3	2751			36.614	220	73	11,0
397-272	OV			S+P		0,0	0,0	2751			0	0	0	0,0
397-337	OV			S+P		0,0	0,0	2751			0	0	0	0,0
397-339	OV			S+P		0,0	0,0				0	0	0	0,0
Sum :											73.668	442	147	22,1

Even Sø

377-219	SR			S+P	221-01	4,8	1,1	1384			5.731	34	11	1,7
Sum :											5.731	34	11	1,7

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg
Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema Plan

Nye og ændrede udløb i forhold til status er vist med fed skrift

Udløbsdata					Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Fladbæk

397-257	SR		S+P	102-06.2.3	0,4	0,1	1372			513	3	1	0,2
397-258	SR		S+P	102-06.2.2	1,1	0,3	1372			1.365	8	3	0,4
397-279	SR		S+P	102-06.3	7,5	1,8	1372			8.965	54	18	2,7
Sum :										10.843	65	22	3,3

Græshavegrøften

397-243	SR	5000	S+P	101-03.21.2, 101-03.31	6,9	3,1				15.276	92	31	4,6
397-270	SR	6000	S+P	102-07.1.1	46,5	11,2				55.857	235	67	5,0
397-318	OV		S+P		0,0	0,0				0	0	0	0,0
397-365	OV		S+P		0,0	0,0				0	0	0	0,0
397-406	SR	650	S+P	101-03.20	10,7	2,6				12.783	54	15	1,2
Sum :										83.916	381	113	10,8

Grønsund

UR Bogø	UR		S+P		0,0	0,0	45			61.229	169	227	34,0
UR Skipperbye	UR		S+P		0,0	0,0	45			10.990	1.535	374	80,0
Sum :										72.219	1.704	601	114,0

Hjelm Bugt

365-225	SR	300	P	301-31.2, 301-50.4	20,4	3,3	2225			16.296	85	27	3,5
365-222	SR		S+P	303-01.1	23,5	4,7	44			23.529	141	47	7,1
365-223	SR		S+P	303-01.2	2,9	0,6				2.867	17	6	0,9
365-224	SR		S+P	303-03, 303-01.3	9,2	1,7				8.558	51	17	2,6

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema Plan

Nye og ændrede udløb i forhold til status er vist med fed skrift

Udløbsdata					Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Hjelm Bugt

UR Feriehotel	UR		S+P		0,0	0,0		44		4.396	614	149	32,0
UR Klintholm H	UR		S+P		0,0	0,0		44		35.244	57	165	12,0
UR Råbylille Str	UR		S+P		0,0	0,0				49.467	200	1.551	165,0
Sum :										140.357	1.165	1.962	222,9

Hulemosesø

397-229	SR		S+P	109-07, 102-06.1	12,5	2,9		1372		14.321	86	29	4,3
397-264	SR		S+P	102-06.2.1	3,3	0,8		1372		4.015	24	8	1,2
Sum :										18.336	110	37	5,5

ingen (pileanlæg uden nedsivning)

UR Røddinge-S	UR		S+P		0,0	0,0				0	0	0	0,0
UR St. Lind 1 (v	UR		S+P		0,0	0,0				0	0	0	0,0
UR St. Lind 2 (s	UR		S+P		0,0	0,0				0	0	0	0,0
UR St. Lind 4 (	UR		S+P		0,0	0,0				0	0	0	0,0
Sum :										0	0	0	0,0

jorden (nedsivning)

UR Feriekoloni	UR		S+P		0,0	0,0				0	0	0	0,0
UR Oddermose	UR		S+P		0,0	0,0				0	0	0	0,0
Sum :										0	0	0	0,0

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema Plan

Nye og ændrede udløb i forhold til status er vist med fed skrift

Udløbsdata					Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Kastrup Grøft

397-231	SR		450	S+P	109-01, 109-04	43,5	10,3		2752		51.411	219	63	4,9
Sum :											51.411	219	63	4,9

Kong Grøften

397-203	SR		720	S+P	119-01, 120-01.1, 120-07, 120-01.3	44,8	8,2		2754		41.061	214	68	8,5
Sum :											41.061	214	68	8,5

Koster Kanal

365-301	SR			S+P	301-50.2, 301-50.6	7,2	1,2				5.769	35	12	1,7
365-302	SR			S+P	301-51	5,0	0,8				4.002	24	8	1,2
Sum :											9.771	59	20	2,9

Køng Grøften

397-283	SR		680	P	120-01.02	18,6	3,0				14.883	63	18	1,3
397-356	OV			S+P		0,0	0,0		2754		0	0	0	0,0
397-359	OV			S+P		0,0	0,0				0	0	0	0,0
397-360	OV			S+P		0,0	0,0		2754		0	0	0	0,0
Sum :											14.883	63	18	1,3

Køng Kanal

397-204	SR		4989	S+P	117-07, 117-01, 117-02.1, 117-02.2	36,1	6,4							
---------	----	--	------	-----	---	-------------	-----	--	--	--	--	--	--	--

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg
Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema Plan

Nye og ændrede udløb i forhold til status er vist med fed skrift

Udløbsdata					Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Køng Kanal

397-282	SR			S+P		0,0	0,0				0	0	0	0,0
Sum :											0	0	0	0,0

Madevandløbet

361-303R	SR		500	S+P	409, 411-04	4,8	0,8		1285		3.915	17	5	0,4
Sum :											3.915	17	5	0,4

Mejerirenden

397-207	SR		8000	S+P	108-03.1, 108-03.2, 108-03.3, 108-03.5, 108-03.6, 108-04.1, 108-04.2	115,9	27,7		1376		138.355	830	277	41,5
Sum :											138.355	830	277	41,5

Mern Å

361-201	SR			S+P	411-02.1, 411-02.2, 411-03, 411-05	8,8	1,8		1303		8.822	53	18	2,6
361-202	SR			S+P	410, 410-01	17,3	3,5		1285		17.256	104	35	5,2
361-251	SR		4500	S+P	412, 411-06, 412-01, 413-01	25,5	4,1		1302		20.719	124	41	6,2
361-301R	SR			S+P		0,0	0,0		1302		0	0	0	0,0
361-305R	SR			S+P	413-02	8,3	1,7		1302		8.260	50	17	2,5
377-222	SR			S+P	229-01	5,1	0,8		1282		4.047	24	8	1,2
UR Mern	UR			S+P		0,0	0,0		1302		0	0	0	0,0
Sum :											59.104	355	119	17,7

Udløbstype

OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning

R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema Plan

Nye og ændrede udløb i forhold til status er vist med fed skrift

Udløbsdata					Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Møllebæk

361-213	SR			S+P	439-01	2,1	0,4		1298		2.116	13	4	0,6
361-216	SR			S+P	436-01	0,2	0,1		1295		552	3	1	0,2
Sum :											2.668	16	5	0,8

Næs Å

397-205	SR			S+P	108-01.6, 108-02.1, 108-02.2, 108-02.5, 108-05.2	40,4	9,2		3533		45.992	237	75	9,2
397-206	SR		440	S+P	108-01.3, 108-01.4, 108-01.5	31,0	7,4		3533		37.146	223	74	11,1
397-254	SR		1650	S+P	112-01	12,7	2,5				12.735	53	15	1,1
397-271	SR			S+P	108-01.1, 108-01.2	5,6	1,3		3533		6.719	40	13	2,0
397-324	OV			S+P	108-04.3	1,4	0,2		3533		300	9	4	0,6
397-358	OV			S+P		0,0	0,0		3533		0	0	0	0,0
397-361	OV			S+P		0,0	0,0		3533		0	0	0	0,0
397-362	OV			S+P		0,0	0,0		3533		0	0	0	0,0
Sum :											102.892	562	181	24,1

Præstegårdsgrøft, Møn

365-313	UR			S+P		0,0	0,0				0	0	0	0,0
365-313R	SR		480	S+P	307-01.2	12,7	5,1				25.328	106	30	2,3
365-314R	SR			S+P	307-01.1	13,9	5,6				27.750	167	56	8,3
Sum :											53.078	273	86	10,6

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema Plan

Nye og ændrede udløb i forhold til status er vist med fed skrift

Udløbsdata					Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år

Præstegårdsgroften

397-101	SR		3300	S+P	102-07.3, 102-07.4, 102-07.5, 110-03	19,4	4,1		2753		20.302	111	36	4,9
397-105	SR		230	S+P	101-03.25, 101-03.7	11,2	2,7				13.421	81	27	4,0
397-106	SR			S+P	101-06.1, 101-06.2	52,3	12,6				62.795	377	126	18,8
397-230	SR			S+P	102-07.7, 102-07.8	12,0	2,9		2753		14.399	86	29	4,3
397-233	SR			S+P	102-07.6, 102-07.1.5	3,8	0,9				4.535	27	9	1,4
397-234	SR			S+P	102-07.1.2	14,4	3,4				17.242	103	34	5,2
397-235	SR			S+P	102-07.1.4	1,2	0,3				1.487	9	3	0,4
397-236	SR			S+P	102-07.1.3	1,0	0,2				1.170	7	2	0,4
397-238	SR			S+P		0,0	0,0		2753		0	0	0	0,0
397-239	SR			S+P		0,0	0,0		2753		0	0	0	0,0
397-240	SR			S+P		0,0	0,0		2753		0	0	0	0,0
Sum :											135.351	801	266	39,4

Præstø Fjord

377-272	SR			P	201-16.12, 201-16.10, 201-16.4, 201-16.8, 201-16.9	6,1	1,5		47		7.335	44	15	2,2
377-315R	SR			P	230-01.1	5,5	1,3		3680		6.566	39	13	2,0
377-320R	SR			P	201-16.7, 201-16.6	3,3	0,8		47		3.920	24	8	1,2
377-321R	SR			P	201-06.1	5,9	1,4		3680		7.111	43	14	2,1
377-208	SR			S+P	201-17.1	0,3	0,1		47		354	2	1	0,1
377-209	SR			S+P	201-17.2	0,3	0,1		47		310	2	1	0,1
377-210	SR			S+P	201-06.2	0,9	0,2				1.067	6	2	0,3
377-211	SR			S+P	201-15	2,7	0,6		3679		3.197	19	6	1,0

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg
Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema Plan

Nye og ændrede udløb i forhold til status er vist med fed skrift

Udløbsdata					Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år

Præstø Fjord

377-212	SR			S+P	201-07.1.3	1,8	0,4	47			2.107	13	4	0,6
377-213	SR			S+P	201-07.1.2	8,0	1,9	3679			9.654	58	19	2,9
377-214	SR			S+P	201-07.1.1	11,2	2,7	47			13.449	81	27	4,0
377-216	SR			S+P	231-01.7, 231-01.8	1,9	0,5	3679			2.327	14	5	0,7
377-251	SR			S+P	201-13	0,9	0,2				1.131	7	2	0,3
377-252	SR			S+P	201-16.5	4,2	1,0	47			5.096	31	10	1,5
377-254	SR			S+P	201-08, 201-18, 201-20.2, 201-20.3	15,6	3,7	47			18.267	110	37	5,5
377-255	SR			S+P	201-11, 201-14.1, 201-14.3, 201-14.4, 201-14.7, 201-14.8, 201-14.9, 201-20.1, 201-12.1	49,7	11,8	3679			59.029	354	118	17,7
377-257	SR			S+P	201-09, 201-10	15,3	3,6				18.248	109	36	5,5
377-314	OV			S+P		0,0	0,0	47			0	0	0	0,0
377-315	OV			S+P		0,0	0,0	3680			0	0	0	0,0
377-320	OV			S+P		0,0	0,0	47			0	0	0	0,0
377-321	OV			S+P		0,0	0,0	47			0	0	0	0,0
377-325	OV			S+P		0,0	0,0	47			0	0	0	0,0
377-326	OV			S+P		0,0	0,0				0	0	0	0,0
377-327	OV			S+P		0,0	0,0	3679			0	0	0	0,0
377-328	OV			S+P		0,0	0,0				0	0	0	0,0
377-400	OV		1340	S+P	201-00	0,9	0,2	3679			30	1	0	0,1
UR Præstø	UR			S+P		0,0	0,0	3679			803.485	2.769	3.163	359,0
Sum :											962.683	3.726	3.481	406,8

Udløbstype

OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning

R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema Plan

Nye og ændrede udløb i forhold til status er vist med fed skrift

Udløbsdata					Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Purremose Hovedkanal

397-232R	SR		P	111-01	10,4	2,1					10.425	63	21	3,1
Sum :											10.425	63	21	3,1

Risby Å

377-271	SR		P		0,0	0,0		1278			0	0	0	0,0
377-226	SR		S+P	224-04.3	8,3	2,0		1279			9.994	42	12	0,9
Sum :											9.994	42	12	0,9

Rosager Bæk

377-203	SR		S+P	201-04.4, 201-19.1, 201-19.3	14,8	3,6		1294			17.765	107	36	5,3
377-204	SR		S+P	201-02.2	4,5	1,1		1294			5.399	32	11	1,6
377-205	SR		S+P	201-02.1, 201-01.3	3,8	1,0		1294			4.871	29	10	1,5
Sum :											28.035	168	57	8,4

Skvatten

377-318	NN		S+P		0,0	0,0		1282			0	0	0	0,0
377-318R	SR	835	S+P	228-01.1, 228-01.3, 228-01.4, 228-01.6	39,0	8,7		1282			43.493	183	52	3,9
UR Allerslev	UR		S+P		0,0	0,0		1282			0	0	0	0,0
Sum :											43.493	183	52	3,9

Stavreby Vest

Udløbstype	OV: Overløbsbygværk		SR: Separat regnvandsudløb		UR: Udløb fra renseanlæg				
Rensning	R: Rist	O: Olieudskiller	B: Bassin	A: Afspærring	D: Dykket afløb	S: Skumbræt	I: Ingen	N: Nedlagt	U: Ukendt





Udløbsskema Plan

Nye og ændrede udløb i forhold til status er vist med fed skrift

Udløbsdata					Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Stavreby Vest

377-256R	SR			P	238-01.1, 238-04	2,4	0,6		3520		2.908	17	6	0,9
377-220	SR			S+P	237-02.1, 237-02.2, 237-02.3, 237-02.4	8,2	2,0				9.856	43	12	1,0
377-224	SR			S+P	237-01.1, 237-01.2	4,1	1,0		3520		4.946	30	10	1,5
377-256F	OV			S+P		0,0	0,0		3520		0	0	0	0,0
Sum :											17.710	90	28	3,4

Stege Bugt

365-207	SR			S+P	301-26	5,4	3,0		49		15.249	91	30	4,6
365-208	SR			S+P	301-35	10,3	0,0		48		0	0	0	0,0
365-210	SR			S+P	301-28, 301-29	16,4	3,9				19.441	117	39	5,8
365-213	SR			S+P	301-01.2, 301-13, 301-15, 301-19, 301-01.4, 301-18.1	65,4	26,2		48		131.091	787	262	39,3
365-214	SR	800		S+P	301-01.3, 301-16	17,0	4,8		48		23.837	108	32	3,0
365-220	SR			S+P	301-32.1, 301-34, 301-32.2	22,1	4,4				22.082	132	44	6,6
365-226R	SR			S+P	301-02.3	0,3	0,2				870	5	2	0,3
365-307	OV			S+P	301-07, 301-09	6,9	2,8		48		600	18	7	1,2
365-310	OV			S+P		0,0	0,0				0	0	0	0,0
365-351	OV			S+P	301-03, 301-14, 301-02.2	31,5	6,9		48		1.480	44	18	3,0
365-352	OV			S+P	301-04, 301-05, 301-10	21,3	3,0				20.700	621	248	41,4
365-353	OV			S+P	301-06	13,0	7,3		48		1.000	30	12	2,0
UR Mønsbroen	UR			S+P		0,0	0,0		48		27.455	2.739	867	190,0
UR Stege	UR			S+P		0,0	0,0		48		906.231	2.931	2.956	177,0

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema Plan

Nye og ændrede udløb i forhold til status er vist med fed skrift

Udløbsdata					Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Stege Bugt

Sum : 1.170.036 7.623 4.517 474,2

Stege Nor

365-228	(4)	SR		P		0,0	0,0	2225		0	0	0	0,0
365-201		SR		S+P	301-30.1	5,5	1,5	2225		7.649	46	15	2,3
365-202		SR		S+P	301-30.2	2,7	0,8	49		3.816	23	8	1,1
365-203		SR		S+P	301-30.3	3,9	1,1	2225		5.434	33	11	1,6
365-204		SR		S+P	301-27.3	2,1	0,3	2225		1.678	10	3	0,5
365-205		SR		S+P	301.27.2	1,7	0,3	2225		1.323	8	3	0,4
365-206		SR		S+P	301-27.1	6,0	1,0	49		4.769	29	10	1,4
365-211		SR		S+P	301-08.1	0,1	0,0	49		120	1	0	0,0
365-212		SR	550	S+P	301-12, 301-20	17,5	3,9	49		19.319	96	30	3,5
365-229		SR		S+P	301-33	3,9	0,8			3.932	24	8	1,2
365-306R		SR		S+P	301-06.1	0,8	0,5	49		2.709	16	5	0,8
365-308F		OV	250	S+P	301-08	12,7	5,1	49		8.100	243	97	16,2
365-308R		SR		S+P	301-08.2	1,1	0,7	49		3.571	21	7	1,1
365-309		OV		S+P		0,0	0,0	2225		0	0	0	0,0
365-354		OV		S+P	301-11	9,2	1,5	49		750	22	9	1,5
365-355		OV		S+P	301-11.1	3,8	0,6	49		200	6	2	0,4
Sum :										63.370	578	208	32,1

Stensby Møllebæk

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg
Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema Plan

Nye og ændrede udløb i forhold til status er vist med fed skrift

Udløbsdata					Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år

Stensby Møllebæk

361-209	SR		3800	S+P	450-01, 450-02, 450-02.1, 450-02.2, 450-04, 450-12	80,9	16,3		3524		81.319	450	146	20,0
361-252	SR		570	S+P	450-03, 450-11	19,9	4,0		3524		19.892	105	34	4,3
Sum :											101.211	555	180	24,3

Storstrømmen

397-276	SR			P		0,0	0,0				0	0	0	0,0
397-104	SR			S+P	101-02.3	5,3	1,3				6.404	38	13	1,9
397-208	SR			S+P	104-01.1	41,3	3,3		45		16.528	99	33	5,0
397-209	SR			S+P	104-01.2	0,6	0,0		45		222	1	0	0,1
397-210	SR			S+P	104-01.3	5,6	0,4		45		2.243	13	4	0,7
397-211	SR			S+P	104-01.4	20,5	1,6		45		8.218	49	16	2,5
397-215	SR			S+P	101-03.9	11,1	2,7		45		13.328	80	27	4,0
397-216	SR			S+P	101-03.10, 101-03.8	17,4	4,2		45		20.940	126	42	6,3
397-218	SR			S+P	101-03.18	16,0	1,3				6.413	38	13	1,9
397-219F	OV		2000	S+P	101-03.3, 101-03.5	32,6	7,8		45		8.000	240	96	16,0
397-219R	SR		550	S+P	101-03.2, 101-03.16	21,9	5,3		45		26.255	158	53	7,9
397-220	SR		440	S+P	101-03.14, 101-03.6	45,3	10,9		45		54.356	326	109	16,3
397-221	SR			S+P	101-03.13	2,2	0,5		45		2.634	16	5	0,8
397-223	SR			S+P	101-03.26	0,7	0,3		45		1.452	9	3	0,4
397-224	SR			S+P	101-01.3-P, 101-01.10	28,2	6,8		45		33.790	203	68	10,1
397-225	SR			S+P	101-01.6	0,9	0,2		45		1.120	7	2	0,3
397-226	SR			S+P	101-01.5, 101-01.2	15,2	3,6		45		18.192	109	36	5,5
397-227	SR			S+P	101-05.1, 105-05	31,3	7,1				35.381	212	71	10,6

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg
Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema Plan

Nye og ændrede udløb i forhold til status er vist med fed skrift

Udløbsdata					Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Storstrømmen

397-228	SR		650	S+P	102-01.4, 102-04.4, 102-04.6	15,9	3,8				19.037	114	38	5,7
397-244	SR			S+P	101-03.23, 101-03.22	11,9	2,9				14.263	86	29	4,3
397-245	SR			S+P	101-03.21.1	5,8	1,4				6.916	41	14	2,1
397-246	SR			S+P	101-03.12, 101-03.11	3,3	0,8		45		3.929	24	8	1,2
397-247	SR			S+P	101-03.28	1,0	0,4		45		2.032	12	4	0,6
397-248	SR			S+P	101-03.27	0,2	0,1		45		500	3	1	0,1
397-249	SR			S+P	101-03.21	0,4	0,2		45		770	5	2	0,2
397-250	SR			S+P	101-03	3,0	1,2		45		6.044	36	12	1,8
397-251	SR			S+P	101-03.19	0,3	0,1		45		659	4	1	0,2
397-252	SR			S+P	101-03.29	1,8	0,7		45		3.631	22	7	1,1
397-253	SR		923	S+P	101-02.2, 101-03.4, 101-03.1, 101-03.32	45,0	11,5		45		57.620	346	115	17,3
397-256	SR			S+P	102-01.2, 102-01.3, 102-01.6	21,0	5,0		45		25.248	151	50	7,6
397-259	SR			S+P	101-01.4	1,5	0,4		45		1.847	11	4	0,6
397-262	SR			S+P	101-03.1b, 101-03.24	4,4	1,1				5.327	32	11	1,6
397-274	SR		375	S+P	102-01.5	3,9	0,9				4.718	28	9	1,4
397-315	OV			S+P		0,0	0,0		45		0	0	0	0,0
397-316	OV			S+P	101-03.15	4,1	1,0				150	4	2	0,3
397-320	OV			S+P		0,0	0,0		45		0	0	0	0,0
397-332	OV			S+P		0,0	0,0		45		0	0	0	0,0
397-333	OV			S+P		0,0	0,0		45		0	0	0	0,0
397-344	OV			S+P		0,0	0,0		45		0	0	0	0,0
397-355	OV			S+P	133	1,8	0,3				100	3	1	0,2
397-357	OV			S+P		0,0	0,0				0	0	0	0,0

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema Plan

Nye og ændrede udløb i forhold til status er vist med fed skrift

Udløbsdata					Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Storstrømmen

397-370	OV			S+P		0,0	0,0				0	0	0	0,0
397-371	OV-N			S+P		0,0	0,0				0	0	0	0,0
397-401	SR			S+P	105-01, 105-04	13,4	1,1		45		5.362	32	11	1,6
397-403	SR			S+P	101-02.5	27,3	4,4		45		21.819	131	44	6,5
397-404	SR			S+P	101-02.6.2	18,2	2,9				14.558	87	29	4,4
397-405	SR			S+P	101-02.6.1, 101-02.6.3	11,2	1,8				8.964	54	18	2,7
UR Ternevej	UR			S+P		0,0	0,0		45		2.747	384	93	20,0
UR Vordingbor	UR			S+P		0,0	0,0		45		2.763.844	11.831	13.730	1.349,0
Sum :											3.225.561	15.165	14.824	1.520,7

Sørende

377-201	SR			P	224-01.3, 224-06.2	11,6	2,8		1279		13.872	83	28	4,2
377-202	SR			P	224-03.1	0,7	0,2		1279		883	5	2	0,3
377-241R	SR	6800		P	224-02.1, 224-01.1, 224-01.2	45,9	10,7		1279		53.667	232	67	5,6
377-221	OV			S+P		0,0	0,0		1279		0	0	0	0,0
377-221R	SR	1100		S+P	224-06.1	2,7	0,6		1279		3.247	19	6	1,0
Sum :											71.669	339	103	11,0

Trællemarksgroften

397-222	SR			S+P	101-02.4.2	3,3	0,8				3.921	24	8	1,2
397-268	SR			S+P	101-02.4.1, 101-03.30	33,2	8,2				41.156	247	82	12,3
397-269	SR			S+P	101-01.7, 101-02.1	48,4	11,6				58.136	349	116	17,4

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg
Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema Plan

Nye og ændrede udløb i forhold til status er vist med fed skrift

Udløbsdata					Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m ³	-	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år

Trællemarksgrøften

Sum : 103.213 620 206 31,0

Tubæk A

377-223R	SR	P	201-03.1	10,0	4,0	1294	20.016	120	40	6,0	
377-227R	SR	P	201-16.2	5,6	1,3	1294	6.701	40	13	2,0	
377-274	SR	P	201-16.11, 201-16.3, 201-16.13	1,7	0,6	1294	2.974	18	6	0,9	
377-308R	SR	P	201-01.1	2,9	1,1	1294	5.728	34	11	1,7	
377-206	SR	840	S+P	218-01.1, 218-01.2	21,5	5,2	1294	25.797	108	31	2,3
377-207	SR		S+P	218-01.3	0,3	0,1	1383	334	2	1	0,1
377-217	SR		S+P	201-01.2.1	0,6	0,2	1294	1.247	7	2	0,4
377-218	SR		S+P	201-01.2.2	0,9	0,3	1294	1.734	10	3	0,5
377-225	SR		S+P	201-16.1	4,5	1,1	1294	5.344	32	11	1,6
377-259	SR		S+P	201-04.1, 201-04.2	35,3	8,8	1294	44.010	264	88	13,2
377-308	OV		S+P		0,0	0,0	1294	0	0	0	0,0
377-309	OV		S+P		0,0	0,0	1294	0	0	0	0,0
377-311	OV		S+P		0,0	0,0	1294	0	0	0	0,0
377-322	OV		S+P		0,0	0,0	3679	0	0	0	0,0
377-324	OV		S+P		0,0	0,0	1294	0	0	0	0,0
377-355	OV		S+P		0,0	0,0	1294	0	0	0	0,0
Sum :							113.885	635	206	28,7	

Ulvssund

361-203	SR	S+P	446-02	6,7	1,3	48	6.735	40	13	2,0
---------	----	-----	--------	-----	-----	----	-------	----	----	-----

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema Plan

Nye og ændrede udløb i forhold til status er vist med fed skrift

Udløbsdata					Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb	Vandm.	BOD	Total N	Total P
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	l/s	-	1/år	m³/år	kg/år	kg/år	kg/år

Ulvssund

361-204	SR			S+P	446-06	1,6	0,3	48			1.587	10	3	0,5
361-205	SR			S+P	442	60,8	12,2				60.780	365	122	18,2
361-206	SR			S+P	444, 445-02	9,1	1,8	48			9.055	54	18	2,7
361-207	SR	450		S+P	443, 446-04, 445-03	20,4	4,1	48			20.420	111	36	4,8
361-210	SR			S+P	446-05	7,1	1,4	48			7.137	43	14	2,1
361-211	SR			S+P	446-07	0,7	0,1	48			659	4	1	0,2
361-306	OV			S+P		0,0	0,0				0	0	0	0,0
361-351	OV			S+P		0,0	0,0	48			0	0	0	0,0
Sum :											106.373	627	207	30,6

Vandløb til Østerskov

361-307R	⁽²⁾ SR	500		P	440, 440-02.1	7,1	1,4				7.091	30	9	0,6
361-308R	⁽³⁾ SR			P	440-02.2	4,7	0,9				4.660	28	9	1,4
361-212	SR			S+P	441-01, 441-02	4,5	0,9				4.503	27	9	1,4
361-307	OV			S+P		0,0	0,0				0	0	0	0,0
361-308	OV			S+P		0,0	0,0				0	0	0	0,0
Sum :											16.254	85	27	3,4

Vasebæk

377-301R	SR	360		P	233-01	6,2	1,5				7.467	45	15	2,2
377-253	SR			S+P	231-01.2, 231-01.1, 231-01.5, 231-01.6, 231-02	10,5	2,5				12.606	76	25	3,8
377-301	OV			S+P		0,0	0,0				0	0	0	0,0

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg
Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Udløbsskema Plan

Nye og ændrede udløb i forhold til status er vist med fed skrift

Udløbsdata					Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	Status	Deloplande	A	A(red)	Qa	Opland	Overløb 1/år	Vandm. m³/år	BOD kg/år	Total N kg/år	Total P kg/år
-	-	-	m³	-	-	ha	ha	l/s	-					

Vasebæk

Sum :											20.073	121	40	6,0
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	-----	----	-----

Vintersbølle Bæk

397-212	SR		S+P	103-03	1,7	0,4				1.985	12	4	0,6
397-213	SR		S+P	102-05.1	5,2	1,2				6.199	37	12	1,9
397-278	SR		S+P		0,0	0,0				0	0	0	0,0
397-280	SR		S+P	103-01, 103-01.1	1,6	0,3				1.255	8	3	0,4
397-281	SR		S+P	102-06.4, 102-06.7	10,3	2,5		1372		12.351	56	17	1,6
O17R	SR	2180	S+P	102-02.1, 102-02.2, 102-02.3, 102-03.1, 102-03.2, 102-03.3, 102-04.3, 102-04.5	47,7	11,4				57.189	310	100	13,3
Sum :										78.979	423	136	17,7

Øager Vandløb

397-201	SR	800	S+P	117-03.1	18,4	3,7	1343	18.389	110	37	5,5
397-273	SR		S+P	117-06.2, 117-03.2	4,3	1,0		4.804	29	10	1,4
Sum :								23.193	139	47	7,0
Sum:								7.883.952	47.471	37.123	3.875,6

Bemærkninger

- 2) Placering ikke endeligt fastlagt.
- 3) Placering ikke endeligt fastlagt.
- 4) Placering ikke fastlagt

Udløbstype OV: Overløbsbygværk SR: Separat regnvandsudløb UR: Udløb fra renseanlæg
Rensning R: Rist O: Olieudskiller B: Bassin A: Afspærring D: Dykket afløb S: Skumbræt I: Ingen N: Nedlagt U: Ukendt





Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Bogø Renseanlæg

Adresse:

Rensetype: Status MBNK

Plan MBNK

Udløb:

M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation

Recipient:

K = Kemisk fosforfældning

Anlægstype: Offentlig

Udlederkrav

Parametre	Krav		Kontroltype	Bemærkninger
	Status	Plan		
BI5, mod.	20	20	Tilstand	
SS	30	30	Transport	
pH	6,5-8,5	6,5-8,5	Tilstand	
Temperatur	30	30	Tilstand	

Udledning fra renselanlæg

	Status	Plan	
Vand:	62.200	57.000	m³/år
BOD:	169	158	kg/år
TN:	227	213	kg/år
TP:	34,0	32,0	kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	61.387
Plan:	62.192
Målt:	62.200

Belastning [PE]

Status:	1.002
Plan:	1.022
Målt:	1.000
Kapacitet:	1.650
Godkendt:	1.650

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Bogø

Bogø

Oplande

Bogøby, Bogø

Bogøby, Bogø

Deloplande

309-01, 309-02, 309-03, 309-04, 309-05, 309-06, 309-07, 309-08, 309-09, 309-10, 309-11

309-01, 309-02, 309-03, 309-04, 309-05, 309-06, 309-07, 309-08, 309-09, 309-10, 309-11



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Bøged Strandvej

Adresse:

Rensetype: Status M

Plan M

Udløb:

M = Mekanisk

B = Biologisk

Recipient:

N = Nitrifikation

D = Denitrifikation

Anlægstype: Privat

K = Kemisk fosforfældning

Udlederkrav

Parametre	Krav	Kontroltype	Bemærkninger
	Status	Plan	

Udledning fra renseanlæg

	Status	Plan
Vand:	3.626	3.626 m ³ /år
BOD:	506	506 kg/år
TN:	123	123 kg/år
TP:	26,0	26,0 kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	2.453
Plan:	2.453
Målt:	

Belastning [PE]

Status:	32
Plan:	32
Målt:	
Kapacitet:	55
Godkendt:	

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Bøged Strandvej

Bøged Strandvej

Oplande

Bøged Strandvej

Bøged Strandvej

Deloplande

241-01-P

241-01-P



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Bønsvig-Stavreby Renseanlæg

Adresse:

Rensetype: Status MBN
Plan MBN

Udløb: M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation
K = Kemisk fosforfældning

Recipient:

Anlægstype: Offentlig

Udlederkrav

Parametre	Krav		Kontroltype	Bemærkninger
	Status	Plan		
BI5, mod.	20	20	Tilstand	
SS	25	25	Transport	
pH	6,5-8,5	6,5-8,5	Tilstand	
Temperatur	30	30	Tilstand	

Udledning fra renselanlæg

	Status	Plan	
Vand:	123.000	115.000	m ³ /år
BOD:	216	202	kg/år
TN:	1.214	1.133	kg/år
TP:	33,0	31,0	kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	124.012
Plan:	130.692
Målt:	124.000

Belastning [PE]

Status:	1.116
Plan:	1.282
Målt:	1.100
Kapacitet:	1.795
Godkendt:	2.500

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Bønsvig-Stavreby

Bønsvig-Stavreby

Oplande

Bønsvig-Stavreby

Bønsvig-Stavreby

Deloplande

237-01.1, 237-02.1, 237-02.4, 237-04, 237-05.1, 237-05.2, 237-06, 238-01.1, 238-01.2, 238-02, 238-03, 238-04, 238-05, 238-06, 238-07, 238-08, 239-01.1, 239-01.2, 239-01.3, 240-05.1, 244-01, 245-01

237-01.1, 237-01.2, 237-02.1, 237-02.2, 237-02.3, 237-02.4, 237-04, 237-05.1, 237-05.2, 237-06, 238-01.1, 238-01.2, 238-02, 238-03, 238-04, 238-05, 238-06, 238-07, 238-08, 239-01.1, 239-01.2, 239-01.3, 240-05.1, 244-01, 245-01



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Damme-Askeby Renseanlæg

Adresse: **Rensetype:** Status MBNK
Plan MBNK

Udløb: M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation
K = Kemisk fosforfældning

Recipient:

Anlægstype: Offentlig

Udlederkrav

Parametre	Krav		Kontroltype	Bemærkninger
	Status	Plan		
BI5, mod.	10	10	Tilstand	Periode: 1.5 - 31.10
BI5, mod.	15	15	Tilstand	Periode: 1.11 - 30.4
NH4-N	2	2	Tilstand	
SS	30	30	Transport	
pH	6,5-8,5	6,5-8,5	Tilstand	
Temperatur	30	30	Tilstand	

Udledning fra renselanlæg

	Status	Plan	
Vand:	45.500	40.000	m³/år
BOD:	167	146	kg/år
TN:	536	472	kg/år
TP:	46,0	41,0	kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	45.453
Plan:	45.453
Målt:	45.500

Belastning [PE]

Status:	477
Plan:	477
Målt:	475
Kapacitet:	1.400
Godkendt:	1.400

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Damme-Askeby

Damme-Askeby

Oplande

Damme-Askeby

Damme-Askeby

Deloplande

308-01, 308-01.1, 308-02, 308-02.1, 308-02.2, 308-02.3, 308-02.4, 308-02.5, 308-02.6, 308-03, 308-03.1

308-01, 308-01.1, 308-02, 308-02.1, 308-02.2, 308-02.3, 308-02.4, 308-02.5, 308-02.6, 308-03, 308-03.1



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Fanefjord Skovpavillon

Adresse:

Rensetype: Status MB

Plan MB

Udløb:

M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation

Recipient:

D = Denitrifikation

Anlægstype: Privat

K = Kemisk fosforfældning

Udlederkrav

Parametre	Krav	Kontroltype	Bemærkning
	Status	Plan	

Udledning fra renseanlæg

	Status	Plan
Vand:	5.495	5.495 m³/år
BOD:	767	767 kg/år
TN:	187	187 kg/år
TP:	40,0	40,0 kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	0
Plan:	0
Målt:	

Belastning [PE]

Status:	0
Plan:	0
Målt:	
Kapacitet:	40
Godkendt:	

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Oplande

Deloplande



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Feriehotel Østersøen

Adresse:

Rensetype: Status M

Plan M

Udløb:

M = Mekanisk

B = Biologisk

N = Nitrifikation

D = Denitrifikation

Recipient:

Anlægstype: Privat

K = Kemisk fosforfældning

Udlederkrav

Parametre	Krav	Kontroltype	Bemærkning
	Status	Plan	

Udledning fra rensesanlæg

	Status	Plan	
Vand:	4.396	4.396	m³/år
BOD:	614	614	kg/år
TN:	149	149	kg/år
TP:	32,0	32,0	kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	0
Plan:	0
Målt:	

Belastning [PE]

Status:	0
Plan:	0
Målt:	
Kapacitet:	50
Godkendt:	

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Oplande

Deloplande



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Feriekoloni Stenkilde

Adresse:

Rensetype: Status Nedsiv

Plan Nedsiv

Udløb:

M = Mekanisk

B = Biologisk

Recipient:

N = Nitrifikation

D = Denitrifikation

Anlægstype: Privat

K = Kemisk fosforfældning

Udlederkrav

Parametre	Krav	Kontroltype	Bemærkning
	Status	Plan	

Udledning fra renseanlæg

	Status	Plan
Vand:	0	0 m ³ /år
BOD:	0	0 kg/år
TN:	0	0 kg/år
TP:	0,0	0,0 kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	0
Plan:	0
Målt:	

Belastning [PE]

Status:	0
Plan:	0
Målt:	
Kapacitet:	
Godkendt:	

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Oplande

Deloplande



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Jungshoved Observationskoloni

Adresse: Stavreby Strandvej 56 **Rensetype:** Status M
4720 Præstø Plan M

Udløb: M = Mekanisk

Recipient: B = Biologisk
N = Nitrifikation

Anlægstype: Privat D = Denitrifikation
K = Kemisk fosforfældning

Udlederkrav

Parametre	Krav	Kontroltype	Bemærkning
	Status	Plan	

Udledning fra renseanlæg

	Status	Plan
Vand:	4.396	4.396 m ³ /år
BOD:	614	614 kg/år
TN:	149	149 kg/år
TP:	32,0	32,0 kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	1.840
Plan:	1.840
Målt:	

Belastning [PE]

Status:	24
Plan:	24
Målt:	
Kapacitet:	110
Godkendt:	

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Jungshoved Observationskoloni

Jungshoved Observationskoloni

Oplande

Jungshoved Observationskoloni

Jungshoved Observationskoloni

Deloplande

242-01-P

242-01-P



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Kalvehave Renseanlæg

Adresse: Ny Vordingborgvej 30
4771 Gl. Kalvehave

Rensetype: Status MBK
Plan MBK

Udløb: M = Mekanisk
B = Biologisk

Recipient: N = Nitrifikation
D = Denitrifikation

Anlægstype: Offentlig K = Kemisk fosforfældning

Udlederkrav

Parametre	Krav		Kontroltype	Bemærkninge
	Status	Plan		
BI5, mod.	20	20	Tilstand	
SS	21	21	Transport	Udlederkrav angivet so
pH	6,5-8,5	6,5-8,5	Tilstand	
Temperatur	30	30	Tilstand	

Udledning fra renselanlæg

	Status	Plan	
Vand:	123.600	158.000	m³/år
BOD:	2.382	3.053	kg/år
TN:	3.305	4.235	kg/år
TP:	152,0	195,0	kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	123.863
Plan:	172.974
Målt:	123.600

Belastning [PE]

Status:	1.995
Plan:	3.191
Målt:	2.000
Kapacitet:	2.300
Godkendt:	2.300

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Kalvehave

Kalvehave, Viemose Erhvervsområde

Oplande

Kalvehave

Viemose, Kalvehave, Viemose Erhvervsområde

Deloplande

442, 442-02, 443, 444, 445-01, 445-02, 445-03, 446-01, 446-02, 446-03, 446-05, 446-06, 446-07, 447

422, 426-01, 427, 428, 430, 449, 442, 442-02, 443, 444, 445-01, 445-02, 445-03, 446-01, 446-02, 446-03, 446-04, 446-05, 446-06, 446-07, 447, 448



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Klintholm Havn Renseanlæg

Adresse:

Rensetype: Status MBNK

Plan MBNK

Udløb:

M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation

Recipient:

K = Kemisk fosforfældning

Anlægstype: Offentlig

Udlederkrav

Parametre	Krav		Kontroltype	Bemærkninger
	Status	Plan		
BI5, mod.	20	20	Tilstand	
SS	30	30	Transport	
pH	6,5-8,5	6,5-8,5	Tilstand	
Temperatur	30	30	Tilstand	

Udledning fra rensesanlæg

	Status	Plan	
Vand:	35.250	35.250	m ³ /år
BOD:	57	57	kg/år
TN:	165	165	kg/år
TP:	12,0	12,0	kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	35.347
Plan:	38.767
Målt:	35.250

Belastning [PE]

Status:	649
Plan:	734
Målt:	650
Kapacitet:	1.150
Godkendt:	1.150

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Klintholm Havn

Klintholm Havn

Oplande

Klintholm Havn

Klintholm Havn

Deloplande

303-01.1, 303-01.2, 303-01.3, 303-11, 303-12.1, 303-12.2, 303-13, 303-14.1, 303-14.2

303-01.1, 303-01.2, 303-01.3, 303-03, 303-11, 303-12.1, 303-12.2, 303-13, 303-14.1, 303-14.2



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Møns Klint camping

Adresse:

Rensetype: Status PILE

Plan PILE

Udløb:

M = Mekanisk

B = Biologisk

Recipient:

N = Nitrifikation

D = Denitrifikation

Anlægstype: Privat

K = Kemisk fosforfældning

Udlederkrav

Parametre	Krav	Kontroltype	Bemærkning
	Status	Plan	

Udledning fra reaseanlæg

	Status	Plan
Vand:	0	0 m³/år
BOD:	0	0 kg/år
TN:	0	0 kg/år
TP:	0,0	0,0 kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	0
Plan:	0
Målt:	

Belastning [PE]

Status:	0
Plan:	0
Målt:	
Kapacitet:	1.300
Godkendt:	

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Oplande

Deloplande



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Mønsbroen Camping

Adresse:

Rensetype: Status M

Plan M

Udløb:

M = Mekanisk

B = Biologisk

Recipient:

N = Nitrifikation

D = Denitrifikation

Anlægstype: Privat

K = Kemisk fosforfældning

Udlederkrav

Parametre	Krav	Kontroltype	Bemærkning
	Status	Plan	

Udledning fra rensesanlæg

	Status	Plan
Vand:	27.455	27.455 m ³ /år
BOD:	2.739	2.739 kg/år
TN:	867	867 kg/år
TP:	190,0	190,0 kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	0
Plan:	0
Målt:	

Belastning [PE]

Status:	0
Plan:	0
Målt:	
Kapacitet:	300
Godkendt:	

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Oplande

Deloplande



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Oddermose Strand

Adresse:

Rensetype: Status M

Plan Nedlagt

Udløb:

M = Mekanisk

B = Biologisk

Recipient:

N = Nitrifikation

D = Denitrifikation

Anlægstype: Privat

K = Kemisk fosforfældning

Udlederkrav

Parametre	Krav	Kontroltype	Bemærkninge
	Status	Plan	

Udledning fra renseanlæg

	Status	Plan
Vand:		m ³ /år
BOD:		kg/år
TN:		kg/år
TP:		kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	8.815
Plan:	0
Målt:	

Belastning [PE]

Status:	115
Plan:	0
Målt:	
Kapacitet:	
Godkendt:	

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Oddermose Strand

Oplande

Oddermose Strand

Deloplande

305-01-P



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Petersværft Renseanlæg

Adresse: Petersværftvej 4A
4772

Rensetype: Status MBNK
Plan MBNK

Udløb:

M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation
K = Kemisk fosforfældning

Recipient:

Anlægstype: Offentlig

Udlederkrav

Parametre	Krav		Kontroltype	Bemærkninger
	Status	Plan		
BI5, mod.	20	20	Tilstand	
NH4-N	4	4	Tilstand	
SS	30	30	Transport	
pH	6,5-8,5	6,5-8,5	Tilstand	
Temperatur	30	30	Tilstand	

Udledning fra rensesanlæg

	Status	Plan	
Vand:	333.850	296.000	m³/år
BOD:	2.090	1.851	kg/år
TN:	2.400	2.126	kg/år
TP:	157,0	139,0	kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	333.903
Plan:	355.656
Målt:	333.850

Belastning [PE]

Status:	1.746
Plan:	2.288
Målt:	1.750
Kapacitet:	4.500
Godkendt:	4.500

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Petersværft

Petersværft

Oplande

Stensby, Langebæk Stationsby, Langebæk, Petersværft

Stensby, Langebæk Stationsby, Langebæk, Petersværft

Deloplande

432, 435-03, 436, 436-01, 438, 437-01, 439-01, 440, 440-01, 440-02.1, 440-02.2, 441, 441-01, 441-02, 451, 435-01, 435-02, 437, 450-01, 450-02, 450-02.1, 450-02.2, 450-03, 450-04, 450-05, 450-07, 450-08, 450-09, 452

432, 435-03, 436, 436-01, 438, 437-01, 439-01, 440, 440-01, 440-02.1, 440-02.2, 440-03, 440-04, 441, 441-01, 441-02, 451, 435-01, 435-02, 437, 442-03, 450-01, 450-02, 450-02.1, 450-02.2, 450-03, 450-04, 450-05, 450-07, 450-08, 450-09, 450-10, 450-11, 450-12, 452



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Præstø Renseanlæg

Adresse: Hestehavevej 3A
4720 Præstø

Rensetype: Status MBNDK
Plan MBNDK

Udløb:

M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation
K = Kemisk fosforfældning

Recipient:

Anlægstype: Offentlig

Udlederkrav

Parametre	Krav		Kontroltype	Bemærkninge
	Status	Plan		
BI5, mod.	15	15	Transport	
Total-N	8	8	Transport	
NH4-N	2	2	Tilstand	
Total-P	1,5	1,5	Transport	
SS	25	25	Transport	
pH	6,5-8,5	6,5-8,5	Tilstand	
Temperatur	30	30	Tilstand	

Udledning fra renselanlæg

	Status	Plan	
Vand:	803.500	699.000	m ³ /år
BOD:	2.769	2.168	kg/år
TN:	3.163	2.476	kg/år
TP:	359,0	281,0	kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	802.762
Plan:	917.440
Målt:	803.500

Belastning [PE]

Status:	7.198
Plan:	9.031
Målt:	7.200
Kapacitet:	12.000
Godkendt:	12.000

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Præstø

Bårse, Præstø

Oplande

Præstø

Bårse, Præstø

Deloplande

201-00, 201-01.1, 201-01.2.1, 201-01.2.2, 201-01.3, 201-02.1, 201-02.2, 201-03.1, 201-04.1, 201-04.2, 201-04.3, 201-04.4, 201-04-1-P, 201-05, 201-06.1, 201-06.2, 201-07.1.1, 201-07.1.2, 201-07.1.3, 201-07.2, 201-08, 201-09, 201-10, 201-11, 201-12.1, 201-13, 201-14.1, 201-14.2, 201-14.3, 201-14.4, 201-14.5, 201-14.7, 201-14.8, 201-14.9, 201-15, 201-16.1, 201-16.11, 201-16.12, 201-16.13, 201-16.2, 201-16.3, 201-16.4, 201-16.5, 201-16.6, 201-16.7, 201-17.1, 201-17.2, 201-18, 201-19.1, 201-19.2, 201-19.3, 201-20.1, 201-20.4, 201-20.5, 201-21.1, 218-01.1, 218-01.3, 218-01.5, 218-01.6, 218-02, 220-01, 220-02, 221-01, 221-02, 230-01.1, 231-01, 231-01.1, 231-01.2, 231-01.7, 231-01.8, 231-01.9, 231-02, 233-01, 234-01, 234-02, 235-01, 235-02, 236-01, 258-01, 259-01, 260-01, 262-01, 263-01, 263-02.1, 263-02.2

224-01.1, 224-01.2, 224-01.3, 224-02.1, 224-03.1, 224-04.3, 224-06.1, 224-06.2, 224-07, 224-08, 224-11, 251-01, 252-01, 252-02, 256-01, 257-01, 257-02, 201-00, 201-01.1, 201-01.2.1, 201-01.2.2, 201-01.3, 201-02.1, 201-02.2, 201-03.1, 201-04.1, 201-04.2, 201-04.3, 201-04.4, 201-04-1-P, 201-05, 201-06.1, 201-06.2, 201-07.1.1, 201-07.1.2, 201-07.1.3, 201-07.2, 201-08, 201-09, 201-10, 201-11, 201-12.1, 201-13, 201-14.1, 201-14.2, 201-14.3, 201-14.4, 201-14.5, 201-14.6, 201-14.7, 201-14.8, 201-14.9, 201-15, 201-16.1, 201-16.10, 201-16.11, 201-16.12, 201-16.13, 201-16.2, 201-16.3, 201-16.4, 201-16.5, 201-16.6, 201-16.7, 201-16.8, 201-16.9, 201-17.1, 201-17.2, 201-18, 201-19.1, 201-19.2, 201-19.3, 201-20.1, 201-20.2, 201-20.3, 201-20.4, 201-20.5, 201-21.1, 201-22, 218-01.1, 218-01.2, 218-01.3, 218-01.5, 218-01.6, 218-02, 220-01, 220-02, 221-01, 221-02, 230-01.1, 231-01, 231-01.1, 231-01.2, 231-01.7, 231-01.8, 231-01.9, 231-02, 233-01, 234-01, 234-02, 235-01, 235-02, 236-01, 258-01, 259-01, 260-01, 262-01, 263-01, 263-02.1, 263-02.2



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Rasteplads Farø

Adresse:

Rensetype: Status BS

Plan BS

Udløb:

M = Mekanisk

B = Biologisk

Recipient:

N = Nitrifikation

D = Denitrifikation

Anlægstype: Privat

K = Kemisk fosforfældning

Udlederkrav

Parametre	Krav	Kontroltype	Bemærkning
	Status	Plan	

Udledning fra reaseanlæg

	Status	Plan	
Vand:	21.980	21.980	m³/år
BOD:	877	877	kg/år
TN:	615	615	kg/år
TP:	139,0	139,0	kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	0
Plan:	0
Målt:	

Belastning [PE]

Status:	0
Plan:	0
Målt:	
Kapacitet:	200
Godkendt:	

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Oplande

Deloplande



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Rødninge-Sprove Pileanlæg

Adresse: **Rensetype:** Status PILE
Plan PILE

Udløb: M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation
K = Kemisk fosforfældning

Recipient:

Anlægstype: Privat

Udlederkrav

Parametre	Krav	Kontroltype	Bemærkning
	Status	Plan	

Udledning fra renseanlæg

	Status	Plan
Vand:	0	0 m ³ /år
BOD:	0	0 kg/år
TN:	0	0 kg/år
TP:	0,0	0,0 kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status: 10.731
Plan: 10.731
Målt:

Belastning [PE]

Status: 280
Plan: 280
Målt:
Kapacitet:
Godkendt:

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Rødninge-Sprove

Rødninge-Sprove

Oplande

Rødninge-Sprove

Rødninge-Sprove

Deloplande

3012-P

3012-P



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Råbylille Strand Renseanlæg

Adresse: **Rensetype:** Status MBK
Plan MBK

Udløb: M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation
K = Kemisk fosforfældning

Recipient:

Anlægstype: Offentlig

Udlederkrav

Parametre	Krav		Kontroltype	Bemærkninge
	Status	Plan		
BI5, mod.	4,7	4,7	Transport	Udlederkrav angivet so
SS	7,9	7,9	Transport	Udlederkrav angivet so
pH	6,5-8,5	6,5-8,5	Tilstand	
Temperatur	30	30	Tilstand	

Udledning fra renselanlæg

	Status	Plan	
Vand:	49.500	45.000	m³/år
BOD:	200	182	kg/år
TN:	1.552	1.408	kg/år
TP:	165,0	150,0	kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	49.483
Plan:	50.449
Målt:	49.500

Belastning [PE]

Status:	597
Plan:	621
Målt:	600
Kapacitet:	1.200
Godkendt:	1.200

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Råbylille Strand

Råbylille Strand

Oplande

Råbylille Strand

Råbylille Strand

Deloplande

304-01, 304-03

304-01, 304-02, 304-03



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Skipperbyen

Adresse: Hårbølle Bro 45
4792 Askeby

Rensetype: Status M
Plan M

Udløb:

M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation

Recipient:

Anlægstype: Privat

K = Kemisk fosforfældning

Udlederkrav

Parametre	Krav	Kontroltype	Bemærkning
	Status	Plan	

Udledning fra renseanlæg

	Status	Plan	
Vand:	10.990	10.990	m³/år
BOD:	1.535	1.535	kg/år
TN:	374	374	kg/år
TP:	80,0	80,0	kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	767
Plan:	767
Målt:	

Belastning [PE]

Status:	10
Plan:	10
Målt:	
Kapacitet:	137
Godkendt:	

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Skipperbyen

Skipperbyen

Oplande

Skipperbyen

Skipperbyen

Deloplande

306-01-P

306-01-P



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Sprove Husrække 12

Adresse:

Rensetype: Status M

Plan M

Udløb:

M = Mekanisk

B = Biologisk

Recipient:

N = Nitrifikation

D = Denitrifikation

Anlægstype: Privat

K = Kemisk fosforfældning

Udlederkrav

Parametre	Krav	Kontroltype	Bemærkning
	Status	Plan	

Udledning fra renseanlæg

	Status	Plan
Vand:	5.495	5.495 m ³ /år
BOD:	767	767 kg/år
TN:	187	187 kg/år
TP:	40,0	40,0 kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	1.686
Plan:	1.686
Målt:	

Belastning [PE]

Status:	22
Plan:	22
Målt:	
Kapacitet:	40
Godkendt:	

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Sprove Husrække

Sprove Husrække

Oplande

Sprove Husrække

Sprove Husrække

Deloplande

3013-P

3013-P



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Spurvekrogen, Kindvig

Adresse:

Rensetype: Status M

Plan M

Udløb:

M = Mekanisk

B = Biologisk

Recipient:

N = Nitrifikation

D = Denitrifikation

Anlægstype: Privat

K = Kemisk fosforfældning

Udlederkrav

Parametre	Krav	Kontroltype	Bemærkning
	Status	Plan	

Udledning fra renseanlæg

	Status	Plan	
Vand:	888	999	m ³ /år
BOD:			kg/år
TN:			kg/år
TP:			kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	1.073
Plan:	1.073
Målt:	

Belastning [PE]

Status:	14
Plan:	14
Målt:	
Kapacitet:	55
Godkendt:	

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Spurvekrogen, Kindvig

Spurvekrogen, Kindvig

Oplande

Spurvekrogen, Kindvig

Spurvekrogen, Kindvig

Deloplande

426-02-P

426-02-P



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Stege Renseanlæg

Adresse: Skydebanevej 10
4780 Stege

Rensetype: Status MBNDK
Plan MBNDK

Udløb:

M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation
K = Kemisk fosforfældning

Recipient:

Anlægstype: Offentlig

Udlederkrav

Parametre	Krav		Kontroltype	Bemærkninge
	Status	Plan		
BI5, mod.	15	15	Transport	
COD	75	75	Transport	
Total-N	8	8	Transport	
NH4-N	2	2	Tilstand	I perioden 1.5 - 31.10
Nh4-N	4	4	Tilstand	I perioden 1.11 - 30.4
Total-P	1,5		Transport	
SS	25	25	Transport	
pH	6,5-8,5	6,5-8,5	Tilstand	
Temperatur	30	30	Tilstand	

Udledning fra renselanlæg

	Status	Plan	
Vand:	906.000	888.000	m ³ /år
BOD:	2.930	2.873	kg/år
TN:	2.956	2.898	kg/år
TP:	177,0	173,0	kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	904.864
Plan:	1.012.745
Målt:	906.000

Belastning [PE]

Status:	8.109
Plan:	10.688
Målt:	8.100
Kapacitet:	17.500
Godkendt:	13.600

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Stege, Damsholte/Ny Æbelnæs

Stege, Damsholte/Ny Æbelnæs, Oddermose Strand

Oplande

Lendemarke, Keldby, Stege, Damsholte/Ny Æbelnæs

Lendemarke, Keldby, Stege, Damsholte/Ny Æbelnæs, Oddermose Strand

Deloplande

301.27.2, 301-26, 301-27.1, 301-27.3, 301-28, 301-29, 301-30.1, 301-30.2, 301-31.2, 301-32.1, 301-32.2, 301-33, 301-34, 301-35, 301-50.1, 301-50.2, 301-50.6, 301-51, 301-51.1, 301-51.2, 301-51.3, 301-51.4, 3022, 3023, 307-02, 307-03, 3008, 3011, 301-47, 301-48.2, 301-48.3, 301-48.4, 301-49, 302-01, 302-02, 302-03, 302-04, 302-07, 301-01.1, 301-01.2, 301-01.3, 301-01.4, 301-02.1, 301-02.2, 301-02.3, 301-03, 301-04, 301-05, 301-06, 301-06.1, 301-07, 301-08, 301-08.1, 301-08.2, 301-09, 301-10, 301-11, 301-11.1, 301-12, 301-13, 301-14, 301-15, 301-18, 301-18.1, 301-19, 301-30.3, 301-31.1, 301-37, 301-38, 301-39, 301-40, 301-41, 301-42, 301-43, 301-44, 301-48.1, 3018, 307-01.1, 307-01.2

301.27.2, 301-26, 301-27.1, 301-27.3, 301-28, 301-29, 301-30.1, 301-30.2, 301-31.2, 301-32.1, 301-32.2, 301-33, 301-34, 301-35, 301-50.1, 301-50.2, 301-50.4, 301-50.5, 301-50.6, 301-51, 301-51.1, 301-51.2, 301-51.3, 301-51.4, 301-52, 301-53, 301-54, 301-55, 3022, 3023, 307-02, 307-03, 3008, 3011, 301-47, 301-48.2, 301-48.3, 301-48.4, 301-49, 301-60, 301-61, 302-01, 302-02, 302-03, 302-04, 302-06, 302-07, 301-01.1, 301-01.2, 301-01.3, 301-01.4, 301-02.1, 301-02.2, 301-02.3, 301-03, 301-04, 301-05, 301-06, 301-06.1, 301-07, 301-08, 301-08.1, 301-08.2, 301-09, 301-10, 301-11, 301-11.1, 301-12, 301-13, 301-14, 301-15, 301-16, 301-17, 301-18, 301-18.1, 301-19, 301-20, 301-30.3, 301-31.1, 301-37, 301-38, 301-39, 301-40, 301-41, 301-42, 301-43, 301-44, 301-45.1, 301-45.2, 301-48.1, 3018, 3018-01, 307-01.1, 307-01.2, 305-01-P



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Store Lind Pileanlæg 1 (vest)

Adresse: **Rensetype:** Status PILE
Plan PILE

Udløb: M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation
K = Kemisk fosforfældning

Recipient:

Anlægstype: Privat

Udlederkrav

Parametre	Krav	Kontroltype	Bemærkning
	Status	Plan	

Udledning fra renseanlæg

	Status	Plan
Vand:	0	0 m ³ /år
BOD:	0	0 kg/år
TN:	0	0 kg/år
TP:	0,0	0,0 kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status: 4.120
Plan: 4.120
Målt:

Belastning [PE]

Status: 108
Plan: 108
Målt:
Kapacitet:
Godkendt:

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Store Lind Vest

Store Lind Vest

Oplande

Store Lind Vest

Store Lind Vest

Deloplande

3014.1-P, 3014.4-P

3014.1-P, 3014.4-P



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Store Lind Pileanlæg 2 (syd)

Adresse: **Rensetype:** Status PILE
Plan PILE

Udløb: M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation
K = Kemisk fosforfældning

Recipient:

Anlægstype: Privat

Udlederkrav

Parametre	Krav	Kontroltype	Bemærkning
	Status	Plan	

Udledning fra renseanlæg

	Status	Plan
Vand:	0	0 m ³ /år
BOD:	0	0 kg/år
TN:	0	0 kg/år
TP:	0,0	0,0 kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status: 1.437
Plan: 1.437
Målt:

Belastning [PE]

Status: 38
Plan: 38
Målt:
Kapacitet:
Godkendt:

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Store Lind Syd

Store Lind Syd

Oplande

Store Lind Syd

Store Lind Syd

Deloplande

3014.2-P

3014.2-P



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Store Lind Pileanlæg 4 (øst)

Adresse:

Rensetype: Status PILE

Plan PILE

Udløb:

M = Mekanisk

B = Biologisk

Recipient:

N = Nitrifikation

D = Denitrifikation

Anlægstype: Privat

K = Kemisk fosforfældning

Udlederkrav

Parametre	Krav	Kontroltype	Bemærkning
	Status	Plan	

Udledning fra rensesanlæg

	Status	Plan
Vand:	0	0 m³/år
BOD:	0	0 kg/år
TN:	0	0 kg/år
TP:	0,0	0,0 kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	0
Plan:	0
Målt:	

Belastning [PE]

Status:	0
Plan:	0
Målt:	
Kapacitet:	
Godkendt:	

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Oplande

Deloplande



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Ternevej Masnedø Sommerhuse Vest

Adresse:
Rensetype: Status M
 Plan M
Udløb: M = Mekanisk
 B = Biologisk
 N = Nitrifikation
 D = Denitrifikation
 K = Kemisk fosforfældning
Recipient:
Anlægstype: Privat

Udlederkrav

Parametre	Krav	Kontroltype	Bemærkning
	Status	Plan	

Udledning fra renseanlæg

	Status	Plan
Vand:	2.747	2.747 m ³ /år
BOD:	384	384 kg/år
TN:	93	93 kg/år
TP:	20,0	20,0 kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	1.533
Plan:	1.533
Målt:	

Belastning [PE]

Status:	20
Plan:	20
Målt:	
Kapacitet:	35
Godkendt:	35

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Ternevej Masnedø Sommerhuse Vest

Ternevej Masnedø Sommerhuse Vest

Oplande

Ternevej Masnedø Sommerhuse Vest

Ternevej Masnedø Sommerhuse Vest

Deloplande

133-01-P

133-01-P



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Udby Kro

Adresse:

Rensetype: Status M

Plan M

Udløb:

M = Mekanisk

B = Biologisk

Recipient:

N = Nitrifikation

D = Denitrifikation

Anlægstype: Privat

K = Kemisk fosforfældning

Udlederkrav

Parametre	Krav	Kontroltype	Bemærkning
	Status	Plan	

Udledning fra rensesanlæg

	Status	Plan
Vand:	3.297	3.297 m ³ /år
BOD:	460	460 kg/år
TN:	112	112 kg/år
TP:	24,0	24,0 kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	0
Plan:	0
Målt:	

Belastning [PE]

Status:	0
Plan:	0
Målt:	
Kapacitet:	30
Godkendt:	

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Oplande

Deloplande



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Ulvshale Feriekoloni

Adresse: Sandvejen 40
4780 Stege

Rensetype: Status

Plan

Udløb:

M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation

Recipient:

D = Denitrifikation

Anlægstype: Privat

K = Kemisk fosforfældning

Udlederkrav

Parametre	Krav	Kontroltype	Bemærkning
	Status	Plan	

Udledning fra reaseanlæg

	Status	Plan
Vand:	888	999 m ³ /år
BOD:		kg/år
TN:		kg/år
TP:		kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	0
Plan:	0
Målt:	

Belastning [PE]

Status:	0
Plan:	0
Målt:	
Kapacitet:	
Godkendt:	

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Oplande

Deloplande



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Viemose Erhvervsområde Renseanlæg

Adresse:

Rensetype: Status M

Plan Nedlagt

Udløb:

M = Mekanisk

B = Biologisk

N = Nitrifikation

D = Denitrifikation

K = Kemisk fosforfældning

Recipient:

Anlægstype: Offentlig

Udlederkrav

Parametre	Krav	Kontroltype	Bemærkning
	Status	Plan	

Udledning fra renselanlæg

	Status	Plan
Vand:	1.000	0 m ³ /år
BOD:	123	0 kg/år
TN:	30	0 kg/år
TP:	5,0	0,0 kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	2.070
Plan:	0
Målt:	1.000

Belastning [PE]

Status:	27
Plan:	0
Målt:	25
Kapacitet:	100
Godkendt:	100

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Viemose Erhvervsområde

Oplande

Viemose Erhvervsområde

Deloplande

448



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Vordingborg Forsyning Masnedø

Adresse:

Rensetype: Status Nedlagt

Plan Nedlagt

Udløb:

M = Mekanisk

B = Biologisk

N = Nitrifikation

D = Denitrifikation

Recipient:

Anlægstype: Privat

K = Kemisk fosforfældning

Udlederkrav

Parametre	Krav	Kontroltype	Bemærkning
	Status	Plan	

Temperatur

Udledning fra renseanlæg

	Status	Plan
Vand:	16.485	0 m³/år
BOD:	420	0 kg/år
TN:	461	0 kg/år
TP:	105,0	0,0 kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	0
Plan:	0
Målt:	

Belastning [PE]

Status:	0
Plan:	0
Målt:	
Kapacitet:	150
Godkendt:	

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Oplande

Deloplande



Renseanlæg

Status og plan

Generelt

Vordingborg Renseanlæg

Adresse: Ole Borchsvej 4
4760 Vordingborg

Rensetype: Status MBNDK
Plan MBNDK

Udløb: M = Mekanisk
B = Biologisk
N = Nitrifikation
D = Denitrifikation
K = Kemisk fosforfældning

Recipient:

Anlægstype: Offentlig

Udlederkrav

Parametre	Krav		Kontroltype	Bemærkning
	Status	Plan		
BI5, mod.	15	15	Transport	
COD	75	75	Transport	
Total-N	8	8	Transport	
Total-P	1,5	1,5	Transport	
SS	30	30	Transport	
pH	6,5-8,5	6,5-8,5	Tilstand	
Temperatur	30	30	Tilstand	

Udledning fra rensaanlæg

	Status	Plan	
Vand:	2.765.000	2.565.000	m ³ /år
BOD:	11.836	10.980	kg/år
TN:	13.736	12.742	kg/år
TP:	1.350,0	1.252,0	kg/år

Tørvejrsvandmængde [m³/år]

Status:	2.763.865
Plan:	2.860.373
Målt:	2.765.000

Belastning [PE]

Status:	34.518
Plan:	37.957
Målt:	34.200
Kapacitet:	47.000
Godkendt:	31.488

Oplande

Status

Plan

Hovedoplande

Bårse, Vordingborg, Mern, Allerslev

Vordingborg, Mern, Allerslev, Vordingborg Forsyning Masnedø

Oplande

Bårse, Lundby, Klarskov, Nyråd, Bakkebølle Strand, Køng-Kostræde, Vordingborg, Mern, Ugledige, Allerslev

Hjaletvej Syd, Lundby, Klarskov, Nyråd, Bakkebølle Strand, Køng-Kostræde, Vordingborg, Mern, Ugledige, Allerslev-Ammendrup, Allerslev, Vordingborg Forsyning Masnedø

Deloplande

224-01.1, 224-01.2, 224-04.3, 224-06.1, 224-07, 224-08, 224-11, 251-01, 252-01, 252-02, 256-01, 257-01, 257-02, 117-01, 117-02.1, 117-02.2, 117-03.1, 117-03.2, 117-04, 117-05.1, 117-06.2, 118, 224-09, 112-01, 112-02, 112-03, 122, 123, 124, 126, 126-01, 226-01, 227-01, 227-02, 253-01, 253-02, 255-01, 255-02, 102-01.1, 102-01.2, 102-01.3, 102-01.4, 102-01.5, 102-01.6, 102-02.1, 102-02.2, 102-02.3, 102-03.1, 102-03.2, 102-03.3, 102-04.3, 102-04.4, 102-04.5, 102-05.1, 102-05.2, 102-06.1, 102-06.2.1, 102-06.2.2, 102-06.2.3, 102-06.3, 102-06.4, 102-06.5, 102-06.6, 102-06.7, 103-01, 103-01.1, 103-02.1, 103-03, 105-01, 106-01.1, 106-01.2.1, 106-01.2.2, 106-02, 106-03, 109-07, 138, 104-01.1, 104-01.2, 104-01.3, 104-01.4, 104-02, 104-03, 119-01, 119-02, 119-03.1, 119-04, 120-01.02, 120-01.1, 120-01.3, 120-02, 120-03.4, 120-04, 120-05, 120-06, 120-07, 101-01.1, 101-01.10, 101-01.2, 101-01.3-P, 101-01.4, 101-01.5, 101-01.6, 101-01.7, 101-01.8, 101-01.9, 101-02.1, 101-02.2, 101-02.3, 101-02.4.1, 101-02.4.2, 101-02.5, 101-02.6.1, 101-02.6.2, 101-02.6.3, 101-03, 101-03.1, 101-03.10, 101-03.11, 101-03.12, 101-03.13, 101-03.14, 101-03.15, 101-03.16, 101-03.17, 101-03.18, 101-03.19, 101-03.1a, 101-03.1b, 101-03.2, 101-03.20, 101-03.21, 101-03.21.1, 101-03.21.2, 101-03.22, 101-03.23, 101-03.24, 101-03.25, 101-03.26, 101-03.27, 101-03.28, 101-03.29, 101-03.3, 101-03.30, 101-03.31, 101-03.32, 101-03.4, 101-03.5, 101-03.6, 101-03.7, 101-03.8, 101-03.9, 101-05.1, 101-06.1, 101-06.2, 102-07, 102-07.1.1, 102-07.1.2, 102-07.1.3, 102-07.1.4, 102-07.1.5, 102-07.2, 102-07.3, 102-07.4, 102-07.5, 105-02, 107-01, 108-01.1, 108-01.2, 108-01.3, 108-01.4, 108-01.5, 108-01.6, 108-02.1, 108-02.2, 108-03.1, 108-03.2, 108-03.3, 108-03.4, 108-03.5, 108-03.6, 108-04.1, 108-04.2, 108-04.3, 108-04.4, 108-04.5, 108-05.2, 109-01, 109-02, 109-03, 109-04, 110-01, 110-02, 110-03, 110-04, 110-05, 110-06.1, 110-06.2, 111-01, 111-02.1, 111-02.2, 113, 113-02.1, 113-02.2, 114, 115-01.1, 115-02.2, 115-02.3, 115-02.4, 116, 121, 125, 127-01, 127-02, 127-03, 128-01, 128-02, 128-03, 130-01.1, 131, 132-01, 132-02, 133, 133-02, 135, 136, 137, 139, 224-05, 401, 402, 406, 411-03, 404, 407, 409, 410, 410-01, 410-02, 410-03, 411-01, 411-02.1, 412, 413-01, 413-02, 229-01, 229-02, 229-03, 229-05, 229-06, 229-08, 229-09, 229-16, 229-17, 228-01.1, 228-01.11, 228-01.2, 228-01.7, 228-01.8, 228-01.9, 229-07

, 117-01, 117-02.1, 117-02.2, 117-03.1, 117-03.2, 117-04, 117-05.1, 117-06.2, 117-07, 118, 224-09, 112-01, 112-02, 112-03, 112-04, 122, 123, 124, 126, 126-01, 126-02, 226-01, 227-01, 227-02, 253-01, 253-02, 255-01, 255-02, 102-01.1, 102-01.2, 102-01.3, 102-01.4, 102-01.5, 102-01.6, 102-02.1, 102-02.2, 102-02.3, 102-03.1, 102-03.2, 102-03.3, 102-04.3, 102-04.4, 102-04.5, 102-04.6, 102-05.1, 102-05.2, 102-06.1, 102-06.2.1, 102-06.2.2, 102-06.2.3, 102-06.3, 102-06.4, 102-06.5, 102-06.6, 102-06.7, 103-01, 103-01.1, 103-02.1, 103-02.2, 103-03, 105-01, 105-04, 105-05, 106-01.1, 106-01.2.1, 106-01.2.2, 106-02, 106-03, 109-07, 138, 104-01.1, 104-01.2, 104-01.3, 104-01.4, 104-02, 104-03, 104-04, , 119-01, 119-02, 119-03.1, 119-04, 120-01.02, 120-01.1, 120-01.3, 120-02, 120-03.4, 120-03.9, 120-04, 120-05, 120-06, 120-07, 120-08, 101-01.1, 101-01.10, 101-01.2, 101-01.3-P, 101-01.4, 101-01.5, 101-01.6, 101-01.7, 101-01.8, 101-01.9, 101-02.1, 101-02.2, 101-02.3, 101-02.4.1, 101-02.4.2, 101-02.5, 101-02.6.1, 101-02.6.2, 101-02.6.3, 101-03, 101-03.1, 101-03.10, 101-03.11, 101-03.12, 101-03.13, 101-03.14, 101-03.15, 101-03.16, 101-03.17, 101-03.18, 101-03.19, 101-03.1a, 101-03.1b, 101-03.2, 101-03.20, 101-03.21, 101-03.21.1, 101-03.21.2, 101-03.22, 101-03.23, 101-03.24, 101-03.25, 101-03.26, 101-03.27, 101-03.28, 101-03.29, 101-03.3, 101-03.30, 101-03.31, 101-03.32, 101-03.4, 101-03.5, 101-03.6, 101-03.7, 101-03.8, 101-03.9, 101-05.1, 101-05.2, 101-06.1, 101-06.2, 102-07, 102-07.1.1, 102-07.1.2, 102-07.1.3, 102-07.1.4, 102-07.1.5, 102-07.2, 102-07.3, 102-07.4, 102-07.5, 102-07.6, 102-07.7, 102-07.8, 105-02, 107-01, 107-02, 108-01.1, 108-01.2, 108-01.3, 108-01.4, 108-01.5, 108-01.6, 108-02.1, 108-02.2, 108-02.4, 108-02.5, 108-03.1, 108-03.2, 108-03.3, 108-03.4, 108-03.5, 108-03.6, 108-04.1, 108-04.2, 108-04.3, 108-04.4, 108-04.5, 108-05.1, 108-05.2, 109-01, 109-02, 109-03, 109-04, 110-01, 110-02, 110-03, 110-04, 110-05, 110-06.1, 110-06.2, 111-01, 111-02.1, 111-02.2, 113, 113-02.1, 113-02.2, 114, 115-01.1, 115-02.2, 115-02.3, 115-02.4, 116, 121, 125, 127-01, 127-02, 127-03, 128-01, 128-02, 128-03, 130-01.1, 131, 132-01, 132-02, 133, 133-02, 135, 136, 136-01-P, 137, 139, 224-05, 229-11, 229-13, 401, 402, 402-01, 404-01, 406, 408, 411-03, 411-06, 404, 407, 409, 410, 410-01, 410-02, 410-03, 411-01, 411-02.1, 411-02.2, 411-04, 411-05, 412, 412-01, 413-01, 413-02, 229-01, 229-02, 229-03, 229-04, 229-05, 229-06, 229-08, 229-09, 229-12, 229-16, 229-17, , 228-01.1, 228-01.10, 228-01.11, 228-01.2, 228-01.3, 228-01.4, 228-01.6, 228-01.7, 228-01.8, 228-01.9, 229-07, 133-02.1



Renseanlæg

Status og plan