

Regn- og spildevand – Skydebanevej (kloakopland 301-16)

Planforhold

Området er planlagt kloaksepareret. Der skal ikke ske nogen spildevandsplanmæssige ændringer.

Kloakledninger

Da området er planlagt kloaksepareret, er der ingen kloakledninger i området. Disse skal først etableres enten af forsyningen eller bygherre, før der kan afledes spildevand. Hvis bygherre etablerer kloakledningerne, på forsyningens anvisning, vil forsyningen købe ledningerne efter gældende takstblad. Herved vil tilslutningsbidraget blive mindre.

Forsyningen kan kontaktes på kontakt@vordingborgforsyning.dk

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidraget er på 59.746,09 kr. ex. moms pr. enhed (2023-priser). For erhverv skal der betales 1 enhed pr. 800 m².

Afledning af regnvand

Da der vil være tale om en ny afledning fra et endnu ikke kloakeret opland, må der afledes med en hastighed af 1 l/s/ha.

Der skal med stor sandsynlighed laves et forsinkelsesbassin med vandbremse til at håndterer dette. Det er også muligt at nedsive vandet på grunden eller en kombination af nedsivning og udledning.

Der må ikke nedsives tagvand fra tagrender med kobber eller zink.

Spildevandstilladelse

Der skal ansøges om spildevandstilladelse via www.bygogmiljoe.dk.

